PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCIÓN

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

CE BOSA -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. **Tarea310624**

Informacion de la actividad		
Fecha	27/09/2022 a 10:15	
Descripcion	Mantenimiento UPS 6 KVA	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	TITAN
CAPACIDAD:	6 KVA
SERIE	13110818050008
MODELO	POWEST-TITAN 6K
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	240VAC
ENTRADA A-N:	125 VAC
ENTRADA N-T:	0v
SALIDA A-B:	120VAC
SALIDA B-C:	120VAC
SALIDA N-T:	0
SALIDA HZ	60Hz
SALIDA A(AMPERIOS):	12%

SALIDA B(AMPERIOS):	12%
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Titan de 6 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	YUASA 12V7.5Ah
NUMERO DE BATERIAS:	20 baterías
REGISTRO FOTOGRAFICO:	



























FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Hugo Ledesma, Documento: 80728389

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941