PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCIÓN

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

CENTRO DE MEMORIA -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Tarea308696

Informacion de la actividad		
Fecha	23/09/2022 a 13:29	
Descripcion	Mantenimiento UPS 3KVA Centro de Memoria	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	TITAN
CAPACIDAD:	3KVA
SERIE	120807-39320051
MODELO	TITAN 3k
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups titan de 3 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	Yusua 12V
NUMERO DE BATERIAS:	6 unidades
OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Se recomienda realizar el cambio de las baterías internas.
REGISTRO FOTOGRAFICO:	

















FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941