PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCIÓN

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

CENTRO DE MEMORIA -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Tarea308669

Informacion de la actividad		
Fecha	23/09/2022 a 12:16	
Descripcion	Mantenimiento UPS 15 KVA	


Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	TITAN
CAPACIDAD:	15 KVA
SERIE	37909
MODELO	TITAN 15KVA
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	212 VAC
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Titan de 15 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	1290 (12V 9Ah)
NUMERO DE BATERIAS:	20 x 2 (20 unidades de baterías equivalentes a 2 bancos de baterias)
REGISTRO FOTOGRAFICO:	




Input
211 V
60Hz
Output
119 V
60Hz
0 W


TITAN
Energía Segura
SECRETARIA GENERAL
37909-2013
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA
SECRETARIA GENERAL


Input
210 V
60Hz
Output
105 V
60Hz
0 W



















FIRMA DEL TECNICO

Ricardo Rodriguez

Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941

FIRMA DEL SUPERVISOR

Firmado por: Edgar Raúl Camacho Rojas, Documento: 7.317.802