PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCIÓN

REPORTE DE MANTENIMIENTO 1

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

CENTRO DE MEMORIA -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Tarea308614

Informacion de la actividad		
Fecha	23/09/2022 a 11:47	
Descripcion	Mantenimiento UPS 20KVA Centro de memoria	

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	TITAN
CAPACIDAD:	20KVA
SERIE	I123014407
MODELO	HT3320KLS
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	MALO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	210 VAC
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups Titan de 20 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo normal alimentando las cargas activas. Se debe realiza el correspondiente correctivo del banco de baterias y asi normalizar el sistema de respaldo de energía UPS.
REFERENCIA DE BATERIAS:	12V 35Ah
NUMERO DE BATERIAS:	20 unidades

REGISTRO FOTOGRAFICO:















FIRMA DEL TECNICO

Ricardo Rodriguez

Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941

FIRMA DEL SUPERVISOR

Edgar Camacho.

Firmado por: Edgar Raúl Camacho Rojas, Documento: 7.317.802