Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	18 DE JUNIO 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CARRERA 7 A N#20-26	**Sucursal**	CENTRO ZONAL GIRARDOT 1



PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
TANQUE DE AGUA POTABLE					X	HIPOCLORITO DE SODIO		X		EL DIA 18 DE JUNIO DEL PRESENTE AÑO, SE REALIZA ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE (02) TANQUES DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES CENTRO ZONAL GIRARDOT 1. HACIENDO USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ESTABLECIDOS EN NORMATIVA PARA DICHA ACTIVIDAD, SE INICIA CON RETIRO DE MATERIAL PARTICULADO PRESENTE EN ESTRUCTURA DEL DEPOSITO DE AGUA; ESTO MEDIANTE USO DE CEPILLO DE CERDAS SUAVES. AL QUEDAR EL TANQUE EN OPTIMAS CONDICIONES SE EJECUTA APLICACIÓN DE HIPOCLORITO DE SODIO, ESTO CON EL FIN DE ELIMINAR BACTERIAS QUE CONTAMINAN EL AGUA. DURANTE LA EJECUCIÓN DE LA ACTIVIDAD EL TECNICO EVIDENCIA FISURAS EN AMBOS TANQUES Y FLOTADOR CON OXIDO, ESTA ULTIMA AFECTA LA POTABILIDAD DEL VITAL LIQUIDO.							X			SE RECOMIENDA REALIZAR CAMBIO DE TANQUES DEBIDO A LAS CONDICIONES EVIDENCIDAS Y ANTES MENCIONADAS, ESTO CON EL FIN DE EVITAR FILTRACIONES QUE OCASIONEN PERDIDA DEL LIQUIDO ALLI ALMACENADO. SE RECOMIENDA REALIZAR LAVADO Y DESINFECCIÓN DOS (2) VECES POR AÑO CON EL FIN DE CUMPLIR CON LA NORMA Y GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL AGUA PARA SU USO Y CONSUMO.	JAVIER CASTILLO
					X			X										X			
					X			X											X		

OBSERVACIONES:		
Elaboro:	LISBET BAUTISTA	

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	18 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CARRERA 7A N#20-37	**Sucursal**	CENTRO ZONAL GIRARDOT 2

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
TANQUE DE AGUA POTABLE					X	HIPOCLORITO DE SODIO	X			EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2022, SE INICIA ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL GIRARDOT 2. HACIENDO USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL EL TECNICO REALIZA DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL PARTICULADO QUE SE ACUMULA EN LA SUPERFIE, DEBIDO AL TIEMPO QUE PERMANECE EL AGUA ALMACENADA EN ESTE LUGAR SIN FLUIDEZ CONSTANTE. POR ULTIMO SE APLICA HIPOCLORITO DE SODIO Y SE VERIFICA CONDICIONES DEL FLOTADOR, QUEDANDO ESTE EN OPTIMAS CONDICIONES.							X			SE RECOMIENDA REALIZAR LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE, ESTO POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ESTO PARA GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL VITAL LIQUIDO, CONSIDERANDO QUE AL ESTE NO TENER CIRCULACION CONSTANTE, ESTO HACE QUE EXISTA POSIBILIDAD DE PRESENCIA DE BACTERIAS E INSECTOS QUE CONTAMINAN EL AGUA.	JAVIER CASTILLO DISU
					X		X											X			
					X		X											X			

,

Elaboro:	LISBET BAUTISTA

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	18 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CALLE 4#27-47 BARRIO LA CEIBA	**Sucursal**	CENTRO ZONAL LA MESA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
4 TANQUES DE AGUA POTABLE					X	HIPOCLORITO DE SODIO	X			SE EJECUTA ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL LA MESA, DONDE SE PROCEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: SE INICIA ACTIVIDAD CON AYUDA DE CEPILLO DE CERDAS SUAVES, SE REALIZA DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL PARTICULADO QUE SE ACUMULA DEBIDO A LA FALTA DE FLUIDEZ DEL LIQUIDO. POR ULTIMO SE APLICA HIPOCLORITO DE SODIO Y SE EVALUA LAS CONDICIONES DEL FLOTADOR. EL TANQUE PRESENTA CONDICIONES ESTRUCTURALES OPTIMAS.							X			SE RECOMIENDA REALIZA SEMESTRALMENTE LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE, ESTO PERMITIRA NO SOLO CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD SINO GARANTIZAR QUE EL VITAL LIQUIDO PERMANEZA OPTIMAS CONDICIONES.	KEVIN ALFONSO
					X		X											X			
					X		X											X			

Elaboro:	LISBET BAUTISTA

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	25 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CENTRO ZONAL CAQUEZA	**Sucursal**	CENTRO ZONAL CAQUEZA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS


AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
TANQUE DE AGUA POTABLE					X	HIPOCLORITO DE SODIO		X		SE EJECUTA ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL CAQUEZA, DONDE SE PROCEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: SE INICIA ACTIVIDAD CON AYUDA DE CEPILLO DE CERDAS SUAVES, SE REALIZA DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL PARTICULADO QUE SE ACUMULA DEBIDO A LA FALTA DE FLUIDEZ DEL LIQUIDO. POR ULTIMO SE APLICA HIPOCLORITO DE SODIO Y SE EVALUA LAS CONDICIONES DEL FLOTADOR. EL TANQUE # 1 TENIA EL FLOTADOR EN MAL ESTADO Y OXIDADO AL MOVERLO Y POR LA PRESION DEL AGUA SE ROMPIO LA PERILLA. EL TANQUE # 2 TIENE LA TAPA CON UNA RANURA,ES INDISPENSABLE REALIZAR EL REEMPLAZO.							X			DE ACUERDO A LA PRESTACION DE LOS SERVICIOS ES NECESAIO REALIZAR EL LAVADO DE LOS TANQUES COMO MINIMO DOS VECES AL AÑO,ASI MISMO REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS TANQUES QUE CUENTAN CON MUCHO TIEMPO DE USO YA QUE AL REALIZAR LOS PROCESOS DE LAVADO ESTOS CON EL MAS MINIMO MOVIMIENTO SE VAN A DAÑAR Y GENERA UNA AFECTACION ECONOMICA MAYOR AL PRESUPUESTO QUE SE DA PARA LOS SERVICICOS.ASI MISMO REALIZAR EL REEMPLAZO DE LA TAPA DEL TANQUE # 2 PARA EVITAR EL INGRESO DE ANIMALES Y GENERAR ALGUNA CONTAMINACION .	JAVIER ROSAS
					X			X										X			
					X			X										X			

OBSERVACIONES:

Elaboro:	LISBET BAUTISTA

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	25 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CALLE 6 N#9-13 BARRIO SAN FRANCISCO	**Sucursal**	CENTRO ZONAL UBATE

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
1 TANQUE SUBTERRANEO BALDOSA 6 MT3					X	HIPOCLORITO DE SODIO	X			SE EJECUTA ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL UBATE, DONDE SE PROCEDE DE LA SIGUIENTE MANERA: SE INICIA ACTIVIDAD CON AYUDA DE CEPILLO DE CERDAS SUAVES, SE REALIZA DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL PARTICULADO QUE SE ACUMULA EN PAREDES DEL TANQUE POR ULTIMO SE APLICA HIPOCLORITO DE SODIO Y SE EVALUA LAS CONDICIONES DEL FLOTADOR. EL TANQUE PRESENTA CONDICIONES ESTRUCTURALES OPTIMAS. SE DESINFECTA Y SE PROCEDE A LLENAR NUEVAMENTE.	 							X	SE RECOMIENDA REALIZAR LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE, ESTO POR LO MENOS 2 VECES AL AÑO, ESTO PARA GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL VITAL LIQUIDO, CONSIDERANDO QUE AL ESTE NO TENER CIRCULACION CONSTANTE, ESTO HACE QUE EXISTA POSIBILIDAD DE PRESENCIA DE BACTERIAS E INSECTOS QUE CONTAMINAN EL AGUA.	KEVIN CAMILO ALFONSO
					X		X				 							X			
					X		X				 							X			
											 										
Elaboro:	LISBET BAUTISTA																				

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	25 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CARRERA 7 N#4-72	**Sucursal**	CENTRO ZONAL SAN JUAN DE RIO SECO

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
TANQUE AEREO DE 500 LTS					X	HIPOCLORITO DE SODIO	x			SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE AGUA POTABLE EN ICBF EN CENTRO ZONAL SAN JUAN DE RIO SECO. EL TECNICO HACIENDO USO DE LOS ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL EJECUTA DESPRENDIIENTO DE MATERIAL PARTICULADO ACUMULADO EN LA SUPERFICIE, DEBIDO A QUE ESTO CONTAMINA EL VITAL LIQUIDO. SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION CON HIPOCLORITO DE SODIO.	 						X			
					X		X				 						X			
					X		X				 						X			
					X		X										X			

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	25 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CARRERA 7 N#4-72	**Sucursal**	CENTRO ZONAL SAN JUAN DE RIO SECO

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
					X		x										X				

OBSERVACIONES:		
Elaboro:	LISBET BAUTISTA	

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	25 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	DIAGONAL 3 N#9-02	**Sucursal**	CENTRO ZONAL VILLETA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		


Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	25 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	DIAGONAL 3 N#9-02	**Sucursal**	CENTRO ZONAL VILLETA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
TANQUES DE 500.1000 Y 2000 LTS					X	HIPOCLORITO DE SODIO	X			SE EJECUTA ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL VILLETA, DONDE SE PROCEDE DE LA SIGUIENTE MANERA. SE INICIA ACTIVIDAD CON AYUDA DE CEPILLO DE CERDAS SUAVES, SE REALIZA DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL PARTICULADO QUE SE ACUMULA DEBIDO A LA FALTA DE FLUIDEZ DEL LIQUIDO. POR ULTIMO SE APLICA HIPOCLORITO DE SODIO Y SE EVALUA LAS CONDICIONES DEL FLOTADOR. LOS TANQUES DE 1000 Y 2000 SE ENCUENTRAN MANCHADOS Y EL TANQUE DE 500 LITROS TIEEN DAÑADO EL FLOTADOR.	 						X			SE RECOMIENDA REALIZAR LAVADO DE TANQUES COMO MINIMO DOS VECES AL AÑO,PARA GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL AGUA.	MAICOL YESID MONTILLA
					X		X				 							X			
					X		X				 							X			

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	25 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	DIAGONAL 3 N#9-02	**Sucursal**	CENTRO ZONAL VILLETA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
TANQUES DE 1000 Y 2000 LTS						HIPOCLORITO DE SODIO	X			SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE TRES TANQUES CON CAPACIDAD DE 1000 Y 2000 LITROS.SE PROCEDE CON LA DESINFECCION Y POSTERIORMENTE AL LLENADO DE CADA UNO.	 							X		SE RECOMIENDA REALIZAR LAVADO DE TANQUES COMO MINIMO DOS VECES AL AÑO,PARA GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL AGUA.	MAICOL MONTILLA
							X											X			

OBSERVACIONES:

Elaboro: LISBET BAUTISTA

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	18 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CARRERA 6 N#3-28	**Sucursal**	CENTRO ZONAL FACATATIVA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE							RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada	
3 TANQUE DE AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 1000 LTS					X	HIPOCLORITO DE SODIO	X			EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2022 SE EJECUTA ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN CRONOGRAMA.							X		SE RECOMIENDA REALIZAR LAVADO Y DESINFECCIÓN DOS (2) VECES AL AÑO, ESTO PERMITIRA NO SOLO CUMPLIR CON LA NORMATIVA SINO ADEMAS GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL AGUA PARA SU USO Y CONSUMO. SE RECOMIENDA MANTENER EL TANQUE DEBIDAMENTE SELLADO, ESTO CON EL FIN DE IMPEDIR EL INGRESO DE AGENTES EXTERNOS QUE CONTAMINEN EL AGUA Y COMO CONSECUENCIA AFECTEN LA ACTIVIDAD EJECUTADA.	MAICOL MONTILLA
					X		X			SE REALIZA DESPRENDIMIENTO DE SUCIEDAD PRESENTE EN ESTRUCTURA MEDIANTE USO DE CEPILLO DE CERDAS SUAVES Y TRAPERO. ESTE MATERIAL PARTICULADO SUELE ACUMULARSE DEBIDO A FALTA DE FLUIDEZ CONSTANTE DEL AGUA ALLI ALMACENADA.							X			
					X		X			AL ESTAR EL DEPOSITO DE AGUA EN OPTIMAS CONDICIONES SE EJECUTA APLICACION DE HIPOCLORITO DE SODIO, EL CUAL ES UN PRODUCTO DE USO PROFESIONAL QUE PERMITE ELIMINAR BACTERIAS PRESENTES QUE CONTAMINAN.							X			

OBSERVACIONES:

Elaboro:	LISBET BAUTISTA	

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	18 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	Calle 7 este N° 3-03	**Sucursal**	Centro Zonal Fusagasugá

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS


AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE							RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada	
05 TANQUES DE AGUA POTABLE DE 500L TS					X	HIPOCLORITO DE SODIO	X			EL DIA 18 DE JUNIO DEL 2022 SE EJECUTA ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE, EN LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ZONAL FUSAGASUGA. MEDIANTE USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL SE INICIA ACTIVIDAD MEDIANTE DESPRENDIMIENTO DE MATERIAL PARTICULADO CON USO DE CEPILLO DE CERDAS SUAVES, ESTA SUCIEDAD SUELE ACUMULARSE DEBIDO A LA FALTA DE FLUIDEZ DEL LIQUIDO DE MANERA CONSTANTE.								X		SE RECOMIENDA REALIZAR LIMPIEZA Y DESINFECCION SEMESTRALMENTE, ESTA ACCION NO SOLO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVIDAD, SINO ADICIONALMENTE GARANTIZAR UN VITAL LIQUIDO APTO PARA EL USO Y CONSUMO.	JAVIER CASTILLO
					X		X											X		
AREAS INTERNAS	X	X				INSECTICIDA MYCONOS PLUS	X			SE INICIA ACTIVIDAD DE CONTROL QUIMICO, MEDIANTE APLICACIÓN DE DE INSECTICIDA POR METODO DE ASPERCION ESTO CON EL FIN DE MITIGAR LA PRESENCIA DE ESTA PLAGA, CONSIDERANDO LAS DIVERSAS ENFERMEDADES QUE PUEDEN TRANSMITIR O LAS MOLESTIAS DEBIDO A PICADURAS.		X	X	X						SE RECOMIENDA MANTENER LAS AREAS INTERNAS Y EXTERNAS EN OPTIMAS CONDICIONES, EVITANDO ACUMULACIÓN DE AGUA, BASURA O MATERIALES EN DESUSO, DEBIDO A QUE ESTAS CONDICIONES ATRAEN LA PRESENCIA DE LA PLAGA Y BRINDA CONDICIONES DE HABITABILIDAD.	
	X	X					X					X	X	X						

OBSERVACIONES:

Elaboro: LISBET BAUTISTA

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	25 DE JULIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CALLE 7 N#1-80	**Sucursal**	CENTRO ZONAL ZIPAQUIRA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS


AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
2 TANQUES DE 1000 LTS					X	HIPOCLORITO DE SODIO	X			EL DIA 25 DE JUNIO SE REALIZA ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE, TAL COMO SE DETALLA A CONTINUACIÓN: ESTANDO EL TANQUE DEBIDAMENTE VACIO, SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL PARTICULADO (SUCIEDAD) PRESENTE, EL CUAL SUELE ACUMULARSE POR EL PASAR DEL TIEMPO Y LA FALTA DE CIRCULACIÓN CONSTANTE DEL VITAL LIQUIDO. EL TANQUE TAL COMO SE MUESTRA EN REGISTRO FOTOGRAFICO QUEDA DEBIDAMENTE LIMPIO. POR ULTIMO SE APLICA HIPOCLORITO DE SODIO, EL CUAL ES UN PRODUCTO DE USO PROFESIONAL QUE PERMITE ELIMINAR BACTERIAS PRESENTES QUE CONTAMINAN EL AGUA ALLI ALMACENADA.							X			SE RECOMIENDA EJECUTAR ACTIVIDAD DE LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE DOS VECES AL AÑO, ESTO NO SOLO PARA CUMPLIR CON LA NORMATIVA, SINO GARANTIZAR LA POTABILIDAD DEL AGUA ALLI ALMACENADA, EVIANTANDO VIRUS, BACTERIAS, ETC.	KEVIN ALFONSO
					X		X											X			

OBSERVACIONES:

Elaboro:	LISBET BAUTISTA

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	09 DE JULIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	Carrera 7 A N°22-05 Barrio La Cañada del Municipio de Soacha	**Sucursal**	CENTRO ZONAL SOACHA CENTRO

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
5 TANQUES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 5000 LTS.					X	HIPOCLORITO DE SODIO	X			*SE PROCEDE A REALIZAR LAVADO DE 5 TANQUES AEREOS CON CAPACIDAD DE 5000 LTS. ESTANDO LOS TANQUES DEBIDAMENTE VACIOS, SE REALIZA RETIRO DE MATERIAL PARTICULADO (SUCIEDAD) PRESENTE, EL CUAL SUELE ACUMULARSE POR EL PASAR DEL TIEMPO Y LA FALTA DE CIRCULACIÓN CONSTANTE DEL VITAL LIQUIDO. LOS TANQUES TAL COMO SE MUESTRA EN REGISTRO FOTOGRAFICO QUEDA DEBIDAMENTE LIMPIO. POR ULTIMO SE APLICA HIPOCLORITO DE SODIO, EL CUAL ES UN PRODUCTO DE USO PROFESIONAL QUE PERMITE ELIMINAR BACTERIAS QUE PUEDAN ESTAR PRESENTES.	 								X	RECOMENDAMOS MANTENER LOS TANQUES DEBIDAMENTE TAPADOS PARA EVITAR INGRESOS DE ANIMALES ASI MISMO SE RECOMIENDA REALIZAR EL LAVADO DE DICHOS TANQUES COMO MINIMO DOS VECES AL AÑO PARA PROLONGAR LA POTABILIDAD DEL AGUA.	ANGELO Y JUAN MANUEL
					X		X				 							X				
					X		X				 							X				
					X		X				 							X				

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	09 DE JULIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	Carrera 7 A N°22-05 Barrio La Cañada del Municipio de Soacha	**Sucursal**	CENTRO ZONAL SOACHA CENTRO

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
5 TANQUES DE AGUA POTABLE CAPACIDAD 5000 LTS.					X	**HIPOCLORITO DE SODIO**	X			*EVIDENCIA TANQUES YA LAVADOS Y DESINFECTADOS.							X		RECOMENDAMOS MANTENER LOS TANQUES DEBIDAMENTE TAPADOS PARA EVITAR INGRESOS DE ANIMALES ASI MISMO SE RECOMIENDA REALIZAR EL LAVADO DE DICHOS TANQUES COMO MINIMO DOS VECES AL AÑO PARA PROLONGAR LA POTABILIDAD DEL AGUA.	ANGELO Y JUAN MANUEL
					X		X											X			

OBSERVACIONES:

Elaboro:	LISBET BAUTISTA

Razon Social	INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR - ICBF.	**Informe Mes De**	25 DE JUNIO DE 2022
Persona Contacto	ANDREA AMAYA	**Telefono**	3209193218
Direccion	CALLE 6 N# 4-51	**Sucursal**	CHOCONTA

PROGRAMA DE SANEAMIENTO Y VERIFICACION DEL CONTROL Y MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS

AREA	CONTROL REALIZADO					PRODUCTO APLICADO O ACCESORIOS	CONDICIONES LOCATIVAS			SITUACION ENCONTRADA	FOTOGRAFIA	INCIDE								RECOMENDACIONES	TECNICO APLICADOR
	Insectos Rastreros	Insectos Voladores	Roedores	Palomas	Microorganismos Patogenos y Bacterias		Bueno	Regular	Malo			Moscos	Zancudos	cucarachas	Pulgas	Palomas	Roedores	Otros	Nada		
2 TANQUES DE 1000 LTS.					X	HIPOCLORITO DE SODIO		X		SE REALIZA LAVADO Y DESINFECCION DE 2 TANQUES CON CAPACIDAD DE 1000 LTS.SE REALIZA ACTIVIDAD DE LAVADO ESTANDO EL TANQUE DEBIDAMENTE VACIO, SE RETIRA MATERIAL PARTICULADO (SUCIEDAD) PRESENTE, EL CUAL SUELE ACUMULARSE POR EL PASAR DEL TIEMPO Y LA FALTA DE CIRCULACIÓN CONSTANTE DEL VITAL LIQUIDO. LOS TANQUES QUEDAN DEBIDAMENTE LIMPIOS. POR ULTIMO SE APLICA HIPOCLORITO DE SODIO, EL CUAL ES UN PRODUCTO DE USO PROFESIONAL QUE PERMITE ELIMINAR BACTERIAS PRESENTES QUE CONTAMINAN EL AGUA ALLI ALMACENADA.	 						X			RECOMENDAMOS MANTENER LOS TANQUES DEBIDAMENTE TAPADOS PARA EVITAR INGRESOS DE ANIMALES ASI MISMO SE RECOMIENDA REALIZAR EL LAVADO DE DICHOS TANQUES COMO MINIMO DOS VECES AL AÑO PARA PROLONGAR LA POTABILIDAD DEL AGUA.	DANIEL CUERVO
					X			X										X			
					X			X										X			
Elaboro:	LISBET BAUTISTA																				