MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
FUERZA AÉREA COLOMBIANA
ASÍ SE VA A LAS ESTRELLAS

FAC-S-2022-186257-CI
Al contestar, cite este número
Página 1 de 2, de la Comunicación Radicado
No FAC-S-2022-186257-CI del 10 de octubre de 2022 / MDN-COGFM-FAC-COFAC-JEMFA-CAMAN-CMC

Señora Teniente Coronel
NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ
Comandante Grupo de Apoyo Logístico
Madrid, Cundinamarca

Asunto: INFORME NOVEDAD CTO. 011-00-M-CAMAN-CMC-2022

Respetuosamente me permito informar a la Señora Teniente Coronel Ordenadora del Gasto (E) CAMAN, que durante la segunda visita de mantenimiento preventivo al sistema de aires acondicionados del Centro de Metrología CAMAN en el mes de septiembre se encontraron 02 novedades por parte de los técnicos de la empresa AIREFLEX asi:

1. Se evidencio que el equipo DATA 04 TIEMPO Y FRECUENCIA Y CORRIENTE presenta pedida de memoria lo cual se relaciona con las baterías descargadas por desgaste de las mismas de forma imprevista, lo cual fue informado por el contratista mediando informe TAW22-188RV1 (anexo) y donde se recomienda hacer el cambio de las baterías de los equipos restantes para evitar futuras pérdidas de memoria,
2. Fue encontrada resistencia eléctrica correspondiente al sistema DATA CORRIENTE dilatada (rota por desgaste) según informe técnico TAW22-188RV2 falla ocurrida imprevista mente por desgaste del material.

Dichas novedades fueron presentadas en la segunda visita de mantenimiento preventivo en el mes de septiembre del año en curso y son de carácter imprevisto, por tal motivo durante la estructuración del contrato no se tuvieron en cuenta ya que son de forma inesperada, adicional mente como supervisor del contrato es mi obligación informar las novedades presentadas durante la ejecución del contrato y verificar si es posible la adición de presupuesto por parte del comité estructurador y departamento de contratos, todo esto con el fin de que los equipos puedan operar de forma eficiente como lo requiere el Centro de Metrología CAMAN.

Lo anterior con el fin de continuar tramite solicitud adicional al contrato en mención

.

Técnico Primero YEISSON HERNANDO FORERO JAQUE
Técnico Especialista Calibración

Anexo: 02 Informas Novedad Aireflex
Copia: MY NORIEGA / DECON;

Elaboró: T1. FORERO / CMC Aprobó:TE. PUPIALES / CMC