



NIL.: 900208532-6

**CENTRO DE SALUD
SAMPUÉS E.S.E.**

Cl. 21 No. 24-37 B. Millán • Tel: 283 8189

Anexo Técnico No 1 a Estudios Previos

OBJETO DE LA NECESIDAD A CONTRATAR: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS A LOS EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN DE PROPIEDAD DEN CENTRO DE SALUD SAMPUES, COMO LO SON AIRES ACONDICIONADOS, CONGELADORES Y NEVERAS, NECESARIOS PARA LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN EL CENTRO DE SALUD SAMPUÉS E.S.E Y SUS SEDES ADSCRITAS.

CANT	DESCRIPCION
3	Mantenimiento Preventivo de aires acondicionados tipo mini Split de 36.000Btu
9	Mantenimiento Preventivo de aires acondicionados tipo mini Split de 24.000Btu
1	Mantenimiento Preventivo de aires acondicionados tipo mini Split de 18.000Btu
26	Mantenimiento Preventivo de aires acondicionados tipo mini Split de 12.000Btu
7	Mantenimiento Preventivo de aires acondicionados tipo mini Split de 9.000Btu
8	Mantenimiento Preventivo de Neveras
5	Mantenimiento Preventivo de Congeladores
2	Desinstalación de aires acondicionados tipo mini Split de 9.000Btu ubicado en Triage y Vacunación
1	Instalación de aires acondicionados tipo mini Split de 9.000Btu en Vacunación.
1	Mantenimiento Correctivo a todo costo de aires acondicionados tipo mini Split de 24.000Btu ubicado en la oficina de Recurso Humano.
3	Mantenimiento Correctivo de aires acondicionados tipo mini Split de 12.000Btu Ubicado en la oficina de Digitación PAI, Oficina 4505, ubicado en la oficina de promoción y mantenimiento de Salud.
1	Mantenimiento correctivo a todo costo del aire acondicionado tipo mini Split de 24.000Btu ubicado en la oficina de Observación pediátrica incluye (cambio de tarjeta, cambio de válvulas de servicio, reparación de fuga, gas r410A, soldadura, aceite)
1	Mantenimiento correctivo a todo costo del aire acondicionado tipo mini Split de 24.000Btu ubicado en Puerperio de la urgencia incluye (cambio de compresor, contactor, reparación de fuga, gas r410A, soldadura, aceite y mano de obra)
1	Mantenimiento correctivo a todo costo de aire acondicionado tipo mini Split de 18.000Btu ubicado consultorio de crecimiento y desarrollo 2 incluye (cambio de compresor, gas r410, soldadura, aceite, mano de obra)
1	Mantenimiento correctivo a todo costo de nevera ubicada en el cuarto de disposición final de los residuos incluye (reparación de fuga, cambio de timer, resistencia, gas r134, filtro, mano de obra)

Los detalles del objeto del presente proceso de contratación se encuentran descritos en los documentos correspondientes a los estudios y documentos previos. La información, que soporta los documentos y estudios previos fue preparada, elaborados, revisados, unificados y ajustados por la SECRETARIA CON FUNCIONES DE ALMACENISTA y el PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE RECURSO HUMANO. El Oferente deberá suministrar toda la información relacionada con los ítems ofertados junto con toda la documentación correspondiente, so pena de rechazo de la propuesta.


MILADIS ARRIETA CASTILLO

Secretaria con funciones de Almacenista.


BRAULIO ACUÑA CASTELLAR

Profesional Universitario / Recurso Humano