ANEXO No. 1 FICHA TÉCNICA

<table>
<tr><th>ÍTEM 01</th><th>TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE GAS PROPANO (GLP)</th></tr>
<tr><th colspan="2">ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS</th></tr>
<tr><td>Código UNSPSC</td><td>
<table>
<tr><th colspan="5">CLASIFICACIÓN UNSPSC</th></tr>
<tr><th>SEGMENTO</th><th>FAMILIA</th><th>CLASE</th><th>PRODUCTO</th><th>UNSPSC</th></tr>
<tr><td>15
Materiales combustibles, aditivos combustibles, lubricantes y anticorrosivos</td><td>11
Combustibles gaseosos y aditivos</td><td>15
Combustibles gaseosos</td><td>01
Propano</td><td>15111501</td></tr>
<tr><td>24
Maquinaria, accesorios y suministros para manejo, acondicionamiento y almacenamiento de materiales</td><td>11
Recipientes y almacenamiento</td><td>18
Tanques y cilindros y sus accesorios</td><td>16
Tanque o cilindro de gas licuado</td><td>24111816</td></tr>
</table>
</td></tr>
<tr><td>Capacidad</td><td>3800 a 4000 Galones</td></tr>
<tr><td>Presión de diseño</td><td>250 PSI</td></tr>
<tr><td>Descripción equipo</td><td>• TAMAÑO: Diámetro 240 cm +/- 10%.
Largo: 470 cm +/- 10%

• MATERIALES:
• Todas las soldaduras y los materiales deben ser acorde a la norma ASME sección II
• Recubrimiento final primario anticorrosivo epóxido
• Los filos expuestos deben estar redondeados o con chaflan
• Las válvulas deben ser marca REGO
• El indicador de nivel debe ser marca ROCHESTER
• Tubería interna SA 53 / SA 108 (A O B)

• NORMAS INTERNACIONALES:
- ASME sección II
- Prueba de tensión de materiales conforme a SA-20

• PRUEBA HIDROSTATICA
-325 PSI</td></tr>
<tr><th colspan="2">ADICIONALES</th></tr>
<tr><td>Garantía</td><td>Mínima de 2 años, para todos los componentes del sistema</td></tr>
<tr><td>Otros</td><td>-Manual del usuario.
-Entregar instalado y funcionando.
-Capacitación para personal de ingeniería y Mantenimiento.
-Conexionado a caldera de 125 BHP existente
-El recipiente se debe entregar limpio sin suciedad interior ni exterior, sin grasa y sin chisporroteos
-Realizar capacitación a los usuarios</td></tr>
</table>