PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informacion del cliente **Tarea #347041**

Nombre del cliente
SCADE 20 DE JULIO -Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Fecha 14/11/2022 a las 8:00

MANTENIMIENTO CORRECTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA

1) MARCA:	Gamatronic
2) CAPACIDAD:	30KVA
3) SERIE	101300336.SP
4) MODELO	uPS
5) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO
7) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
8) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
9) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
10) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento correctivo desinstalando baterías antiguas e instalado baterías nuevas marca FULLIBATTERY 12V 55Ah.
11) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V 55Ah
12) NUMERO DE BATERIAS:	16 unidades
13) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	Debe ser verificada e intervenida la etapa de control de la UPS. Se realizan pruebas operacionales y se verifica que el rectificador.

14) REGISTRO FOTOGRAFICO:




































15) FIRMA DEL SUPERVISOR:	 **Firmado por: Raúl Camacho, Documento: 7317802**
16) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**