PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Informacion del cliente	**Tarea #346221**

Nombre del cliente
SUPERCADE CAD - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Fecha/Hora
12/11/2022 às 10:25

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	ABB POWERSCALE
2) CAPACIDAD:	50 KVA
3) SERIE	80723
4) REALIZADO POR:	Ruben pulido
5) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
6) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
7) FILTROS AC Y DC:	BUENO
8) VENTILADORES:	BUENO
9) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
10) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
11) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
12) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
13) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
14) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
15) FUSIBLES:	BUENO
16) TRANSISTORES:	BUENO
17) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
18) ENTRADA A-B:	240
19) ENTRADA B-C:	239
20) ENTRADA C-A:	241
21) SALIDA A-B:	229
22) SALIDA B-C:	230
23) SALIDA C-A:	230
24) SALIDA HZ	60

25) ENTRADA A(AMPERIOS):	-
26) ENTRADA B(AMPERIOS):	-
27) ENTRADA C(AMPERIOS):	-
28) SALIDA A(AMPERIOS):	5.4
29) SALIDA B(AMPERIOS):	9.6
30) SALIDA C(AMPERIOS):	12.0
31) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento al equipo verificando cada uno de sus parametros (Voltajes , Corrientes - frecuencia) Linea - linea siguiendo los lineamientos requeridos por el cliente siempre salvaguardando la seguridad del equipo y personas , limpieza general y pruebas de funcionamiento(Equipo en garantia)
32) REFERENCIA DE BATERIAS:	-
33) NUMERO DE BATERIAS:	-

34) REGISTRO FOTOGRAFICO:

















35) FIRMA DEL SUPERVISOR:	

	 **Firmado por: Viviana Niño F., Documento: 1030625466**
36) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Ruben Pulido, Documento: 1030620505**