PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

Informaciones del cliente	**Tarea #349308**
Nombre del cliente CADE Fontibón-Secretaría General de lacaldía Mayor de Bogotá D.C.	

Fecha 16/11/2022 a las 10:50

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	TITAN EA
2) CAPACIDAD:	20 KVA
3) SERIE	43332
4) MODELO	Sin modelo
5) REALIZADO POR:	Ruben Pulido
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-N:	119 V
20) ENTRADA B-N:	125 V
21) ENTRADA C-N:	120V
22) SALIDA A-N:	121.3 V
23) SALIDA B-N:	121.3 V
24) SALIDA C-N:	121.2 V
25) SALIDA HZ	60
26) ENTRADA A(AMPERIOS):	6.4
27) ENTRADA B(AMPERIOS):	7.0
28) ENTRADA C(AMPERIOS):	6.4
29) SALIDA A(AMPERIOS):	

	4.0
30) SALIDA B(AMPERIOS):	4.5
31) SALIDA C(AMPERIOS):	7.2
32) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo del equipo , toma de mediciones y parametros , limpieza externa , pruebas de funcionamiento
33) REFERENCIA DE BATERIAS:	Fuli battery (12V - 9 AH)
34) NUMERO DE BATERIAS:	40 uni
35) OBSERVACIONES/RECOMENDACIONES	El equipo se encuentra en perfecto estado y funcionamiento , sin alarmas (ONLINE)

36) REGISTRO FOTOGRAFICO:

































37) FIRMA DEL SUPERVISOR:	**Firmado por: Jose Ignacio Cuervo, Documento: 19384733**
38) FIRMA DEL TECNICO	**Firmado por: 1030620505, Documento: 1030620505**