PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolivar

IMPRENTA DISTRITAL - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C. Tarea347639

Fecha 15/11/2022 às 09:00 — **Información de las actividades**

Formulario: MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
MARCA:	TRIPPLITE
CAPACIDAD:	30KVA
SERIE	2225DLCPS647100007
MODELO	SU30K3/3
REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
FILTROS AC Y DC:	BUENO
VENTILADORES:	BUENO
TARJETA DE CONTROL:	BUENO
CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
FUSIBLES:	BUENO
TRANSISTORES:	BUENO
TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
ENTRADA A-B:	220VAC
ENTRADA B-C:	220VAC
ENTRADA C-A:	220VAC
ENTRADA A-N:	115VAC
ENTRADA B-N:	114VAC
ENTRADA C-N:	114VAC
ENTRADA N-T:	0V
SALIDA A-B:	208VAC
SALIDA B-C:	208VAC
SALIDA C-A:	208VAC
SALIDA A-N:	120VAC

SALIDA B-N:	120VAC
SALIDA C-N:	120VAC
SALIDA N-T:	0V
SALIDA HZ	60Hz
SALIDA A(AMPERIOS):	12.2A
SALIDA B(AMPERIOS):	0A
SALIDA C(AMPERIOS):	0A
AMPERIOS N:	0A
AMPERIOS T:	0A
TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups tripp lite de 30 kva sin apagado. Se verifica su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. La ups queda en modo ON LINE alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9AH
NUMERO DE BATERIAS:	40 unidades
REGISTRO FOTOGRAFICO:	



























FIRMA DEL SUPERVISOR:



Firmado por: Camilo Andres Serrano, Documento: 1026579407

FIRMA DEL TECNICO



Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941