PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial:901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Informacion del cliente

Nombre del cliente
SUPERCADE CAD - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.

Fecha/Hora
12/11/2022 às 10:25

Tarea #346221

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA

1) MARCA:	Powest
2) CAPACIDAD:	60KVA
3) SERIE	990601812050016
4) MODELO	TITAN EA 9960 60KVA
5) REALIZADO POR:	Ruben pulido
6) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
7) CONDUCTORES Y TERMINALES	BUENO
8) FILTROS AC Y DC:	BUENO
9) VENTILADORES:	BUENO
10) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
11) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
12) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
13) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
14) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
15) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
16) FUSIBLES:	BUENO
17) TRANSISTORES:	BUENO
18) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
19) ENTRADA A-N:	123v
20) ENTRADA B-N:	122v
21) ENTRADA C-N:	122v
22) SALIDA A-N:	120V
23) SALIDA B-N:	120v
24) SALIDA C-N:	120v
25) SALIDA HZ	60 hz
26) SALIDA A(AMPERIOS):	22.6
27) SALIDA B(AMPERIOS):	27.0
28) SALIDA C(AMPERIOS):	23.2

29) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo del equipo verificando mediciones voltaje Input-output ,corriente input - output , frecuencias , limpieza general y pruebas de mantenimiento garantizando el buen estado y funcionamiento segun las directrices recibidas
30) REFERENCIA DE BATERIAS:	Fuli battery 12v - 35AH
31) NUMERO DE BATERIAS:	54 uni

32) REGISTRO FOTOGRAFICO:












33) FIRMA DEL SUPERVISOR:	 **Firmado por: Viviana Niño Fandiño, Documento: 1030625466**
34) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Ruben Pulido, Documento: 1030620505**