PROSERMAN S.A.S
PROYECTOS, SERVICIOS Y MANTENIMIENTO EN GENERAL
NIT: 901.210.128-3

ENTREGA A SATISFACCION

REPORTE DE MANTENIMIENTO 2

Teléfono: 3166270378
Número de identificación empresarial: 901.210.128
Email: prosermansas18@gmail.com
Dirección: Cra 81 4C 119 LC 103 Br Simón Bolívar

Informacion del cliente	**Tarea #344204**
Nombre del cliente SEDE TEQUENDAMA - Secretaría General de la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.	

Fecha 09/11/2022 ás 14:01

MANTENIMIENTO PREVENTIVO UPS ALCALDIA BOGOTA	
1) MARCA:	POWES TITAN
2) CAPACIDAD:	20KVA
3) REALIZADO POR:	Hector Ricardo Rodriguez
4) TIPO DE MANTENIMIENTO	PREVENTIVO
5) FILTROS AC Y DC:	BUENO
6) VENTILADORES:	BUENO
7) TARJETA DE CONTROL:	BUENO
8) CONEXIONES DISTRIBUICION:	BUENO
9) INSTALACIONES ELECTRICAS	BUENO
10) BATERIAS(BORNES Y TERMINALES):	BUENO
11) TRANSFORMADORES Y BOBINAS:	BUENO
12) BREAKERS/CONTACTORES:	BUENO
13) FUSIBLES:	BUENO
14) TRANSISTORES:	BUENO
15) TABLEROS ELECTRICOS:	BUENO
16) TRABAJOS REALIZADOS:	Se realiza mantenimiento preventivo a la ups tripp lite de 20 kva limpiando sus tarjetas y componentes electrónicos de agentes contaminantes tal como lo es el polvo. se verificando su correcto funcionamiento en cada una de sus etapas de conversión de la energía. la ups queda en modo normal alimentando y respaldando las cargas activas sin presencia de alarmas.
17) REFERENCIA DE BATERIAS:	FL 12V9AH
18) NUMERO DE BATERIAS:	60 unidades




EPO
REC
BAT
INV
BYP
OUTPUT
STATUS
HOME
ENTER
BUS DATA
Volt219.4 222.4V


MODEL: TITAN RA9920
CAPACITY: 20KVA cabinet
CE






EPO
REC
BAT
INV
BYP
OUTPUT
STATUS
HOME
ENTER
BUS DATA
Volt219.4 222.4V

19) FIRMA DEL SUPERVISOR:	 **Firmado por: Miguel Angel Guevara, Documento: 1023926733**
20) FIRMA DEL TECNICO	 **Firmado por: Hector Ricardo Rodriguez, Documento: 1019062941**