MACRIS
REFRIGERACIÓN
Y AIRE ACONDICIONADO
NIT:900669952

Guadalajara de Buga, Noviembre 01 de 2022.

Señores
DIEGO FERNANDO BOLAÑOS BUSTOS
Subdirector (E)
Centro Agropecuario de Buga
Regional Valle
Carretera Central Variante Buga – Tuluá
Buga

Referencia: INFORME FINAL PROCESO DE CONTRATACIÓN
No. CO1.PCCNTR.3929382. 18 DE AGOSTO DE 2022

Wilson Sanclemente Agudelo, identificado como aparece al pie de mi firma, obrando en mi calidad de representante legal de Macris Refrigeración, presento informe final del contrato **No. CO1.PCCNTR.3929382. 18 DE AGOSTO DE 2022**

Se informa que se llevó a cabalidad cada uno de los servicios solicitados y que todos los equipos quedan en buen funcionamiento, se procede a facturar electrónicamente el servicio con la **factura FVE1583**

PLANTA CARNICOS:

SE REALIZA:

Mantenimiento preventivo equipo de conservación (1076185030)
Mantenimiento preventivo equipo de congelación (1076177567)
Mantenimiento preventivo equipo de conservación (1076173566
Manteniendo preventivo y suministro e instalación de tarjeta electrónica de unidad condensadora, carga de refrigerante R410A, limpieza de tubería y barrido con nitrógeno para aire acondicionado Central Marca LG (912434078)
Mantenimiento preventivo equipo aire acondicionado central de 54000 BTU, ajuste de refrigerante R410A, limpieza de tubería y barrido con nitrógeno (912434079)

PLANTA CONFITERIA

SE REALIZA:

Mantenimiento preventivo para aire acondicionado marca LG, suministro e instalación de motor ventilador (912434080)

Mantenimiento preventivo equipo de aire acondicionado central marca LG de 54000 BTU (912434082)
Mantenimiento preventivo para cuarto frio. (1076173556)
Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical Inducol (912425313)
Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical Torrey (912425183)

PLANTA DE PLANIFICACION

SE REALIZA:

Mantenimiento preventivo para cuarto frio (1076173556)
Mantenimiento preventivo a nevera panorámica vertical vertical Inducol (912425313)
preventivo a nevera panorámica vertical Torrey (912425183)
Mantenimiento preventivo para aire acondicionado marca LG, suministro e instalación de motor ventilador (912434080
Mantenimiento preventivo equipo de aite acondicionado central marca LG de 54000 BTU (912434082)

PLANTA LACTEOS

SE REALIZA:

Mantenimiento preventivo para equipo de maduración. (91246313)
Mantenimiento preventivo cuarto de conservación. (91246286)
Mantenimiento preventivo equipo aire acondicionado central marca LG de 54000 BTU. (912434074)
Mantenimiento preventivo, ubicación y corrección de fuga incluye carga de gas refrigerante, barrido con nitrógeno y limpieza de tubería, suministro e instalación de tarjeta electrónica para aire acondicionado central 54000 BTU. (912434075)
Mantenimiento preventivo a heladera Comex (912425178)
Mantenimiento preventivo a Chiller de 5TR (SE EVIDENCIA EL COMPRESOR MALO)
Mantenimiento preventivo a nevera panorámica industrial (Torrey)

PLANTA FRUTAS Y HORTALIZAS

SE REALIZA

Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado central marca LG 54000 BTU (912434081)
Mantenimiento preventivo para aire acondicionado central marca LG, carga de refrigerante R4 10A, limpieza de tubería y barrido con nitrógeno. (912434084)
Mantenimiento preventivo para cuarto de congelación. (1076173814)

Mantenimiento preventivo para cuarto de conservación. (1076173815)
Mantenimiento preventivo para cuarto de maduración. (1076173541)

AMBIENTES DE APRENDIZAJE

SE REALIZA

Mantenimiento preventivo y suministro e instalación de Contactor equipo de aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K2. (912412312)
Mantenimiento preventivo y suministro e instalación de tarjeta electrónica para equipo de aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K8
Mantenimiento preventivo y suministro e instalación de motor ventilador condensadora para equipo de aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K9 (LG). (912434072)
Mantenimiento preventivo y suministro e instalación Blower, equipo aire acondicionado de 48000 BTU piso techo Inverter Aula K10. (912412310).
Mantenimiento preventivo, suministro e instalación de tarjeta para aire acondicionado central área Fisicoquímica K1. (912434083)
Mantenimiento preventivo, suministro e instalación de sensor de temperatura, aire acondicionado central de 36000 BTU Inverter área Microbiología K1. (912434073).
Mantenimiento preventivo cuarto frio o cámara frigorífica (91248444)
cuarto frio o cámara frigorífica (91248444) Reparación de las unidades de enfriamiento y refrigeración



Firma representante legal del Proponente
Nombre: Wilson Sanclemente Agudelo
C.C 14.891.423