SENA	**FORMATO, SOLICITUD NECESIDADES Y CERTIFICACION DE INEXISTENCIA EN EL ALMACEN FORMATO, SOLICITUD NECESIDADES**	DOCUMENTO DE APOYO COPIA NO CONTROLADA

Solicitud [ ] Coordinación de Formación [X] Coordinacion Académica Fecha : .Noviembre 2022

Área

[ ] Bienestar Aprendices	[X] Programas de formacion	[ ] Equipos
[ ] Bienestar Funcionarios	[ ] Infraestructura	[ ] Mantenimientos
[ ] Otro : Aprendices	[ ] otros	[ ]

OBJETO: 15_9111_456 Contratar la compra e instalación de elementos y equipos para la prevención de emergencias, para el Centro Minero Regional Boyacá.

ITEM	DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS	UNIDAD	CANTIDAD
1	CENTRAL AUTOMATICA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS CONVENCIONAL, 4 ZONAS, 2 SALIDAS SUPERVISADAS DE SIRENA, 1 SALIDA DE ALARMA. COFRE METÁLICO CON PUERTA ATORNILLADA FRONTALMENTE, 4 PRETALADROS DE 28 MM Y 1 RECTANGULAR EN EL FONDO DE 140 X 40 MM PARA EL PASO DEL CABLEADO, ADEMÁS DE ESPACIO PARA 2 BATERÍAS DE 12V 7 AH. CERTIFICADA SEGÚN NORMATIVA EN 54-2 Y EN 54-4 CON MARCADO CE	UND	1
2	DETECTOR DE HUMO TÉRMICO CONVENCIONAL MICROPROCESADO CON AUTOCOMPENSACIÓN, CUMPLE NORMA EN54- 7	UND	2
3	BASE PARA DETECTORES DE HUMO A30	UND	2
4	PULSADOR DE ALARMA REARMABLE CONVENCIONAL CON LED INDICATIVO	UND	1
5	SIRENA CONVENCIONAL CON LUZ ESTROBOSCÓPICA, 20MA,101DB A 1M (TONO3), IP65, 9-28VDC	UND	1
6	BATERÍA 12V 7A	UND	2
7	SOPORTE PEDESTAL PARA EXTINTOR DE 10 LIBRAS, EN SU BASE CUENTA CON 3 PATAS PARA PODER SOPORTE DEL MISMO PROTEGIDAS CON CAUCHO O EN PASTA PARA EVITAR RESBALARSE EN BALDOSÍN, SU ALTURA TOTAL ES DE 77 CM	UND	43
8	CINTA ANTIDESLIZANTE FLUORESCENTE 50 MM	MTRO	72
9	TUBERÍA IMC 3/4" GALVANIZADA, COLMENA.	METRO	25
10	CABLE ENCAUCHETADO 3X14 AWG	METRO	10
11	CABLE IGNIFUGO 2X16AWG	METRO	50
12	SOPORTES O PIE DE AMIGO PARA TUBERÍA IMC	UND	5

13	BORNERAS, RIELES, CINTAS, AMARRES, TERMINALES, CONDULETAS, RIEL CHANEL, ETC	GLB	1
14	INSTLACIÓN DE EQUIPOS ELECTRICOS Y PRUEBAS. INCLUYE: PERSONAL ELECTRICO, PROFESIONAL SISO TIEMPO ESTIMADO: 2 DÍAS	DÍA	2

Solicitó :

ANA MARIA MONGUI GALVIS
COORDINACIÓN ACADEMICA

VoBo: Lina María Franco Angarita
Apoyo SG-SST

Aprobó por :

JUAN CARLOS PINILLA HOLGUIN
SUBDIRECTOR CENTRO MINERO

Certificación Inexistencia en el ALMACEN

IVAN EDUARDO NIÑO GIL
ALMACEN