

**ANEXO No. 1 FICHA DEL PROYECTO**  
**CONVOCATORIA No. 001 DEL 2022**

EMPRESA: ELECTRIFICADORA DEL HUILA S.A. E.S.P.

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ERNESTO LUNA RAMIREZ

NIT: 891180001-1

NOMBRE DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO HECTOR FERNANDO GALLEGU GAVIRIA

E-MAIL: gerencia@electrohuila.co

NUMERO DE CEDULA DE QUIEN DILIGENCIA EL FORMULARIO 18.509.301 de DosQuebradas-RDA.

E-MAIL: hector.gallego@electrohuila.co

NUMERO DE CELULAR 3165299460

**INFORMACIÓN BÁSICA:**

NOMBRE DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO: NORMALIZACIÓN REDES ELECTRICAS EN BAJA Y MEDIA TENSION DE LOS BARRIOS SUBNORMALES ASENTAMIENTOS  
ISLA DEL SOL Y RENACER DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE-HUILA

DEPARTAMENTO HUILA MUNICIPIO CAMPOALEGRE PDET X NBI 31,1 BARRIO ISLA DEL SOL Y RENACER

VALOR TOTAL DEL PROYECTO: \$ 1.287.422.865,00

CÓDIGO ZONA SUI: 9174 Y 8922

VALOR DE COFINANCIACIÓN: \$ 120.121.275,00

USUARIOS REGISTRADOS EN EL SUI: 180 (120 Y 60)

VALOR SOLICITADO: \$ 1.167.301.590,00

USUARIOS DEL PROYECTO: 180

**GARANTÍA DE SERIEDAD Y/O CUMPLIMIENTO DE LA OFERTA:**

i) la responsabilidad de los diseños y presupuestos ii) el incumplimiento de los compromisos del Operador de Red en su propio plan de inversión en normalización de redes iii) los riesgos derivados de la no suscripción del contrato por parte del operador de red

**ASEGURADORA**

VIGENCIA DESDE: PREVISORA

VALOR ASEGURADO

64.371.469,00

20 DE SEPTIEMBRE DE 2022

HASTA:

20 DE MARZO DE 2023

**INFORMACIÓN TÉCNICA:**

SUBESTACION DE CONEXIÓN: S/E CAMPOALEGRE 34,5/13,8 KV CIRCUITOS RIVERITA Y CAMPOALEGRE 2 ESTRUCTURA No M020814  
M015289

ÍNDICES ACTUALES: CM2P 0,00344 0,00613  
 CMRP 0,02455 SAIDI 0,02455 PÉRDIDAS NO TÉCNICAS: 18,46%

ÍNDICES ALCANZADOS: 0,0033336 0,0059400  
 SAIFI 0,00527136 SAIDI 0,0237890 PÉRDIDAS NO TÉCNICAS: 17,53%

NIVEL DE Tensión DE CONEXIÓN: 13,8 KV KM REDES MT: 0,485 KM REDES BT: 1,441

NÚMERO DE TRANSFORMADORES A INSTALAR: 6 CAPACIDAD TOTAL A INSTALAR: 15x2 + 37,5X2 + 25 + 50 = 180 KVA

VALOR TOTAL DEL DESMONTE DE INFRAESTRUCTURA EXISTENTE 3.011.504,00 LUMINARIAS EXISTENTES SI NO X

DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA DE MEDIDA: Medidores tipo AMI concentrados en gabinete de hasta 10 medidores soportado en poste. Equipos concentradores para leer la información de los medidores asociados, comunicados mediante sistema PLC, RF y GPRS u otro y enviarla a servidor central.

VALOR TOTAL DEL SISTEMA DE MEDIDA: 838.111.563,00

CERTIFICO QUE COMO REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA CITADA EN ESTE MISMO ANEXO, LA INFORMACIÓN CONSIGNADA EN ESTE FORMATO ES VERAZ Y ASUMO LA RESPONSABILIDAD SOBRE LOS EFECTOS NEGATIVOS DE TIPO TÉCNICO Y FINANCIERO QUE LLEGASE A PRESENTARSE EN EL DESARROLLO DEL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO. QUE EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO CUMPLE A CABALIDAD LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA Y REGULACIÓN VIGENTE, ASÍ COMO LAS CONSIDERACIONES DE DISEÑO, MEMORIAS DE CÁLCULO Y PRESUPUESTO INCLUYEN LA REGLAMENTACIÓN TÉCNICA PARA LA NORMALIZACIÓN DE REDES ELÉCTRICAS CUMPLIENDO CON LO ESTABLECIDO EN LA SECCIÓN 3 DEL DECRETO 1073 DE 2015, Y LOS TÉRMINOS DE LA CONVOCATORIA PRONE 001- 2022. QUE PARA EL PLAN, PROGRAMA O PROYECTO PROPUESTO, LA EMPRESA SE RESPONSABILIZA DE LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE LOS ACTIVOS, ASÍ COMO LA COMERCIALIZACIÓN DE LA ENERGÍA.

Dado en NEIVA a los 20 DIAS del mes de SEPTIEMBRE de 2022

Firma del Representante Legal

IDENTIFICACIÓN:

NOMBRE:

7.730.175

DIRECCIÓN:

LUIS ERNESTO LUNA RAMIREZ

TELÉFONOS:

Km 1 Via Palermo - Edificio El Bote

FAX:

+ 57(8)8664600

CIUDAD:

NEIVA -HUILA

*11/30/22*