CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca de conformidad
Esquema 5

No. 01626

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
GABINETE ELÉCTRICO MARCA LUMINEX	MONOFÁSICOS DE 4, 6, 8 Y 12 CIRCUITOS	VER ANEXO

Las características e identificación de este producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and identification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricados por:
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A.

Calle 65 A 93 – 91, Bogotá. Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23)

Fecha de Certificación: 09 / 03 / 2005
Última Actualización: 09 / 08 / 2016
Fecha de Vencimiento: 02 / 08 / 2019

Fecha máxima para las próximas auditorías de seguimiento :03 / 07 / 2017 y 03 / 07 / 2018

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación
Certification CIDET Manager

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification.
On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.

ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 **Tel:** (+574) 444 12 11 **Fax:** (+574) 444 0460

CIDET

ONAC

ACREDITADO ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 01626

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 09 / 03 / 2005
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN: 009 / 08 / 2016
FECHA DE VENCIMIENTO: 02 / 08 / 2019

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE GABINETE ELÉCTRICO MARCA LUMINEX FABRICADO Y COMERCIALIZADO POR LEGRAND COLOMBIA S.A. UBICADA EN LA CALLE 65 A 93 – 91, BOGOTÁ, COLOMBIA

Tipo	Monofásicos de 4, 6, 8 y 12 circuitos
Referencia	TML-4B, TMLS-4B, TML-6B, TMLS-6B, TML-8B, TMLS-8B, TML-12B, TMLS-12B, TMLE - 4BO, TMLE - 6BO, TMLE – 8BO, TMLE – 12BO, TMLET-4BO, TMLET- 6BO, TMLET – 8 BO, TMLET – 12 BO, STMLE - 4BO, STMLE - 6BO, STMLET-4B, STMLET- 6BO, TMLE – 4 BOAL, TMLET-4BOAL, TMLE-6BOAL, TMLET-6BOAL, TMLE-8BOAL, TMLET-8BOAL, TMLE-12BOAL, TMLET-12BOAL, STMLE-8BO, STMLE-12BO, STMLET-4BO, STMLET-8BO, STMLET-12BO **TABLERO SIN VENTANA PLÁSTICA**: TMLE-4SPBO, TMLET-4SPBO, TMLE-6SPBO, TMLET-6SPBO, TMLE-8SPBO, TMLET-8SPBO, TMLE-12SPBO, TMLET-12SPBO
Capacidad de Cortocircuito	Hasta 10 kA
Accesorio	Kit ventana plástica TMLEP-AZ
Tensión nominal	127 V
Corriente nominal	75 A
Tensión de aislamiento	300 V
Grado de protección	IP20C / IK05
Barraje de fase	Aluminio estañado o cobre electrolítico C11000
Empaque	Con o sin empaque tipo blister
Características constructivas	Tableros sin puerta, construidos en lámina CR calibre 20
Número de hilos	3 (1 fase, 1 barra para neutro y 1 barra para tierra aislada)
Referencial	RESOLUCIÓN 90708 de 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA – RETIE (Numeral 20.23)

Atentamente,

Juan Pablo Rojas Duque
Gerente CIDET Certificación

FGOMEZ