CORPORACIÓN CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL SECTOR ELÉCTRICO

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO

PRODUCT CONFORMITY CERTIFICATE

No.06018

Esquema de Certificación
Certification Scheme
Marca de conformidad
Esquema 5

La Corporación Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico del Sector Eléctrico – CIDET certifica que el producto:

CIDET certifies that the product:

DENOMINACIÓN	TIPO	REFERENCIA
TOMACORRIENTES	LÍNEA FUTURA: GFCI 20A, 127 V; DÚPLEX 15A, 127V, DÚPLEX CON POLO A TIERRA AISLADA.	686538, 686405, 686406, 686408, 686532, 686533, 686535, 686536

Las características e identificación de éste producto se describen en el documento anexo, que hace parte integral del presente CERTIFICADO y contiene una página.

The characteristics and indentification of this product are described in the attached document, which is an integral part of this CERTIFICATE

Fabricado por
Manufactured by:

LEGRAND COLOMBIA S.A. planta de **BOGOTÁ, COLOMBIA**
y comercializado por **LEGRAND COLOMBIA S.A.**

Calle 65 A 93 – 91, Bogotá, Colombia

Satisface los requerimientos de
Satisfies the requirements of

NTC 1650/2004 y la RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE

Fecha de Certificación: 24 / 07 / 2015
Fecha de Vencimiento: 23 / 07 / 2018

Fecha máxima para las próximas auditorias de seguimiento: 24 / 06 / 2016 y 24 / 06 / 2017

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo
Executive Director

CIDET realiza la verificación y el seguimiento a las características del producto que dieron origen a ésta certificación.
Las novedades y vigencia de este certificado, pueden ser consultadas en la página www.cidet.org.co

CIDET makes the verification and follow up the characteristics of the product that gave rise to this certification. On page www.cidet.org.co, you can find news and validity of this certificate.

Medellín: Carrera 46 No. 56-11 (Av. Oriental), Piso 13 **Tel:** (+574) 444 12 11 **Fax:** (+574) 444 0460

ONAC
ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-004

CIDET

ONAC

ACREDITADO ISO/IEC 17065:2012 09-CPR-004

ORGANISMO CERTIFICADOR DE PRODUCTOS

CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO No. 06018

FECHA DE CERTIFICACIÓN: 24 / 07 / 2015
FECHA DE VENCIMIENTO: 23 / 07 / 2018

ANEXO DE CARACTERÍSTICAS E IDENTIFICACIÓN DE TOMACORRIENTES FABRICADOS POR LEGRAND COLOMBIA S.A., PLANTA DE BOGOTÁ, COLOMBIA, Y COMERCIALIZADOS POR LEGRAND COLOMBIA S.A., UBICADA EN LA CALLE 65 A 93 – 91, BOGOTÁ, COLOMBIA

Tipo	Línea futura: GFCI 20A, 127 V ; Dúplex 15A, 127V, dúplex con polo a tierra aislada		
FUTURA BLISTER			
Referencia	**686405**	**686406**	
Descripción	Tomacorriente doble 2P+T	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI)	
Datos técnicos	15A - 127V~	20A - 127V~	
Referencia	**686407**	**686408**	
Descripción	Toma sencilla 2P+T + interruptor sencillo	Toma doble con proteccion aumentada TR	
Datos técnicos	15A - 127V~ / 10A - 250V~	15A - 127V~	
FUTURA DISTRIBUCION			
Referencia	**686532**	**686533**	**686535**
Descripción	Toma doble con proteccion aumentada TR	Tomacorriente doble 2P+T	Toma doble 2P+T y protección de falla a tierra (GFCI) 20A 127V
Datos técnicos	15A - 127V~	15A - 127V~	20A - 127V~
Referencia	**686536**	**686538**	
Descripción	Tomacorriente doble 2P	Tomacorriente 2P+T tierra aislada color naranja.	
Datos técnicos	15A - 127V~	15A - 127V~	
Referencial	NTC 1650/2004 y la RESOLUCIÓN 90708 DE 2013 DEL MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA - RETIE		

Atentamente,

Carlos Ariel Naranjo Valencia
Director Ejecutivo

DCARDONA