54-1040

San José de Cúcuta

No:54-2-2022-011096
14/12/2022 9:55:01 a. m.

Doctor
Wilmar Manuel Cepeda
BastoDirector Regional
SENA – Norte de Santander
Calle 2N Avenida 4 y 5
Pescadero
wmcepeda@sena.edu.co
San José de Cúcuta

Asunto: Solicitud de aprobación para elementos no contemplados en el anexo de especificaciones técnicas CO1.PCCNTR.4291278 de 2022-ELECTRO ARCO DEL ORIENTE SAS

Respetado doctor:

En mi calidad de supervisor del contrato de suministro CO1.PCCNTR.4291278 de 2022, proceso MC-NDS-0056-2022 que tiene por objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS Y TRANSFORMADORES DE LAS DIFERENTES SEDES DEL SENA DE LA REGIONAL NORTE DE SANTANDER, suscrito con la empresa ELECTRO ARCO DEL ORIENTE SAS, NIT 807001517, y teniendo en cuenta lo dispuesto enel numeral 13.1. Obligaciones del Contratista

> (...) x) Elementos No contemplados en el Anexo de Especificaciones Técnicas; En el caso de requerirse el suministro de algún elemento no descrito en el numeral de especificaciones técnicas pero relacionado con el objeto contractual, el CONTRATISTA deberá suministrarlos y cobrar los valores a precio de mercado para lo cual el supervisor del contrato deberá verificar y evidenciar la racionabilidad del precio cobrado. En todo caso tanto el suministro de estos elementos deberán ser previamente aprobados por parte del supervisor y ordenador del gasto para lo cual el contratista deberá remitir una cotización de los elementos requeridos. (...)

Me permito Informar que el una vez realizada la inspección de planta eléctrica GDE50SST MARCA ECOMAX (44KVA) ubicada en la sede de tecnoparque y tecno academia se evidencio el mal estado de batería 95D31R de1150 AMPERIOS 12 VOLTIOS, por lo cual se hace necesario su remplazo.

Doctor Wilmar Manuel Cepeda Basto

Así mismo informo que a la fecha no se ha ejecutado la totalidad de las actividades estipuladas en el contrato. Por lo tanto, recomiendo desde el análisis de las actividades pendientes a realizarse, se adicione el contrato en tiempo, por quince (15) días, desde la fecha inicial de terminación de este, hasta el 30 de diciembre.

Sin más, quedo a la espera de su aprobación, para proceder con el suministro de la bateríatoda vez que realizado el estudio de mercado se encuentra que los precios ofertados por elcontratista ELECTRO ARCO DEL ORIENTE SAS están dentro de los valores del mercado.

Por lo anterior, a las especificaciones técnicas se solicita adicionar el siguiente item

ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	V/UNIT.
1	SUMINISTRO DE BATERÍA 1150 AMPERIOS 12 VOLTIOS	UN	1	$ 649.740

Javier Fernando Arenales Bernal
Supervisor del Contrato CO1.PCCNTR.4291278 de

Anexo: 1 hoja

Copia: Wilmar Manuel Cepeda Basto– Director regional- wmcepeda@sena.edu.co
Luis Alfonso Lazaro Cañizares – Coordinador Grupo de Apoyo Administrativo Mixto- lalazaro@sena.edu.co
Javier Fernando Arenales Bernal- Supervisor- jarenalesb@sena.edu.co
Deysy Andrea Ramírez Sanabria – Abogado contratista . daramirezs@sena.edu.co
Juan Andres Rojas Serrano – Apoyo a la supervisión - jrojasse@sena.edu.co

Proyectó: Juan Andres Rojas Serrano – Apoyo a la supervisión - jrojasse@sena.edu.co

San José de Cúcuta, diciembre 13 de 2022

COT 0408-22

Señores
SENA

Atendiendo su amable solicitud, nos permitimos presentar a su consideración nuestra propuesta para el suministro de:

ITEM	DESCRIPCION	UN	CAN	V/UNIT.	V/TOTAL
1	SUMINISTRO DE BATERÍA 1150 AMPERIOS 12 VOLTIOS	UN	1	$ 546.000	$ 546.000

SUBTOTAL		**$ 546.000**
IVA	**19%**	$ 103.740
VALOR TOTAL		**$ 649.740**

VALIDEZ DE LA OFERTA
5 DIAS

TIEMPO DE ENTREGA
INMEDIATA SALVO VENTA PREVIA

FORMA DE PAGO
A CONVENIR

Cualquier inquietud o sugerencia con gusto la atenderemos, y en espera de ser favorecidos con su orden.

Atentamente,

HENRY ARCINIEGAS PINTO
Gerente