***INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN***
*NIT. 829000548-1*
*Secretaria de Educación Departamental*
*Resolución No 17731 de Diciembre 5/2000*
*Dirección Calle 57 No 13-23 B. Pueblo Nuevo Tel 6019314-6124696*
*Barrancabermeja (Santander)*

# INFORME DE SUPERVISIÓN

**Fecha: 16 de diciembre de 2022**

| | |
|---|---|
| **TIPOLOGÍA CONTRACTUAL:** | MINIMA CUANTIA |
| **CONTRATO No.** | 021-22 |
| **CONTRATANTE:** | INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN |
| **NIT:** | 829000548-1 |
| **CONTRATISTA:** | **JOHN EDWING IRIARTE RUEDA** |
| **NIT:** | 91.440.337-5 |
| **TELÉFONO:** | 3183881683 |
| **DIRECCIÓN:** | Carrera 28 No. 44-49 Barrio el Recreo de Barrancabermeja |
| **OBJETO:** | **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DEL COLEGIO JOSE ANTONIO GALAN** |
| **VALOR TOTAL** | VEINTISIETE MILLONES SETECIENTOS SESENTA MIL PESOS ($27.760.000) **(IVA INCLUIDO)** |
| **RÉGIMEN TRIBUTARIO:** | RÉGIMEN ORDINARIO |
| **DURACIÓN** | VEINTE (20) DIAS CALENDARIO, contados a partir de la suscripción del acta de inicio, sin exceder del 31 de diciembre de 2022. |
| **FECHA INICIO** | 25 de noviembre de 2022 |

El suscrito Supervisor del presente contrato y con base en los informes presentados por el contratista respecto a las actividades ejecutadas dentro del periodo comprendido de ejecución del contrato y como parte de la constancia para acceder a los recursos financieros aportados por parte de la Institución, tomando como base el recibido a satisfacción del mismo.

**CERTIFICA QUE**

Que JOHN EDWING IRIARTE RUEDA identificado con la cédula de ciudadanía número 91.440.337-5, Representante legal de REFRIGERACION IRIARTE E HIJOS en calidad de contratista cumplió dentro del término de ejecución con cada una de las actividades y obligaciones demandas del Contrato de Prestación de servicios y en consecuencia se recibe a satisfacción de la Institución Educativa.

Se reciben las siguientes actividades, con sus evidencias:

| ITEM | CANT | DETALLE | UNIDAD DE MEDIDA |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Aires tipo cassette de 36.000 Btu (Aulas 101,102,106,108,110,111,112,113,ofimática,salón de grado primero). | UNIDAD |
| 2 | 5 | Aire Mini Split y Piso Techo de 36.000 Btu (Aulas 103,109,104,105,preescolar 1). | UNIDAD |
| 3 | 11 | Aires mini split de 24.000 Btu (Aulas 107,108,111,112,114,114,ofimática,biblioteca, psicorientación,secretaria académica,sala de docentes). | UNIDAD |
| 4 | 9 | Aires mini split de 18.000 Btu (Aulas 106,113,sala informática bachillerato (2),sala infomática primaria (2),coordinación,paguría,rectoría). | UNIDAD |
| 5 | 3 | Aire tipo cassette de 60.000 Btu (Aula multiple). | UNIDAD |
| 6 | 3 | Pipeta de gas refrigerante R410 | UNIDAD |
| 7 | 2 | Pipeta de gas refrigerante R22 | UNIDAD |
| 8 | 1 | Rodamiento | UNIDAD |
| 9 | 240 | Metro de Rubatex de aislamiento termico de 1/2, 3/4 | METRO |
| 10 | 70 | Rollo de cinta de vinilo de aislamiento termico | ROLLO |
| 11 | 2 | Capacitor de 60 MF | UNIDAD |
| 12 | 1 | Capacitor de 6 MF | UNIDAD |
| 13 | 1 | Capacitor de 2 MF | UNIDAD |

***INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN***
*NIT. 829000548-1*
*Secretaria de Educación Departamental*
*Resolución No 17731 de Diciembre 5/2000*
*Dirección Calle 57 No 13-23 B. Pueblo Nuevo Tel 6019314-6124696*
*Barrancabermeja (Santander)*

| | | | |
|---|---|---|---|
| 14 | 14 | Metro de tuberia de cobre de 1/4 | METRO |
| 15 | 14 | Metro de tuberia de cobre de 1/2 | METRO |
| 16 | 16 | Metro de tuberia de cobre de 3/8 | METRO |
| 17 | 8 | Metro de tuberia de cobre de 5/8 | METRO |
| 18 | 8 | Metro de tuberia de cobre de 3/4 | METRO |
| 19 | 1 | Motor ventilador de 1/4 | UNIDAD |
| 20 | 4 | Tarjeta de consola de 36.000 Btu cassette | UNIDAD |
| 21 | 3 | Filtro secador 3/8 | UNIDAD |
| 22 | 80 | Metro de lámina galvanizada calibre 24 para cubrir la tuberia | METRO |
| 23 | 100 | Chazos de 1/4 , tornillos 1/4 | UNIDAD |
| 24 | 1 | Displey para aire mini split | UNIDAD |
| 25 | 2 | Sensores para aires tipo cassette de condola | UNIDAD |

Atentamente,

Supervisor del Contrato