Barranquilla, 015 de diciembre de 2022

CLIENTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE.
SEDE: SENA SEDE REFRIGERACION LIPAYA
OBJETO: MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE AIRE ACONDICIONADO.
FECHA DE INICIO: 07/12/2022

REF: EJECUCIÓN CONTRATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVOS Y CORRECTIVOS DE AIRES ACONDICIONADOS.

Informe que se redacta el día 15/12/2022 hasta la fecha se intervinieron los siguientes equipos en mantenimientos preventivos:

13 equipos piso techo de 5TR
4 equipos Mini Split de 2TR
1 equipos Mini Split de 1 – 1,5TR

Para un total de 18 mantenimientos preventivos realizados en toda la sede.

Mantenimientos correctivos:

1. Se cambio tarjeta electrónica de condensadora suministrada por el cliente.

Informe que se redacta el día 15/12/2022 la intervención de los equipos de aire acondicionado:

REGISTRO FOTOGRÁFICO	DETALLES
	Mantenimientos preventivos Se limpiaron UMAS junto con sus componentes internos. Blower, motores, conexiones electrónicas.
	Se encontraron los equipos incrustados, se les realizo limpieza con desincrustante. El cual es un producto químico que al lavar el equipo se disuelve en el agua y no causa daño al medio ambiente.

 	Se realizo limpieza de condensadoras, se limpiaron sus componentes internos. se validaron y calibraron presiones de gas refrigerante.

NOTA:
Se recomienda realizar mantenimientos periódicos para evitar perder vida útil de los equipos de aire acondicionado.

Atentamente,

FIRMA:

EN REPRESENTACIÓN DE ENERGY BUSINESS
YEIMER MOISÉS PEÑATE BLANCO
Ingeniero mecánico: AT230-162415, Aux. logístico y compras