Electri Aires
Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | Direccion territorial Caldas | FECHA | Día: 30 | Mes: 11 | Año: 22 |
| CONTRATO N° | 150-25-3-027 | TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | ✓ |
| UBICACIÓN | Infraestructura. | | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Mini Split. | CAPACIDAD | 12.000. BTU. |
| MARCA | SAMSUNG. | SERIE | Y44NPAKF900176X |
| MODELO | ASV12PSBAN | UBICACIÓN DE EQUIPO | 2 Piso Centro Computo. |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *UNIDAD MANEJADORA* | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| *MOTOR VENTILADOR* | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | 220 | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | 0,9 | |
| | T2,3 | | I2 | 0,L | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *COMPRESOR* | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | 220 | |
| | AMP | | | 8.0 | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 209 | I1 | 5,3 | |
| | T2,3 | | I2 | 4,9 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | ✓ |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | / |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | / |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | / |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | / |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | NA |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | / |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:**
Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando bajo sus parametros.

**REALIZADO POR:**

**RECIBIDO POR:**

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Direccion territorial caldas |
| CONTRATO N° | 150-25-3-027 |
| UBICACIÓN | Hospital Santa Sofia. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 30 | Mes: 11 | Año: 22 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | ✓ |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Mini Split. | CAPACIDAD | 24.000 BTU. |
| MARCA | Panasonic. | SERIE | NA |
| MODELO | CS-45Z4PKV | UBICACIÓN DE EQUIPO | Analisis Fisico Quimico |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | 1 | | |
| | VOL | | 220 | | |
| | AMP | | 2.0 | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 201 | I1 | 0.9 | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | | HP | | | |
| | | VOL | | 220 | |
| | | AMP | | 8.0 | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 209 | I1 | 6.1 | |
| | T2,3 | | I2 | 5.9 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | | |
| | | BAJA | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | ✓ |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | ✓ |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:**
Se realiza mantenimiento preventivo
Equipo operando Ok.

**REALIZADO POR:** Augusto Aguirre

**RECIBIDO POR:**

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Direccion territorial Caldas |
| CONTRATO N° | 150-25-3027 |
| UBICACIÓN | Infimanizales. |

| FECHA | Día: 30 | Mes: 11 | Año: 22 |
|---|---|---|---|
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | ✓ |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Mini Split | CAPACIDAD | 24.000 |
| MARCA | SAMSUNG | SERIE | NV. |
| MODELO | ASV24PSBAN | UBICACIÓN DE EQUIPO | Piso 2 Centro Computo. |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *UNIDAD MANEJADORA* | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| *MOTOR VENTILADOR* | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | 220 | | | |
| | AMP | 1.0 | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | 0.9 | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *COMPRESOR* | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | | HP | | 1 | |
| | | VOL | | 220 | |
| | | AMP | | 11.0 | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 7,3 | I1 | 209 | |
| | T2,3 | 6,8 | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | | |
| | | BAJA | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | ✓ |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | NA |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:**
Se realiza mantenimiento preventivo equipo operando bajo sus parametros.

**REALIZADO POR:**

**RECIBIDO POR:**

Electri Aires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Dirección Territorial Caldas |
| CONTRATO N° | 150-25-3-027 |
| UBICACIÓN | Infimanizales. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 30 | Mes: 11 | Año: 22 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | ✓ |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Mini Split. | CAPACIDAD | 12.000 BTU |
| MARCA | SAMSUNG | SERIE | Y44NPAJF300120A |
| MODELO | ASV12PSBAN | UBICACIÓN DE EQUIPO | Piso 3 Rack. |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | 220. | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | | HP | | | |
| | | VOL | | 220 | |
| | | AMP | | 6.2. | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | 4,1 | |
| | T2,3 | | I2 | 4,0 | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | | |
| | | BAJA | | | — |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | ✓ |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | ✓ |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | NA |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | ✓ |

**OBSERVACIONES:**
Se realiza mantenimiento preventivo. equipo operando bajo sus parametros.

**REALIZADO POR:**

**RECIBIDO POR:**

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Dirección territorial Caldas |
| CONTRATO N° | 150-25-3-027 |
| UBICACIÓN | Infimanizales. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 30 | Mes: 11 | Año: 22 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | ✓ |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Mini Split. | CAPACIDAD | 18000 |
| MARCA | SAMSUNG. | SERIE | Y44KPAJF600130B |
| MODELO | ASV18PSBAN. | UBICACIÓN DE EQUIPO | Piso 4 Cuarto tecnico. |

## DATOS TECNICOS Y MEDICIONES

### UNIDAD MANEJADORA

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | |

### MOTOR VENTILADOR

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | 220 | | |
| | AMP | 1.0 | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 209 | I1 | 1,0 |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

## UNIDAD CONDENSADORA

### COMPRESOR

| | | | | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|
| DATOS PLACA | | HP | | | |
| | | VOL | | 220 | |
| | | AMP | | 10,2 | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 209 | I1 | 7,1 | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | | |
| | | BAJA | | | |

## LABORES Y REVISIONES REALIZADAS

| | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | ✓ |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | N/A |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | N/A |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | N/A |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | |

**OBSERVACIONES:**
Se realiza mantenimiento preventivo
Se cubre tubería con Rubatex, arreglo bomba condensado
Equipo queda operando bajo sus parametros.

**REALIZADO POR:**

**RECIBIDO POR:**

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | Direccion territorial Caldas. | FECHA | Día: 30 | Mes: 11 | Año: 22 |
| CONTRATO N° | 150 - 25 - 3 - 027 | TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | ✓ |
| UBICACIÓN | Infimanizales. | | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Mini Split. | CAPACIDAD | 18.000 BTU |
| MARCA | LG | SERIE | PLACA 11535 |
| MODELO | VH182C7 | UBICACIÓN DE EQUIPO | Sala Juntas Piso 4 |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *UNIDAD MANEJADORA* | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| *MOTOR VENTILADOR* | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | 1 | | |
| | VOL | | 220 | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | 0,1 | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| *COMPRESOR* | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | 220 | |
| | AMP | | | 8,1 | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | 6,1 | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | ✓ |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | NA |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | NA |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | A. |

**OBSERVACIONES:**
Se realizo mantenimiento preventivo
Equipo operando bajo sus parametros.

**REALIZADO POR:** Alex H.

**RECIBIDO POR:**

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Direccion territorial Cordoba. |
| CONTRATO N° | 150-25-3-027 |
| UBICACIÓN | Lorica |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 30 | Mes: 11 | Año: 22 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | ✓ |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Mini Split | CAPACIDAD | 18.000 |
| MARCA | LG | SERIE | PLACA 11548 |
| MODELO | VM 182 C7 | UBICACIÓN DE EQUIPO | Sala Juntas Piso 4 |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | | R | | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | 220 | | | |
| | AMP | 1 | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | 0,11 | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | 220 | |
| | AMP | | | 8.1 | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | 6.4 | |
| | T2,3 | | I2 | 5.9. | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | ✓ |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | / |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | / |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | / |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | NA |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | ✓ |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | NA |

**OBSERVACIONES:**
Se realize mantenimiento preventivo
Equipo operando bajo sus parametros.

**REALIZADO POR:**

**RECIBIDO POR:**

electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CLIENTE | Direccion Territorial Caldas | FECHA | Día: 30 | Mes: 11 | Año: 22 |
| CONTRATO N° | 150-25-3-027 | TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | ✓ |
| UBICACIÓN | Hospital Santa Sofia. | | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Portatil | CAPACIDAD | 13.000 BTU |
| MARCA | LG | SERIE | 107TARRU000054 |
| MODELO | P131cm | UBICACIÓN DE EQUIPO | Microbiologia Alimentos. |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | 21 | R | | |
| MOTOR VENTILADOR | | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | | |
| | AMP | | | | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | | I1 | | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | HP | | | | |
| | VOL | | | 110 | |
| | AMP | | | 11.8 | |
| | RPM | | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 109 | I1 | 9.7 | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | ALTA | | | | |
| | BAJA | | | | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | ✓ |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | NA |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | NA |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | ✓ |

**OBSERVACIONES:** Se realiza mantenimiento preventivo se arregla ducto de retorno, se encuentra display dañado, no recibe señal del control para su funcionamiento se requiere manipular del tablero. Este repuesto no se consigue en el mercado. queda operando

**REALIZADO POR:** Jaqueline Aguirre.

**RECIBIDO POR:**

Electriaires Integrales s.a.s.
NIT. 901055814 - 3

Equipos de Aire acondicionado
Aire Limpio y libre de gases Nocivos
Instalaciones Eléctricas

# FORMATO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO/ CORRECTIVO

| | |
|---|---|
| CLIENTE | Direccion Territorial Caldas. |
| CONTRATO N° | 150-25-3-027 |
| UBICACIÓN | Hospital Santa Sofia. |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | Día: 30 | Mes: 11 | Año: 22 |
| TIPO DE SERVICIO | | Preventivo | X |
| | | Correctivo | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| TIPO DE EQUIPO | Portatil | CAPACIDAD | 13000 BTU |
| MARCA | LG | SERIE | 107TAHQ00033 |
| MODELO | P131CH. | UBICACIÓN DE EQUIPO | Microbiologia Aguas. |

| DATOS TECNICOS Y MEDICIONES | | | | |
|---|---|---|---|---|
| UNIDAD MANEJADORA | | | | |
| TEMPERATURA DE AIRE | S | / | R | / |
| MOTOR VENTILADOR | | | | |
| DATOS PLACA | HP | | | |
| | VOL | | | |
| | AMP | | | |
| | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | — | I1 | |
| | T2,3 | | I2 | |
| | T3,1 | | I3 | |

| UNIDAD CONDENSADORA | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COMPRESOR | | | | 1 | 2 |
| DATOS PLACA | | HP | | 1/2 | |
| | | VOL | | 110 | |
| | | AMP | | 11,8 | |
| | | RPM | | | |
| MEDICIONES | T1,2 | 109 | I1 | 9,9. | |
| | T2,3 | | I2 | | |
| | T3,1 | | I3 | | |
| PRESIONES | | ALTA | | — | |
| | | BAJA | | — | |

| LABORES Y REVISIONES REALIZADAS | |
|---|---|
| ESTADO DEL EQUIPO | ✓ |
| LIMPIEZA INTERIOR Y EXTERIOR DE MAQUINAS | ✓ |
| LIMPIEZA Y LAVADO DE SERPENTINES | ✓ |
| LIMPUEZA Y /O CAMBIO DE FILTROS DE AIRE | ✓ |
| LIMPIEZA Y AJUSTE DE CONTROLES ELECTRICOS | NA |
| INSPECCION DE MOTORES Y ROTORES | NA |
| INSPECCION DE POLES Y CORREAS | NA |
| REVISION Y LUBRICACION DE RODAMIENTOS | NA |
| LIMPIEZA DE DIFUSORES, PERSIANAS Y REJILLAS | NA |
| LIMPIEZA DE DUCTOR | ✓ |

**OBSERVACIONES:**
Se realiza mantenimiento preventivo.
Se recomienda hacer uso del control remoto para encender.
Equipo queda operando

**REALIZADO POR:** Jaqueline Aguirre.

**RECIBIDO POR:**