INFORME MICROBIOLOGICO

N° REFERENCIA: 29242-22

EMPRESA:	SECRETARIA DE SALUD SANTIAGO DE CALI	DIRECCIÓN:	calle 4B #36-00
MUESTRA:	AGUA DESTILADOR LABORATORIO- SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL- NUMERO ACTA: 1059	CONDICIÓN:	LIQUIDO
EMPAQUE:	FRASCO Y BOLSA	LOTE:	N/A
TIPO DE MUESTREO:	NO APLICA		

Fecha de toma de muestra	Fecha de Recepcion:	Fecha de Ensayo:	Fecha de Informe:
2022-11-03	2022-11-03	2022-11-03 a 2022-11-09	2022-11-11

RESULTADO

ANÁLISIS	MÉTODO	ESPECIFICACIONES SEGÚN Resolución 1618 / 2010	RESULTADO	CONCEPTO	INCERTIDUMBRE
Heterotrofos **	S.M 9215 D Ed. 23RD	< 200 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Coliformes Termotolerantes **	ISO 9308-1: 2014-09-15	Máx 0 (UFC/100mL)	0 (UFC/100mL)	C	1 (UFC/100mL)
Escherichia coli **	ISO 9308-1: 2014-09-15	Máx 0 (UFC/100 mL)	0 (UFC/100 mL)	C	1 (UFC/100 mL)
Pseudomona aeruginosa	Filtracion por Membrana	0 (UFC/100 mL)	Ausencia (UFC/100 mL)	C	N.I

** Ensayo Acreditado. Los valores de incertidumbre expandida reportados en la tabla se estimaron con un nivel de confianza del 95% que corresponde a un factor de cobertura K=2

Los resultados aplican a la muestra tal cual como se recibió. Los datos de nombre de muestra y de lote son suministrados por el cliente y Microlab no se hace responsable por su veracidad. Los análisis de pH y cloro residual libre son tomados por el cliente en el punto de muestreo y su registro se encuentra en su respectiva acta de muestreo. Todos los demás resultados provienen de parámetros analizados en las instalaciones de Microlab SAS.
C= Conforme , NC= No Conforme, N.I = NO INFORMA. La declaración de conformidad o no conformidad se basa en una probabilidad de cobertura del 95% para la incertidumbre expandida, de acuerdo a la ILAC-G8:03/2009

Aprueba:



Diana Alexandra Diaz
Dirección Técnica y de Calidad

Fin de Informe

Avenida 2 GN No. 51N-71 · Tels.: 664 38 88 · 370 75 69 · 371 38 62 · Telefax: 665 74 27 · Cali · Celular: (310) 396 56 42 · (310) 836 82 66
email: microlab98@hotmail.com – recepcion@microlab.com.co