

	ACTA DE REUNIÓN		Código: 208-SADM-FI-06
			Versión: 4 Pág. 1 de 2
			Vigente desde: 07/06/2017

Tema o Asunto:	AVANCE CIUDADANO – APOYO TÉCNICO			Reunión Número:	1
Fecha:	13 de diciembre de 2022	Hora:	5 pm-6 pm	Lugar:	Dirección de mejoramiento de vivienda – Virtual google meets
Nombre y cargo de quien organiza la reunión:	Arq. Ramiro Pachón – Ing. Amaury Urueta				
Archivada en:					

1. ORDEN DEL DÍA			
<ul style="list-style-type: none"> • Presentación propuesta arquitectónica • Evaluación estructural de vacíos. 			
2. DESARROLLO			
2.1 Seguimiento a compromisos adquiridos en reuniones anteriores			
Acciones acordadas	Responsable	Fecha Comprometida	Estado (Sin iniciar, en ejecución, Finalizada)
Entrega proyecto para inicio de ingeniería	Arq. Ramiro Pachón	15/12/2022	En ejecución

2.2 Desarrollo de la reunión
<p>Se realiza la reunión con la presentación del proyecto de levantamiento y la nueva propuesta arquitectónica que se desarrollará, en el cual se analizan los siguientes puntos:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Distribución de muros o no más de 4 metros. • Ubicación lógica de vacíos por escaleras y pozos de luz. • Se valida por parte de ingeniería que los puntos de vacíos no excedan el máximo permito por la metodología B.C. Se realizan recomendaciones sobre la cercanía con la esquina del vacío de escalera, el cual puede generar irregularidad en planta importante en la placa del segundo piso. • Se valida por parte de ingeniería con la matriz de cálculos que no se exceda lo indicado en B.C.6.2. • Se valida el proyecto arquitectónico esté acorde a los principios básicos de ingeniería.



Código: 208-SADM-Ft-06

Versión: 4

Pág. 2 de 2

Vigente desde: 07/06/2017

	Responsable	Fecha Comprometida
1. Envío de proyecto a ingeniería	Arq. Ramiro Pachón	15/12/2022
2.		
3.		
4.		
5.		

Se recomienda enviar toda la información técnica y jurídica del proyecto para el inicio del diseño estructural.

[illegible]