



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA**  
**GRUPO SEGUIMIENTO PROYECTOS**

Nro. GS-2023-

/ DIRAF - GUSEP - 29.10

Bogotá D.C., **07 ENE 2023**

Ingeniera

LUZ BETTY RODRÍGUEZ ÁLVAREZ

Representante Legal Miroal Ingeniería S.A.S.

Calle 26 69-76, Edificio Elemento Torre III, Oficina 1504

Bogotá D.C.

Ingeniero

CLEMENTE ALFREDO BUITRAGO AMARILLO

Representante Legal Consorcio Interventores CDP Cauca

Calle 45A 51-47

Bogotá D.C.

Asunto: solicitud atención novedad postventa comando Popayán

Con el contrato de obra PN DIRAF 06-6-10138-19, celebrado con la firma Miroal Ingeniería S.A.S., se adelantó la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DEL COMANDO DEPARTAMENTO POLICÍA CAUCA, COMANDO METROPOLITANA DE POPAYÁN, COMANDO REGIÓN No. 4, BLOQUE 5, BLOQUE A, FASE No. 1; EDIFICIO 1. FASE No. 2; COMEDORES, AUDITORIO Y CAPILLA, FASE No. 3; ALOJAMIENTO E, EDIFICIO DE BIENESTAR PAISAJISMO, FASE No. 4, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", cuya interventoría fue realizada por el Consorcio Interventores CDP Cauca con el contrato de consultoría PN DIRAF 06-3-10139-19, con plazo de ejecución culminó el 15/08/2022.

En atención al comunicado oficial Nro. GS-2022-021384-REGI4 DEL 23/12/2022, mediante el cual desde la unidad se informa sobre la verificación al costado del campamento del bloque de comedores, evidenciando una fisura en la tubería que pasa por este sector, comedidamente me permito solicitar la atención correspondiente, con el fin de subsanar la novedad y evitar un daño mayor a la red de abastecimiento de agua potable. Se recuerda que lo anterior fue informado a los representantes del contratista y a la interventoría en la visita realizada al comando de Popayán entre el 28/11 al 01/12/2022.

Atentamente,

Mayor **JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE**

Analista Grupo Seguimiento Proyectos DIRAF

Supervisor contrato PN DIRAF No. 06-3-10139-19

Anexo: comunicado oficial Nro. GS-2022-101879-DECAU del 29/11/2022  
 comunicado oficial Nro. GS-2022-021384-REGI4 del 23/12/2022

Copia: Comando Región de Policía Nro. 4  
 Área de contratación DIRAF

Carrera 59 26-21 CAN, Bogotá  
 Teléfonos: 515 90 00 IP. 9154  
 diraf.arinf-gusep@policia.gov.co  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**DEPARTAMENTO DE POLICIA CAUCA**  
**FUERZA DISPONIBLE DECAU**



COSEC-GUFUD - 29.25

Popayán, 29 de noviembre de 2022

Capitán  
ANABEL ORTEGA IDROBO  
Jefe Infraestructura Región de Policía No. Cuatro  
Avenida Panamericana

Asunto: Informe novedad red tubería abastecimiento de agua

De manera atenta me dirijo a mi Capitan, con el fin de informarle la novedad presentada con la red de tubería que distribuye el agua a las nuevas edificaciones construidas en la base del Comando de Departamento de Policía Cauca “edificios administrativos número 6, 7, y 8, cafetería DECAU y alojamientos asignados al ESMAD”.

### Registro fotográfico



Por lo anterior me permito solicitar a mi Capitan tenga a bien, ordene a quien corresponda, se adelanten las acciones pertinentes con el fin afectar la póliza de garantía si es procedente.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Diego Fernando Daza Dorado  
Grado: Patrullero  
Cargo: Integrante Fuerza Disponible  
Cédula: 1058971506  
Dependencia: Fuerza Disponible Decau  
Unidad: Departamento De Policía Cauca  
Correo: diego.daza4785@correo.policia.gov.co  
1/12/2022 2:57:28 p. m.

Anexo: no

AV PANAMERICANA 1N-75  
Teléfono: 3125352297  
decau.cosec@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



**INFORMACIÓN PÚBLICA**



**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**  
**POLICÍA NACIONAL**  
**REGION DE POLICIA No. CUATRO**  
**REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA CUATRO**



REGI4-REINF4 - 29.25

Popayán, 23 de diciembre de 2022

Señor mayor  
JUAN DAVID GIRALDO AGUIRRE  
Analista Seguimiento Proyectos-DIRAF  
Carrera 59 26-21 / CAN  
Bogotá, D.C.

Asunto: Informe novedad complejo Policial IJ. DIEGO MARIA GUERRERO NAVIA

En atención a comunicado oficial No. GS-2022-101879-DECAU, en el cual se informa la afectación en la red hidráulica que suministra los bloques 6, 7, y 8, cafetería DECAU y alojamientos asignados al ESMAD, de manera atenta me permito informar a mi Mayor, que de acuerdo a lo anterior se realizó verificación al costado del campamento del bloque de comedores, evidenciando una fisura en la tubería que pasa por este sector.



Por tal motivo me permito solicitar a mi Mayor, tenga a bien, ordene a quien corresponda adelantar los trámites pertinentes con el fin subsanar la novedad presentada.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:  
Nombre: Anabel Ortega Idrobo  
Grado: Capitan  
Cargo: Jefe Regional De Infraestructura  
Cédula: 59862375  
Título: Especialista En Servicio De Policia  
Dependencia: Regional De Infraestructura Cuatro  
Unidad: Region De Policia No. Cuatro  
Correo: anabel.ortega2821@correo.policia.gov.co  
23/12/2022 9:06:16 a. m.

Anexo: no  
Avenida Panamericana 1N -75  
region4.guinf@policia.gov.co  
www.policia.gov.co



**INFORMACIÓN PÚBLICA**