



# EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

Mónica Cristina Jiménez Suarez
NIT: 43657152 - 8

## INFORME REVISION Y RECARGA & MANTENIMIENTO DE EXTINTORES

**NOMBRE DE LA ENTIDAD**: Centro de Formación Para el Trabajo - CEFIT

**OBJETO DEL CONTRATO**: "MANTENIMIENTO, RECARGA DE EXTINTORES Y CAMBIO DE CINTA ANTIDESLIZANTE EN ESCALAS, INCLUYENDO EL SUMINISTRO Y LA INSTALACIÓN EN LAS SEDES SAN MATEO Y SEDE BARRIO MESA DEL CEFIT"

**CONTRATO:** MC-23-2022

De acuerdo a todas las especificaciones establecidas por las normales técnicas colombianas se da informe del procedimiento efectuado con los extintores que pertenecen al Centro de Formación Para El Trabajo - CEFIT.

### ORDEN DE TRABAJO

1. Firmar acta de inicio
2. Inicio del proceso de Recarga y mantenimiento de los de extintores que se encuentran en las instalaciones del Centro de Formación para el Trabajo de las sedes San Mateo y Barrio La Mesa, así como la pintura e instalación de cinta antideslizante en escalas de la sede San Mateo.

### ACTIVIDAD PROCEDIMIENTO RECARGA Y MANTENIMIENTO DE LOS EXTINTORES

### CARGADOS BAJO LA NORMA TECNICA COLOMBIANA 3808- 2885

1. Se procede a despresurizar los extintores
2. Realizar vaciado de los productos
3. Chequeo de cilindros (REVISION DE ESTADO DE LOS CILINDROS)
4. Limpieza de válvulas
5. Cambio de retenedores
6. Se ponen nuevos químicos
7. Se pone anillo de garantía correspondiente al año 2022-2023 (blanco)
8. Se procede asegurar las válvulas
9. Presurización





# EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

Mónica Cristina Jiménez Suarez
NIT: 43657152 - 8

10. Prueba de presión (se revisa que no exista fuga del nitrógeno)
11. Puesta de cinturones, etiquetas que especifican tipo de extintor, capacidad, fecha de recarga, fecha de vencimiento
12. Entrega.

## EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS PROCESO RECARGA Y MANTENIMIENTO

| | |
|---|---|
| **DESPRESURIZACION (AFLOJAR VALVULAS** |  |
| **CHEQUEO DE LOS CILINDROS** |  |
| **BACEADO DE LOS CILINDROS** |  |

Medellín Carrera 55 N.º 94 CC – 05 WhatsApp: 313 593 23 47
Teléfonos 205 43 96 – 301 211 68 71
E-mail efsaludyseguridad16@gmail.com





# EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

Mónica Cristina Jiménez Suarez
NIT: 43657152 - 8

| | |
|---|---|
| **REVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS EN VALVULAS** |  |
| |  |
| **REVISION Y CAMBIO DE REPUESTOS EN VALVULAS** |  |
| |  |

Medellín Carrera 55 N.º 94 CC – 05 WhatsApp: 313 593 23 47
Teléfonos 205 43 96 – 301 211 68 71
E-mail efsaludyseguridad16@gmail.com





# EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

Mónica Cristina Jiménez Suarez
NIT: 43657152 - 8

| | |
|---|---|
| **PRESURIZACION DE EXTINTORES** |   |
| **PINTURA E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE** | **Antes**  |

Medellín Carrera 55 N.º 94 CC – 05 WhatsApp: 313 593 23 47
Teléfonos 205 43 96 – 301 211 68 71
E-mail efsaludyseguridad16@gmail.com






# EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

Mónica Cristina Jiménez Suarez
NIT: 43657152 - 8

**PINTURA E INSTALACIÓN DE CINTA ANTIDESLIZANTE**



**Despues**





Medellín Carrera 55 N.º 94 CC – 05 WhatsApp: 313 593 23 47
Teléfonos 205 43 96 – 301 211 68 71
E-mail efsaludyseguridad16@gmail.com





# EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

Mónica Cristina Jiménez Suarez
NIT: 43657152 - 8



## EXTINTORES RECARGADOS DE ACUERDO AL CONTRATO

| CANTIDAD | DETALLE | CAPACIDAD |
|---|---|---|
| 25 | Recarga y mantenimiento de extintor ABC Multipropósito PQS | 10 libras |
| 2 | Recarga y mantenimiento de extintor ABC Multipropósito PQS | 5 libras |
| 6 | Mantenimiento de extintor CO2 | 10 libras |
| 3 | Mantenimiento de extintor CO2 | 15 libras |
| 6 | Mantenimiento Extintor HCFC-123 3700gm | 3.7 kg |
| 3 | Mantenimiento de extintor tipo k - plateado | 2.5 gl |

## EXTINTORES Y ELEMENTOS NUEVOS SUMINISTRADOS DE ACUERDO AL CONTRATO

| CANTIDAD | DETALLE | CAPACIDAD |
|---|---|---|
| 4 | Extintor tipo CO2 | 10 libras |
| 1 | Pintura para tráfico negra | 40 mts |
| 1 | Pintura para tráfico verde | 40 mts |

Medellín Carrera 55 N.º 94 CC – 05 WhatsApp: 313 593 23 47
Teléfonos 205 43 96 – 301 211 68 71
E-mail efsaludyseguridad16@gmail.com





# EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

Mónica Cristina Jiménez Suarez
NIT: 43657152 - 8

## GARANTIAS DE CONSERVAR EL EXTINTOR EN BUENAS CONDICIONES

### PARTES DE UN EXTINTOR



***RELOJ DE PRESIÓN***

***ANILLO DE GARANTÍA***

***ETIQUETA INDICADORA DE TIPO DE EXTINTOR Y FECHA DE MANTENIMIENTO***

***MANGUERA EXPULSORA DE LA CARGA O ALGUNOS CASOS BOQUILLAS***

### EXTINTOR

- Extintor de incendio debe ser revisado mensualmente y recargado de acuerdo a su tipo de extintor, los productos que se utilizan deben ser de calidad Nitrógeno y Componente Originales.
- Debe ser Ubicado y /o almacenado en un lugar de Buenas condiciones en especial evitar sitios Húmedos, ya que el componente Multipropósito es Oxidante.

### MANTENIMIENTO

- Para recargar llame a la fábrica o distribuidor autorizado de acuerdo con el manual de Mantenimiento (para que no pierda la garantía de fábrica).
- Recargue inmediatamente después de usarlo.
- Hágale mantenimiento anual.

### IMPORTANTE

- No pruebe, su extintor cualquier uso requiere recarga.

**Evite que el pasador y tirilla sea removido, la inspección es muy importante**

**La revisión o garantía del extintor no tiene ningún costo siempre y cuando no se evidencie mala manipulación del extintor.**

**Cuando durante las inspecciones se observe que la presión ha bajado y el extintor conserva el pasador y la tirilla y al retirar la boquilla la válvula está limpia es porque hay un hallazgo en defecto por falta de algún empaque o en el reloj o en ocasiones el mismo cilindro con el tiempo presento alguna porosidad.**

Medellín Carrera 55 N.º 94 CC – 05 WhatsApp: 313 593 23 47
Teléfonos 205 43 96 – 301 211 68 71
E-mail efsaludyseguridad16@gmail.com





# EXTINFUMI SEGURIDAD Y SALUD

Mónica Cristina Jiménez Suarez
NIT: 43657152 - 8

**Es ahí cuando entramos a realizar las revisiones sin ningún costo porque es nuestra responsabilidad dar garantía del servicio.**

**Es así que durante las inspecciones mensuales nuestras líneas están abiertas para recibir sus llamadas y nos informen si hay algún hallazgo que debamos colaborarle.**

**Se firma a los 16 días del mes de diciembre de 2022**

**DIEGO ALEJANDRO JIMENEZ S.**
**Operador Técnico y Ejecutor del Contrato**

**CATALINA RIOS PALACIO**
**SUPERVISORA DEL CONTRATO**
**CENTRO DE FORMACIÓN PARA EL TRABAJO - CEFIT**