Servimos con
Responsabilidad
Social y Ambiental



INFORME DE OPERACIONES

ICSA INC S.A.

INFORME DE OPERACIÓN
No. 2216

Pereira, noviembre 11 de 2022

Señor(a)**.**
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
La Ciudad

REF. INFORME DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO DE SISTEMA SEPTICO.

El día 05 de noviembre de 2022, personal de nuestra empresa realizó el mantenimiento del sistema séptico en la sede Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses regional Occidente, ubicado en la ciudad de Pereira.

Se encontró un sistema colmatado por lodos y aguas residuales, los cuales fueron retirados por vehículos y personal especializado y transportados hasta la planta de tratamiento de ICSA ING SA, donde fueron dispuestos para ser tratados adecuadamente.

El sistema se encuentra en buen funcionamiento a pesar de la cantidad de residuos encontrados.

La cantidad de residuos retirados para su tratamiento y disposición final fue de 7.000 litros, garantizándose el transporte con plan de contingencia.

Se recomienda un aseo al sistema séptico anual y trampa de grasas semestral para evitar problemas de colmataciones y taponamientos, al mismo tiempo se mejora la remoción y eficiencia del sistema.

Todos los sistemas se encuentran funcionando correctamente.

INFORME DE OPERACIÓN
No. 2216

TANQUE DE INGRESO

ANTES	DESPUES
	

TANQUE SEPTICO N.° 1

ANTES	DESPUES
	

INFORME DE OPERACIÓN
No. 2216

TANQUE SEPTICO N.° 2

ANTES	DESPUES
	

TANQUE SEPTICO N.° 3

ANTES	DESPUES
	

INFORME DE OPERACIÓN
No. 2216

TANQUE SEPTICO N.° 4

ANTES	DESPUES
	

Atentamente,

ALEJANDRO OCAMPO H.
Coordinador Técnico.
Teléfonos: 312 8893097- 3170605
tecnicoplanta@icsaing.com
Pereira, Risaralda