PROCESO DE GESTIÓN CONTRACTUAL

ETAPA CONTRACTUAL

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

Espinal 07 de febrero de 2023

CONTRATO No. CO1.PCCNTR. 3815052 DEL 16 DE JULIO DE 2022 CELEBRADO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA Y TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS

En mi calidad de supervisor del contrato No. CO1.PCCNTR.3815052 DEL 16 DE JULIO DE 2022 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA y TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS cuyo objeto es: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS CINCO (5) PLANTAS DE ENERGIA DE EMERGENCIA DE 156 KVA, 30 KVA, 20 KVA, 30 KVA y 45 KVA, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA DEL ESPINAL – TOLIMA.", me permito presentar informe final, de acuerdo con lo siguiente:

I. RESUMEN CONTRACTUAL

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-ESPINAL TOLIMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	SERVIO ISMAEL ESCOBAR ZARATE / JAIME TORRES SERRANO
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	NO APLICA
CONTRATO No.	No. CO1.PCCNTR.3815052 DEL 16 DE JULIO DE 2022
TIPO DE CONTRATO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS CINCO (5) PLANTAS DE ENERGIA DE EMERGENCIA DE 156 KVA, 30 KVA, 20 KVA, 30 KVA y 45 KVA, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA DEL ESPINAL – TOLIMA."
CONTRATISTA	TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS
NIT	900.687.562 - 0
NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATISTA	GILDARDO MIGUEL VARGAS

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL	C.C 80.068.466
VALOR INICIAL	VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE **(24.993.400,00)**
FORMA DE PAGO	2 PAGOS
PLAZO INICIAL	60 días
PLAZO FINAL DEL CONTRATO	100 días
PRORROGA NO. 1	40 días, suscrita el 22 de septiembre de 2022.
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	CDP N.º 7022 de fecha 03 de Mayo de 2022
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL	124822 de fecha 21 de Julio de 2022
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO	16 de Julio de 2022
FECHA DE INICIO	27 de Julio de 2022
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	3 de noviembre de 2022
VALOR ADICIÓN	Adición del 22 de septiembre por un valor de, TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **($3.750.880,00)**
VALOR FINAL	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **($28.744.280,00)**
VALOR TOTAL PAGADO	VEINTIOCHO MILLONES SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHENTA PESOS M/CTE **($28.744.280,00)**

II. ASPECTOS TÉCNICOS

1. OBLIGACIONES

En virtud de la celebración del contrato No. CO1.PCCNTR. 3815052 del 16 de Julio de 2022, el contratista adquirió las siguientes obligaciones:

No	Obligaciones	ACTIVIDADES REALIZADAS	PRODUCTO

1	Elaborar por escrito, al inicio del contrato, un diagnóstico general de cada planta eléctrica y formular su respectivo programa de mantenimiento.	El contratista ha realizado inspección de las plantas y ha realizado el respectivo diagnóstico de fallas encontradas.	Se anexa informe de inspección plantas eléctricas, con registro fotográfico. (evidencia cargada en SECOP)
2	Ejecutar los trabajos de acuerdo con lo ítems que integran los anexos técnicos aprobado por el supervisor del contrato.	El contratista ha Desarrollado el objeto contractual de acuerdo a los bienes y servicio adquiridos.	Se anexa informe por parte del contratista de la ejecución contractual. (SECOP)
3	Disponer de recurso humano calificado, maquinaria, equipo y herramientas suficientes y necesarias para la prestación del servicio.	El contratista ha notificado mediante correo el personal que realizará los mantenimientos.	SE anexa correo con la relación de personal (SECOP)
4	Atender las solicitudes inmediatamente sean recibido las plantas eléctricas en el taller, ejecutar los trabajos una vez sean autorizados hasta su culminación.	El contratista Cumplido con todas las indicaciones, parámetros, especificaciones técnicas y demás requerimientos de la Entidad.	Se presenta informa de ejecución. (SECOP)
5	Entregar por escrito al supervisor del contrato designado por el SENA, los conceptos técnicos autorizados por taller y la relación de los arreglos de los equipos, para su aprobación y generación de la orden de trabajo respectiva, antes de su ejecución.	El contratista presenta cronograma de actividades e informe de ejecución con registro fotográfico de las actividades realizadas.	Se presenta informa de ejecución. (SECOP)
6	Atender los servicios solicitados mediante órdenes de trabajo elaboradas, diligenciadas y autorizadas mediante la firma del supervisor del contrato designado por el SENA, para tal fin.	El contratista realizo las actividades contractuales previa verificación del supervisor y el apoyo de supervisión.	Se presenta informa de ejecución. (SECOP).

7	Coordinar con el supervisor del contrato el respectivo mantenimiento, quien es la persona autorizada para generar las órdenes de prestación del servicio	Se realizo la verificación del cronograma de actividades.	Se anexa cronograma de actividades. (SECOP)
8	El Contratista deberá designar un coordinador para la prestación del servicio o responsable del trabajo y entrega de los equipos contra inventario.	El contratista envía correo electrónico Informando las personas que realizaron el mantenimiento	Se anexa comunicación (SECOP)
9	Llevar un consecutivo y el detalle de los trabajos efectuados a cada equipo, consolidado y en carpeta individual; información que estará disponible para consulta	El contratista entrega hojas de vida de los equipos y actividades realizadas en los mantenimientos.	Las hojas de vida de los equipos reposan en el archivo de la Administración de la Finca.
10	Generar una factura por cada orden de trabajo desarrollado, acompañada por un informe de las reparaciones y cambio de repuestos efectuados en el servicio prestado	El contratista presento factura e informe de actividades, para el primer pago.	Anexo en SECOP
11	El futuro contratista al momento de entregar los equipos objeto de mantenimiento deberá capacitar al personal que el Centro por medio del supervisor designado indique, en temas relacionados con la manipulación y uso de los equipos, detención de posibles fallas, limpieza y mantenimiento periódico del equipo.	El contratista realiza las indicaciones y capacitación al señor Jefferson González, apoyo técnico del contrato.	Informe de actividades SECOP.
12	Realizar las reparaciones a los equipos y suministrar los repuestos originales necesarios para el buen funcionamiento de estos, de acuerdo con el listado de	El contratista ha cumplido con las actividades de acuerdo con las especificaciones del contrato.	Informe del contratista.

	precios, que conforma la propuesta económica del contratista y que fuera revisada y aprobada por la entidad.		
13	Informar oportunamente al supervisor del contrato sobre los cambios de sitio de mantenimiento, que solo se aceptará si cumple con los requerimientos consignados en los estudios previos y pliegos del presente proceso.	Todos los mantenimientos se realizaron dentro de las Instalaciones del centro.	N/A
14	Responder por la seguridad e integridad de los equipos mientras se encuentre en el establecimiento del contratista en cumplimiento de servicios solicitados.	El contratista ha atendido las observaciones y los requerimientos realizados por el SENA Centro Agropecuario La granja del Espinal, por intermedio del funcionario encargado de la supervisión y el apoyo técnico del contrato	Informe de mantenimiento del contratista SECOP
15	Los repuestos suministrados en los equipos deben cumplir con los estándares de calidad que son ofrecidos por los fabricantes.	El contratista ha realizado los mantenimientos y uso de repuestos de acuerdo a los criterios técnicos de cada planta eléctrica y de las actividades de mantenimiento planteadas en el contrato.	Informe de mantenimiento del contratista. SECOP
16	Remplazar, en forma inmediata y a sus expensas, sin costo alguno para el SENA, todos los bienes y repuestos que resulten de mala calidad o con defectos de fabricación.	El contratista a la fecha ha reemplazado los elementos y consumibles de acuerdo a la ejecución contractual.	Informe de mantenimiento del contratista. SECOP
17	Establecer que los elementos o repuestos cambiados serán originales, de primera calidad y no remanufacturados excepcionalmente se podrán usar repuestos homologados que cumplan con las	El contratista ha realizado los mantenimientos y uso de repuestos de acuerdo a los criterios técnicos de cada planta eléctrica y de las actividades de mantenimiento	Informe de mantenimiento del contratista. SECOP 2

	especificaciones técnicas del repuesto que se requiera y sobre el cual el contratista otorgue garantía, para el evento de instalación de repuesto homologado se requiere visto bueno escrito del supervisor del contrato.	planteadas en el contrato con el apoyo de técnico de la supervisión del contrato.	
18	Si se encontrasen situaciones adicionales que deriven en acciones de mantenimiento correctivo el contratista deberá informar al supervisor para la aprobación de la realización de estos trabajos, debiendo presentar cotización de la eventual reparación para autorización y aprobación del supervisor del contrato, cuyos precios ofrecidos deberán estar ajustados a los precios del mercado.	El contratista ha cumplido con las especificaciones técnicas de todas las actividades ejecutadas y realizado informe inspección de plantas eléctricas.	Se anexo informe de inspección SECOP 2.
19	El mantenimiento por realizar es a todo costo.	El contratista ha ejecutado las actividades contractuales con todos los costos incluidos mano de obra, transporte y repuestos.	Informe de mantenimiento del contratista. SECOP 2

III. ASPECTOS LEGALES

1. GARANTÍAS CONTRACTUALES

En atención a lo señalado, se constituyeron las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	25-44-101169985
FECHA EXPEDICIÓN	18 de Julio de 2022
FECHA APROBACIÓN	18 de Julio de 2022

AMPARO	VIGENCIA	VALOR

	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18/07/2022	18/01/2023	$ 2.499.340,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	18/07/2022	18/09/2025	$ 1.249.670,00
Calidad del servicio	18/07/2022	18/09/2025	$ 2.499.340,00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	25-40-101045223
FECHA EXPEDICIÓN	18 de Julio de 2022
FECHA APROBACIÓN	18 de Julio de 2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	18/07/2022	18/09/2022	$ 200.000.000,00

En atención a lo señalado en la prórroga No.1, se efectuaron modificaciones de las garantías en el siguiente sentido:

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	25-44-101169985
FECHA EXPEDICIÓN	22 de Septiembre de 2022
FECHA APROBACIÓN	22 de Septiembre de 2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del contrato	18/07/2022	03/03/2023	$ 2.499.340,00
Pago de salarios, prestaciones sociales, legales e indemnizaciones laborales	18/07/2022	03/11/2025	$ 1.249.670,00
Calidad del servicio	18/07/2022	03/11/2025	$ 2.499.340,00

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A
No. PÓLIZA	25-40-101045223
FECHA EXPEDICIÓN	22 de Septiembre de 2022

FECHA APROBACIÓN	22 de Septiembre de 2022

AMPARO	VIGENCIA		VALOR
	DESDE	HASTA	
Predios labores y operaciones	18/07/2022	03/11/2022	$ 200.000.000,00

2. MULTAS Y SANCIONES

De acuerdo con el informe final de supervisión, suscrito por JAIME TORRES SERRANO, durante la ejecución del contrato no se presentaron multas ni sanciones, y se cumplieron a cabalidad con las obligaciones contractuales.

3. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

Mediante certificación emitida del día 24 de Noviembre de 2022, el contratista HUMBERTO DAZA ALZATE identificado con cedula de ciudadanía 14.221.461 certifica que, la empresa TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S. identificada con NIT. 900.687.562-0, se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

4. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

El objeto “CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS CINCO (5) PLANTAS DE ENERGIA DE EMERGENCIA DE 156 KVA, 30 KVA, 20 KVA, 30 KVA y 45 KVA, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA DEL ESPINAL - TOLIMA.” se cumplió a cabalidad en los tiempos de entrega y calidad de los suministros.

5. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a SERVIO ISMAEL ESCOBAR ZARATE el día 18 de Julio de 2022, desde el 27 de julio de 2022 hasta el 24 de Agosto de 2022, a su vez, se realizó designación de supervisión a JAIME TORRES SERRANO desde el 25 de Agosto de 2022 hasta el 31 de Noviembre de 2022.

6. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO

Que respecto de la liquidación del contrato se estableció que, no se presenta valor alguno a reversar, toda vez que el contrato se ejecutó al 100%.

IV. ASPECTOS FINANCIEROS

1. PAGOS REALIZADOS

A continuación, se relaciona los desembolsos del contrato N° CO1.PCCNTR. 3815052 del 16 de Julio de 2022.

NÚMERO DE CUENTA POR PAGAR	NUMERO DE OBLIGACIÓN	NÚMERO DE ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR NETO DE PAGO
120722	438222	348540722	31/10/2022	$22.034.521,03
120822	438322	348540822	31/10/2022	$4.186.559,00
130822	493322	384584322	30/11/2022	$2.120.336,13
131022	493422	384584522	30/11/2022	$402.863,84
TOTALES				**$28.744.280,00**

2. ESTADO FINANCIERO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 28.744.280,00
VALOR TOTAL PAGADO	$ 28.744.280,00
VALOR EJECUTADO	$ 28.744.280,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$ 0
SALDO POR REINTEGRAR	$ 0
SALDO POR LIBERAR	$ 0

Conforme a lo anteriormente expuesto, se debe:

Realizar la liquidación bilateral del contrato teniendo en cuenta que no existen saldos por liberar o a favor de las partes, y que las obligaciones fueron cumplidas a satisfacción.

Cordialmente,

JAIME TORRES SERRANO
Supervisor

Anexos:

- Informe del contratista de los servicios prestados, con el respectivo registro fotográfico

- Planilla de pago de seguridad social

- Certificado bancario del contratista

- Copia de Rut del contratista

- Factura FE 1967

- Cargados como soporte en el último pago

INFORME DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A PLANTAS ELÉCTRICAS CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. CO1.PCCNTR.3815052

CLIENTE	Servicio Nacional de Aprendizaje SENA Regional Tolima Centro Agropecuario La Granja
LOCALIZACION DEL PROYECTO	Espinal, Tolima
PRESENTADO A	Ing. Jaime Torres Serrano - Supervisor
COORDINADOR DE ENLACE	Ing. Erwin Murcia
EMPRESA CONTRATANTE	Transformadores GVR Energy S.A.S.
TOLIMA	
2 DE NOVIEMBRE DE 2022	



INFORME DE ACTIVIDADES

ALCANCE DE LOS TRABAJOS

Alcance
Actividades realizadas a la prestación de servicios contratada correspondiente al objeto CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS CINCO (5) PLANTAS DE ENERGIA DE EMERGENCIA DE 156 KVA, 30 KVA, 20 KVA, 30 KVA y 45 KVA, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA DEL ESPINAL – TOLIMA, y según ACTA DE JUSTIFICACIÓN TÉCNICA PARA ADICIÓN Y PRORROGA DEL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.3686113 DEL 2022. Trabajos realizados durante el tiempo contractual.

Objeto Contractual
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS CINCO (5) PLANTAS DE ENERGIA DE EMERGENCIA DE 156 KVA, 30 KVA, 20 KVA, 30 KVA y 45 KVA

Tiempo de Ejecución
100 días calendario.

Descripción de Actividades (Registro Fotográfico)
Por medio del siguiente registro fotográfico se evidencia la realización de las actividades que se subsumen del objeto contractual y cuyo alcance comprende mantenimientos preventivos a planta eléctrica del área administración de 156 kVA y a planta eléctrica del área casino de 45 kVA, dentro del plazo de ejecución pactado.

REGISTRO FOTOGRAFICO – INFORME

Item 1. Planta Eléctrica 156 KVA (ADMINISTRACION)

	
Sondeada y limpieza de Radiador	Retiro de aceite
	
Filtro de aire por instalar	Retiro de Refrigerante

INFORME DE ACTIVIDADES

	
Salida de refrigerante	Suministro de refrigerante

	
Retiro de filtro de refrigerante	Cambio de Aceite

	
Cambio de filtro de combustible	Cambio de filtro de Agua y Aceite



Planta Eléctrica después de Mantenimiento

Item 15. Planta de emergencia de 45 KVA Casino marca Kohler

	
Cambio filtro de aire	Cambio de aceite

INFORME DE ACTIVIDADES



	
Cambio de filtros	Cambio de aceite

	
Cambio de filtros	Cambio de refrigerante

CONCLUSIONES

Inspección Visual:

- Se cumple con los plazos establecidos en contrato la ejecución de los trabajos.
- El presupuesto se cumple según los establecidos en el contrato.
- No se presenta ningún evento de accidentabilidad en la ejecución de las actividades.

ELABORO:	**REVISO**:
	
Ing. Erwin Murcia	Ing. Gildardo M Vargas

PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S ESP

CERTIFICADO / RHPS
MANEJO DE RESIDUOS PELIGROSOS Y/O ESPECIALES

bagué, 24 de octubre de 2022
.a empresa **PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S ESP.** con **NIT. 800.219.154-1** certifica que recibió de la empresa **TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S Nit.)00.687.562 - 0** Los residuos relacionados a continuación, en el periodo certificado, recibieron el manejo que se establece en la columna **"TRATAMIENTO"**

Nombre Sede	Sede	Fecha	Hora de Recepción	Nro. Bolsas	Cantidad	U.M.	Nombre Quien Entrega	Residuo	Tratamiento	Corriente	Color Bolsa	Disposición Final
TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S	CRA 4 ESTADIO # 23-47	20/10/2022	9:40:55 AM	6	52.30	KGS	VIVIAN MORALES	INCINERACION ENVASES Y EMPAQUES	INCINERACION	Y8 DESECHOS DE ACEITES MINERALES	ROJA	RELL SANITARIO

PROYECTOS AMBIENTALES S.A.S. E
.S.P

NIT: 800219154-1
PBX: 2677710 - 2670800
www.proyectosambientalessa
.com

MANIFIESTO DE TRANSPORTE N: A1714052

Id: 900687562001D
TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S
Nit: 900687562
Sucursal:
TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S
Tel: 2638023
Direccion: CRA 4 ESTADIO # 23-47
Ciudad: Ibague
Fecha: 09/09/2022
Hora: 11:23:56

RESIDUO	CANT
BOLSAS *INCINERACION ENVASES Y ? EMPAQUES	53.4

Entidad de Destino:
GRUPO ASEI - PROAMB, BYC MED, BYC BOG / CALLE 29 41 - 35
Itag¦à¬¦à¬¡¦à¬¬¦à¬¡¦à¬¬¦à¬¡¦à¬

BIOLOGICOS Y CONTAMINADOS SA
ESP - Sede Tolima

NIT: 900448985
PBX: 8273263
www.biologicos.net

MANIFIESTO DE TRANSPORTE N: 05P672

Id: 900687562001D
TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S
Nit: 900687562
Sucursal:
TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S
Tel: 2638023
Direccion: CRA 4 ESTADIO # 23-47
Ciudad: Ibague
Fecha: 04/11/2022
Hora: 10:47:02

RESIDUO	CANT
BOLSAS *INCINERACION MATERIAL ABSORBENTE CONTAM 2	3.9

Entidad de Destino:
Grupo ASEI / calle 29 n 41-35 / CALLE 35 66 B - 10 ITAGUI

Carrera 14 # 5-14 Mosquera, CUND / Parque Industrial Montana
Conductor:ARMANDO MORALES MONCADA
Placa Vehiculo: EO2463
Observaciones:

Nombre del representante del cliente que
confirma la entrega de los residuos y la cantidad arriba descrita:

olvian m.

ODS No. 0068

GVR ENERGY Transformamos Energía en Soluciones	**REQUERIMIENTO DE VISITA TÉCNICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS**	Actualización: 01 Código: 700.PR.08 - FO.01 Página: 1 de 1

DATOS BÁSICOS

Ciudad: Espinal FECHA 28 10 2022

CLIENTE: Sena la granja (Tractorismo) DIRECCIÓN:
CONTACTO: Jaime Torres CARGO:
TELÉFONO: CEL: E-MAIL:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Posventa ☐ Inspección inicial ☐ Emergencia ☐ Mantenimiento ☐ Montaje ☐

MARCA PLANTA: Jhon Deere MODELO: SERIE SPEC
MARCA MOTOR: Jhon Deere MODELO: 4039DT001 SERIE TO 40 596040 5316 CPL
MARCA GENERADOR: MODELO: SERIE
MARCA CONTROL: Analogo MODELO: BATERÍA: 31 H 1250 CANTIDAD 1
HOROMETRO: 4843.8 KW: 30 KVA NÚMERO ARRANQUES:
TÉCNICO: Daniel Salcedo - Erwin Murcia
TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento preventivo

MOTOR

1. Motor	Estado B R M	Medida
• Radiador	B	
• Nivel del refrigerante	B	Full
• Correas	B	
• Aspas de ventilador	B	
• Batería	B	12V
• Estado de la batería	B	
• Densidad	B	
• Aceite	B	
• Nivel de aceite del motor	B	Full
• Precalentador	B	
• Filtro del aire	B	

	Estado B R M	Medida
• Filtro combustible	B	
• Nivel combustible	B	70%
• Filtro del agua	B	
• Filtro del aceite	B	
• Tipo tanque	B	E
• Fugas	B	
• Filtro separador	B	
• Cableado	B	
• Cargador Batería	B	12V

GENERADOR

2. Generador	Estado B R M
• Estado generador	B
• Puente rect. de diodos	B
• Con. de potencia	B
• Calibre de Potencia	B
• Cond. por fase	B
• Con. de control	B
• Varistor	B
• AVR	B
• Aspas ventilador	B
• Interruptor AMP	B
• Marca Interruptor	B

LABOR EFECTUADA

Mantenimiento preventivo con cambio de filtros, Aceite, Refrigerante, Cambio de F Salida Radiador y Cambio de Bateria 31H1250

CONDICIONES DE ENTREGA

1. Motor	Estado B R M	Medida
• Temperatura del motor	B	95°
• Voltaje en alternador	B	12V
• Caída de voltaje batería	B	10.9V
• Presión de aceite	B	49 ba.
• Instrumentos tablero	B	

	Estado B R M	Medida
• Temperatura gases	B	
• Oscilación mecánica	B	1800 RPM
• Indicador de restricción de aire	B	
• Temperatura aceite	B	
• Ruidos extraños	B	

2. Generador		Estado B R M	Medida
- Voltaje:	Fase 1,2	B	
	Fase 1,3	B	
	Fase 2,3	B	
• Frecuencia		B	60Hz
• Pruebas sin carga			
• Pruebas con carga			
• F.P.			

	Estado	Medida
• Carga		L 1
		L 2
		L 3
• Kw / H		
• Posición interruptor principal		
• Posición switch planta		
• Posición switch cargador		

Estado B R M	Medida
B	
B	
B	
B	
B	
B	
B	
B	

SUGERENCIAS TÉCNICAS

OBSERVACIONES / REPUESTOS INSTALADOS

Aceite 15W 40 - Refrigerante - Filtro Aceite - Filtro Combustible, Bateria 31H1250

				CALIFICACIÓN DE 1 A 5 SIENDO 1 MALO - 5 EXCELENTE	
HORA DE LLEGADA GVR		HORA DE SALIDA DE GVR		SERVICIO TÉCNICO	
HORA DE LLEGADA CLIENTE		HORA SALIDA DE CLIENTE		USO DE EPP	

TÉCNICO | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE | VoBo SERVICIO

ODS No.0067

GVR ENERGY	REQUERIMIENTO DE VISITA TÉCNICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS	Actualización: 01 Código: 700.PR.08 - FO.01 Página: 1 de 1

DATOS BÁSICOS

Ciudad: Espinal FECHA 28 10 2022

CLIENTE: Sena la granja DIRECCIÓN:

CONTACTO: Jaime Torres. CARGO:

TELÉFONO: CEL: E-MAIL:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Posventa ☐ Inspección inicial ☐ Emergencia ☐ Mantenimiento ☒ Montaje ☐

MARCA PLANTA: MODELO: SERIE SPEC

MARCA MOTOR: MODELO: 3029TFS29 SERIE C03029013 CPL

MARCA GENERADOR: MODELO: SERIE

MARCA CONTROL: Digital MODELO: APM 305 BATERÍA: 31H1250 CANTIDAD 1

HOROMETRO: 673.1 KW: 95 KVA NÚMERO ARRANQUES: 030

TÉCNICO: Daniel Salcedo - Erwin Murcia

TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento preventivo

MOTOR

1. Motor	Estado B R M	Medida
• Radiador	/	Full
• Nivel del refrigerante	/	
• Correas	/	
• Aspas de ventilador	/	
• Batería	/	12V
• Estado de la batería	/	
• Densidad	/	/
• Aceite	/	Full
• Nivel de aceite del motor	/	
• Precalentador	/	
• Filtro del aire	/	

	Estado B R M	Medida
• Filtro combustible	/	/
• Nivel combustible	/	
• Filtro del agua	/	
• Filtro del aceite	/	
• Tipo tanque	/	Externo
• Fugas	/	
• Filtro separador	/	
• Cableado	/	
• Cargador Batería	/	/

GENERADOR

2. Generador	Estado B R M
• Estado generador	/
• Puente rect. de diodos	/
• Con. de potencia	/
• Calibre de Potencia	/
• Cond. por fase	/
• Con. de control	/
• Varistor	/
• AVR	/
• Aspas ventilador	/
• Interruptor AMP	/
• Marca Interruptor	/

LABOR EFECTUADA

Mantenimiento preventivo Con Cambio de Filtros Aceite y Refigerante y Cambio de Bateria

CONDICIONES DE ENTREGA

1. Motor	Estado B R M	Medida
• Temperatura del motor	/	12V
• Voltaje en alternador	/	11.2V
• Caída de voltaje batería	/	
• Presión de aceite	/	
• Instrumentos tablero	/	

	Estado B R M	Medida
• Temperatura gases	/	1800RPM
• Oscilación mecánica	/	
• Indicador de restricción de aire	/	
• Temperatura aceite	/	
• Ruidos extraños	/	

2. Generador		Estado B R M	Medida
- Voltaje:	Fase 1,2	/	
	Fase 1,3	/	
	Fase 2,3	/	
• Frecuencia		/	60HZ
• Pruebas sin carga			
• Pruebas con carga			
• F.P.			

Estado	Medida	Estado B R M	Medida
• Carga	L 1		
	L 2		
	L 3		
• Kw / H			
• Posición interruptor principal			
• Posición switch planta			
• Posición switch cargador			

SUGERENCIAS TÉCNICAS

OBSERVACIONES / REPUESTOS INSTALADOS

Aceite 15W40 - Refigerante Filtro Aceite. Filtro Combustible y Bateria 31H1250

HORA DE LLEGADA GVR		HORA DE SALIDA DE GVR	
HORA DE LLEGADA CLIENTE		HORA SALIDA DE CLIENTE	

CALIFICACIÓN DE 1 A 5 SIENDO 1 MALO - 5 EXCELENTE

SERVICIO TÉCNICO	
USO DE EPP	

TÉCNICO | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE | VoBo SERVICIO

ODS No. 0066

GVR ENERGY Transformamos Energía en Soluciones	REQUERIMIENTO DE VISITA TÉCNICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS	Actualización: 01 Código: 700.PR.08 - FO.01 Página: 1 de 1

DATOS BÁSICOS

Ciudad: Espinal FECHA 28 10 2022

CLIENTE: Sena la granja (Agro industria) DIRECCIÓN:

CONTACTO: Jaime Torres CARGO:

TELÉFONO: CEL: E-MAIL:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Posventa ☐ Inspección inicial ☐ Emergencia ☐ Mantenimiento ☒ Montaje ☐

MARCA PLANTA: Jhon deere MODELO: SERIE SPEC

MARCA MOTOR: Jhon deere MODELO: TD 4039038 SERIE 4039D7001 CPL

MARCA GENERADOR: MODELO: SERIE

MARCA CONTROL: Analogo MODELO: BATERÍA: 31H 1250 CANTIDAD 1

HORÓMETRO: 3078.7 KW: 20 KVA NÚMERO ARRANQUES:

TÉCNICO: Daniel Salcedo - Erwin Murcia

TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento preventivo

MOTOR

1. Motor	Estado B	R	M	Medida
• Radiador	✓			Full
• Nivel del refrigerante	✓			
• Correas	✓			
• Aspas de ventilador	✓			
• Batería	✓			12V
• Estado de la batería	✓			
• Densidad	✓			✓
• Aceite	✓			
• Nivel de aceite del motor	✓			Full
• Precalentador	✓			
• Filtro del aire	✓			

	Estado B	R	M	Medida
• Filtro combustible	✓			
• Nivel combustible	✓			70%
• Filtro del agua	✓			
• Filtro del aceite	✓			
• Tipo tanque	✓			Externo
• Fugas	✓			
• Filtro separador	✓			
• Cableado	✓			
• Cargador Batería	✓			12V

GENERADOR

2. Generador	Estado B	R	M
• Estado generador	✓		
• Puente rect. de diodos	✓		
• Con. de potencia	✓		
• Calibre de Potencia	✓		
• Cond. por fase	✓		
• Con. de control	✓		
• Varistor	✓		
• AVR	✓		
• Aspas ventilador	✓		
• Interruptor AMP	✓		
• Marca Interruptor	✓		

LABOR EFECTUADA

Mantenimiento Preventivo Con Cambio de Filtros Aceite, Refigerante cambio de T de salida de Radiador, cambio de Sensor de temperatura y Control de presion de Aceite Arreglo de Bomba de Agua. Batena

CONDICIONES DE ENTREGA

1. Motor	Estado B	R	M	Medida
• Temperatura del motor	✓			
• Voltaje en alternador	✓			12V
• Caída de voltaje batería	✓			11.8V
• Presión de aceite	✓			4.1 bar
• Instrumentos tablero	✓			

2. Generador		Estado B	R	M	Medida
- Voltaje:	Fase 1,2	✓			
	Fase 1,3	✓			
	Fase 2,3	✓			
• Frecuencia		✓			60Hz
• Pruebas sin carga					
• Pruebas con carga					
• F.P.					

	Estado B	R	M	Medida
• Temperatura gases	✓			1800 RPM
• Oscilación mecánica	✓			
• Indicador de restricción de aire	✓			✓
• Temperatura aceite	✓			
• Ruidos extraños	✓			

	Estado	Medida
• Carga		L 1 L 2 L 3
• Kw / H		
• Posición interruptor principal		
• Posición switch planta		
• Posición switch cargador		

SUGERENCIAS TÉCNICAS

OBSERVACIONES / REPUESTOS INSTALADOS

Refigerahte, Aceite 15W40 - Filtro Aceite Filtro Combustible - Filtro Aire - Sensor de Temperatura - Sensor presion de Aceite - Bateria 31H1250

HORA DE LLEGADA GVR		HORA DE SALIDA DE GVR		CALIFICACIÓN DE 1 A 5 SIENDO 1 MALO - 5 EXCELENTE	
HORA DE LLEGADA CLIENTE		HORA SALIDA DE CLIENTE		SERVICIO TÉCNICO	
				USO DE EPP	

TÉCNICO | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE | VoBo SERVICIO

ODS No.0064

GVR ENERGY Transformamos Energía en Soluciones	**REQUERIMIENTO DE VISITA TÉCNICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS**	Actualización: 01 Código: 700.PR.08 - FO.01 Página: 1 de 1

DATOS BÁSICOS

Ciudad: Espinal FECHA 28 10 2022

CLIENTE: Sena la granja (Administracion.) DIRECCIÓN:

CONTACTO: Jaime Torres CARGO:

TELÉFONO: CEL: E-MAIL:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Posventa ☐ Inspección inicial ☐ Emergencia ☐ Mantenimiento ☒ Montaje ☐

MARCA PLANTA: MODELO: SERIE SPEC

MARCA MOTOR: MODELO: SERIE CPL

MARCA GENERADOR: MODELO: SERIE

MARCA CONTROL: MODELO: BATERÍA: ACDELCO 4D-1300 CANTIDAD 1

HOROMETRO: 5081.1 KW: 156 KW NÚMERO ARRANQUES:

TÉCNICO: Daniel Salcedo - Erwin Mursia

TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento Preventivo Cambio de Filtros Aceite.

MOTOR

1. Motor	Estado B	R	M	Medida
• Radiador	/			
• Nivel del refrigerante	/			Full
• Correas	/			
• Aspas de ventilador	/			
• Batería	/			12V
• Estado de la batería	/			
• Densidad	/			
• Aceite	/			
• Nivel de aceite del motor	/			Full
• Precalentador	/			
• Filtro del aire	/			

	Estado B	R	M	Medida
• Filtro combustible	/			
• Nivel combustible	/			80%
• Filtro del agua	/			
• Filtro del aceite	/			
• Tipo tanque	/			Externo
• Fugas	/			
• Filtro separador	/			
• Cableado	/			
• Cargador Batería	/			12V

GENERADOR

2. Generador	Estado B	R	M
• Estado generador	/		
• Puente rect. de diodos	/		
• Con. de potencia	/		
• Calibre de Potencia	/		
• Cond. por fase	/		
• Con. de control	/		
• Varistor	/		
• AVR	/		
• Aspas ventilador	/		
• Interruptor AMP	/		
• Marca Interruptor	/		

LABOR EFECTUADA

Mantenimiento preventivo, Cambio de Filtros, Aceite Cambio de Refigerante, instalacion de Bateria 4D1300, instalacion de manguera de Radiador, Suministro e instalacion de termostato de agua, Ajuste por Fe de Control de transferencia y mantenimiento preventivo Bomba de Agua Cambio de juego de Anillos, empaquetadura de culata Calibracion de valvulas y Cambio de empaquetadura de Carter. MNTO Alternador

CONDICIONES DE ENTREGA

1. Motor	Estado B	R	M	Medida
• Temperatura del motor	/			95°
• Voltaje en alternador	/			12V
• Caída de voltaje batería	/			11.2V
• Presión de aceite	/			5.1 PSI
• Instrumentos tablero	/			

	Estado B	R	M	Medida
• Temperatura gases	/			
• Oscilación mecánica	/			1300 RPM
• Indicador de restricción de aire	/			
• Temperatura aceite	/			
• Ruidos extraños	/			

2. Generador		Estado B	R	M	Medida
- Voltaje:	Fase 1,2	/			221V
	Fase 1,3	/			222V
	Fase 2,3	/			221V
• Frecuencia		/			60Hz
• Pruebas sin carga			/		
• Pruebas con carga			/		
• F.P.			/		

Estado	Medida
• Carga	L 1
	L 2
	L 3
• Kw / H	
• Posición interruptor principal	
• Posición switch planta	
• Posición switch cargador	

Estado B	R	M	Medida
		/	

SUGERENCIAS TÉCNICAS

OBSERVACIONES / REPUESTOS INSTALADOS

Refigerante - Filtro de Combustible - Filtro Separador Filtro Refigerante - Aceite 15w40 - Bateria 4D1300 - Termosta de Agua - Manguera Refigerante. Correa 8PK1500 - Anillos de Camisa - empaquetadura Carter Eje de balancines

CALIFICACIÓN DE 1 A 5 SIENDO 1 MALO - 5 EXCELENTE

HORA DE LLEGADA GVR			HORA DE SALIDA DE GVR		SERVICIO TÉCNICO	
HORA DE LLEGADA CLIENTE			HORA SALIDA DE CLIENTE		USO DE EPP	

TÉCNICO | NOMBRE Y FIRMA CLIENTE | VoBo SERVICIO

ODS No.0065

GVR ENERGY	REQUERIMIENTO DE VISITA TÉCNICA SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PLANTAS ELÉCTRICAS	Actualización: 01 Código: 700.PR.08 - FO.01 Página: 1 de 1

DATOS BÁSICOS

Ciudad: Espinal FECHA 28 10 2022

CLIENTE: Sena la granja (Agroindustria) DIRECCIÓN:

CONTACTO: Jaime Torres. CARGO:

TELÉFONO: CEL: E-MAIL:

INFORMACIÓN GENERAL DEL EQUIPO

Posventa ☐ Inspección inicial ☐ Emergencia ☐ Mantenimiento ☒ Montaje ☐

MARCA PLANTA: Jhon Deere MODELO: SERIE SPEC

MARCA MOTOR: Jhon Deere MODELO: A039 D1001 SERIE TO 40 390108 CPL

MARCA GENERADOR: MODELO: SERIE

MARCA CONTROL: Anologo MODELO: BATERÍA: 31 H 1250 CANTIDAD 1

HOROMETRO: 3999.8 KW: 30 KW NÚMERO ARRANQUES:

TÉCNICO: Daniel Salcedo - Erwin Murcia

TRABAJO A REALIZAR: Mantenimiento preventivo

MOTOR

1. Motor	Estado B	R	M	Medida
• Radiador	/			
• Nivel del refrigerante	/			Full
• Correas	/			
• Aspas de ventilador	/			
• Batería	/			12V
• Estado de la batería	/			
• Densidad	/			/
• Aceite	/			
• Nivel de aceite del motor	/			Full
• Precalentador	/			
• Filtro del aire	/			

	Estado B	R	M	Medida
• Filtro combustible	/			
• Nivel combustible	/			80%
• Filtro del agua	/			
• Filtro del aceite	/			
• Tipo tanque	/			Extero
• Fugas	/			
• Filtro separador	/			
• Cableado	/			
• Cargador Batería	/			____

GENERADOR

2. Generador	Estado B	R	M
• Estado generador	/		
• Puente rect. de diodos	/		
• Con. de potencia	/		
• Calibre de Potencia		/	
• Cond. por fase		/	
• Con. de control		/	
• Varistor		/	
• AVR		/	
• Aspas ventilador		/	
• Interruptor AMP		/	
• Marca Interruptor		/	

LABOR EFECTUADA

Mantenimiento preventivo con Cambio de Filtros Aceite, Refigerante, Suministro e instalacion de bomba de Combustible y Cambio de (Breake) / Contactor principal de 80A y Suministro de Bateria 31H1250 Mantenimiento Preventivo al arrancador.

CONDICIONES DE ENTREGA

1. Motor	Estado B	R	M	Medida
• Temperatura del motor	/			/
• Voltaje en alternador	/			12V
• Caída de voltaje batería	/			11.4V
• Presión de aceite	/			1.5 bar
• Instrumentos tablero	/			/

	Estado B	R	M	Medida
• Temperatura gases	/			
• Oscilación mecánica	/			1800 RPM
• Indicador de restricción de aire	/			/
• Temperatura aceite	/			/
• Ruidos extraños	/			/

2. Generador		Estado B	R	M	Medida
- Voltaje:	Fase 1,2	/			
	Fase 1,3	/			
	Fase 2,3	/			
• Frecuencia		/			60 Hz
• Pruebas sin carga				/	
• Pruebas con carga				/	/
• F.P.				/	

Estado	Medida
• Carga	L 1
	L 2
	L 3
• Kw / H	
• Posición interruptor principal	
• Posición switch planta	
• Posición switch cargador	

Estado B	R	M	Medida

SUGERENCIAS TÉCNICAS

OBSERVACIONES / REPUESTOS INSTALADOS

Aceite 15w40 - Refigerante - Filtro de Aceite Filtro Aire - Filtro de Combustible - Bomba de Combustible Jhon deere y Contactor CHINT 80 Amperios. Bateria 31H1250

				CALIFICACIÓN DE 1 A 5 SIENDO 1 MALO - 5 EXCELENTE	
HORA DE LLEGADA GVR		HORA DE SALIDA DE GVR		SERVICIO TÉCNICO	
HORA DE LLEGADA CLIENTE		HORA SALIDA DE CLIENTE		USO DE EPP	

TÉCNICO NOMBRE Y FIRMA CLIENTE VoBo SERVICIO

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES – PERSONA JURIDICA

Ibagué, 2 de noviembre de 2022

Señores
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE
Atn. Ing. Jaime Torres
Supervisor Contrato CO1.PCCNTR.3815052
Centro Agropecuario La Granja
Sena Regional Tolima
Kilómetro 5 Vía – Espinal – Tolima
E. S. D.

Yo, HUMBERTO DAZA ALZATE, identificado con la cédula de ciudadanía No. 14.221.461 expedida en Ibagué, portador de la tarjeta profesional No. 38356-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de Revisor Fiscal de la sociedad denominada TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S. identificada con NIT. 900.687.562-0, debidamente inscrita en la Cámara de Comercio de Ibagué, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos laborales, y cajas de compensación familiar. Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Así mismo, certifico que la compañía está exenta de realizar aportes al SENA e ICBF según lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016. Lo anterior en cumplimiento de las obligaciones derivadas dentro del Contrato de prestación de servicios No. CO1.PCCNTR.3815052 cuyo objeto es: "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS CINCO (5) PLANTAS DE ENERGIA DE EMERGENCIA DE 156 KVA, 30 KVA, 20 KVA, 30 KVA y 45 KVA, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA DEL ESPINAL - TOLIMA".

Dada en Ibagué a los dos (2) días del mes de noviembre del año dos mil veintidós (2022).

HUMBERTO DAZA ALZATE
C.C. 14.221.461 de Ibagué
T.P. 38356-T
Revisor Fiscal

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900687562	0	TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CRA 4 ESTADIO # 23 51	IBAGUE-TOLIMA	2638023	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-09	2022-10	1706641896	9441141416	E	2022/10/14	2022/10/18	BANCO DE BOGOTA	4	$13,065,500

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$6,592,300	$25,400	$0	$6,617,700
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,312,000	$5,100	$0	$1,317,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	14	$4,048,300	$15,500	$0	$4,063,800
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,232,000	$4,800	$0	$1,236,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,687,400	$10,300	$0	$2,697,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$2,687,400	$10,300	$0	$2,697,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,769,400	$6,800	$0	$1,776,200
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	23	$1,769,400	$6,800	$0	$1,776,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$1,966,200	$7,700	$0	$1,973,900
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$74,400	$300	$0	$74,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$200	$0	$40,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	9	$615,800	$2,400	$0	$618,200
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,236,000	$4,800	$0	$1,240,800
TOTAL				**24**	**$13,015,300**	**$50,200**	**$0**	**$13,065,500**

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900687562	0	TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CRA 4 ESTADIO # 23 51	IBAGUE-TOLIMA	2638023	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-08	2022-09	1654071612	9439948035	E	2022/09/14	2022/09/15	BANCO DE BOGOTA	1	$12,399,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				22	$6,219,500	$6,000	$0	$6,225,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	5	$1,183,300	$1,100	$0	$1,184,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$3,791,600	$3,700	$0	$3,795,300
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,244,600	$1,200	$0	$1,245,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				24	$2,597,500	$2,400	$0	$2,599,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	24	$2,597,500	$2,400	$0	$2,599,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$1,681,100	$1,600	$0	$1,682,700
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	23	$1,681,100	$1,600	$0	$1,682,700
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				24	$1,889,700	$1,900	$0	$1,891,600
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$64,600	$100	$0	$64,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$100	$0	$40,100
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$581,100	$600	$0	$581,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	14	$1,204,000	$1,100	$0	$1,205,100
TOTAL				**24**	**$12,387,800**	**$11,900**	**$0**	**$12,399,700**

2022/09/15 08:34 AM

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900687562	0	TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	IBAGUE	CRA 4 ESTADIO # 23 51	IBAGUE-TOLIMA	2638023	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-07	2022-08	1600736289	9438626336	E	2022/08/12	2022/08/12	BANCO DE BOGOTA	0	$12,756,300

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				21	$6,480,500	$0	$0	$6,480,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	4	$1,189,700	$0	$0	$1,189,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	13	$4,019,900	$0	$0	$4,019,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	4	$1,270,900	$0	$0	$1,270,900
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				23	$2,605,800	$0	$0	$2,605,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	23	$2,605,800	$0	$0	$2,605,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				22	$1,714,800	$0	$0	$1,714,800
COMFENALCO TOLIMA	CCF50	890,700,148	4	22	$1,714,800	$0	$0	$1,714,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				23	$1,955,200	$0	$0	$1,955,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	$57,700	$0	$0	$57,700
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	1	$40,000	$0	$0	$40,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	8	$633,800	$0	$0	$633,800
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	13	$1,223,700	$0	$0	$1,223,700
TOTAL				**23**	**$12,756,300**	**$0**	**$0**	**$12,756,300**



República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

38356-T

HUMBERTO
DAZA ALZATE
C.C. 14221461
RESOLUCION INSCRIPCION 011 FECHA 14/04/1994
UNIVERSIDAD CORP. UNIV. DE IBAGUE

PRESIDENTE

LUIS EDUARDO FORERO VARGAS 46253



FIRMA DEL TITULAR

102122

Esta tarjeta es el unico documento que lo acredita como CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central de Contadores.

logoformas 3363 03/2012

ÚNICAMENTE VÁLIDO PARA TRAMITES FORMADORES GVR ENERGY S.A.S.
REDUCIDO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

C B 3 0 E 3 1 C E E 6 E 7 6 0 9

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
HUMBERTO DAZA ALZATE

Que el contador público **HUMBERTO DAZA ALZATE** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14221461 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 38356-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS * * *

SE PERMITE INFORMAR:

Que la empresa **TRANSFORMADORES GVR ENERGY SAS** identificada con NIT 9006875620, se encuentra vinculada a nuestra entidad financiera por medio de la cuenta Corriente 370381477 con fecha de apertura 09/01/2014 la cual se encuentra en estado **Normal**

Esta información es confidencial y se suministra sin responsabilidad por parte del Banco.

Se expide con destino al interesado el día 27 de octubre de 2022.



Jorge Alejandro Silva Corrales
Gerente Banca Pyme

Carrera 10ª No 3-45 piso 3 Edificio Seapto
Teléfono 2770386 Ext. 57916 – 315 320 1039
Ibagué - Tolima

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 1 3 Actualización de oficio

4. Número de formulario 14860716513

(415)7707212489984(8020) 000001486071651 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 7 5 6 2	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S

36. Nombre comercial	37. Sigla
TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S	

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

41. Dirección principal
BRR SAN PEDRO ALEJANDRINO CR 4 ESTADIO 23 51

42. Correo electrónico cliente@transformadoresgvr.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
7 3 0 0 0 6	2 6 3 2 0 1 1	3 1 5 2 0 9 8 0 3 0

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades			Ocupación	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
3 3 1 2	2 0 1 4 0 1 0 3	4 3 2 1	2 0 1 4 0 1 0 3		4 9 2 3	4 2 9 0		1

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	9	1 0	1 4	4 2	4 8	5 2	5 5																	

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
09- Retención en la fuente en el impuesto
10- Obligado aduanero
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Obligados aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código	2 3	2 2								
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo
3	3

Servicio	1	2	3
57. Modo	2		
58. CPC	8 6		

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2022 - 09 - 06 / 23 : 46: 05

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre ACTUACIÓN DE OFICIO AUTOMÁTICA
985. Cargo

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860716513

(415)7707212489984(8020) **000001486071651 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 7 5 6 2	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o insitutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	0 1
72. Número	0 0 0 0 1	7
73. Fecha	2 0 1 4 0 1 0 3	2 0 1 8 1 0 0 2
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	0 3
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 1 0 7	2 0 1 8 1 0 0 3
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 0 2 4 1 8 2 3	2 4 1 8 2 3
78. Departamento	7 3	7 3
79. Ciudad/Municipio	1 6	1 6
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 1 0 7	2 0 1 4 0 1 0 7
81. Hasta	2 0 9 9 1 2 3 1	2 0 9 9 1 2 3 1

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 4 0 1 0 7		-
2	8 0	2 0 1 6 0 1 0 1		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860716513

(415)7707212489984(8020) **000001486071651 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 7 5 6 2	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 4 0 1 0 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	8 0 0 6 8 4 6 6		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	GORDILLO	GILDARDO	MIGUEL

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 1 8 1 0 0 2

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	6 1 8 3 8 9 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
VARGAS	RIOS	GILDARDO	DE JESUS

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860716513

(415)7707212489984(8020) **000001486071651 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 7 5 6 2	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué	9	

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	1 4 2 2 1 4 6 1		3 8 3 5 6 T

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
DAZA	ALZATE	HUMBERTO	

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 1 2 3

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	6 5 7 5 6 8 1 0		5 5 6 8 6 T

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
PEÑA	HERNANDEZ	MARIA	MAGALY

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento: 2 0 1 7 0 1 2 3

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	5 5 1 6 0 1 3 1		6 7 8 3 2 T

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres
ARGUELLO	MORENO	NIDIA	

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento: 1 9 9 9 1 2 0 2

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Formulario del Registro Único Tributario
Establecimientos

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 14860716513

(415)7707212489984(8020) **000001486071651 3**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 6 8 7 5 6 2	0	Impuestos y Aduanas de Ibagué 9	

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

1

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Mantenimiento y reparación especializado de maquinaria y equipo 3 3 1 2

162. Nombre del establecimiento: TRANSFORMADORES GVR ENERGY

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: BRR SAN PEDRO ALEJANDRINO CR 4 ESTADIO 23 47

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 4 1 8 2 4	2 0 1 4 0 1 0 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**
2 6 3 8 0 2 3	

2

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica
Establecimiento de comerci 0 2	Fabricación de motores, turbinas, y partes para motores de combustión inte 2 8 1 1

162. Nombre del establecimiento: TRANSFORMADORES GVR ENERGY

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio
Tolima 7 3	Ibagué 0 0 1

165. Dirección: CR 4 23 29 BRR EL CARMEN

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
2 4 1 8 2 4	2 0 1 4 0 1 0 7
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

3

160. Tipo de establecimiento	161. Actividad económica

162. Nombre del establecimiento:

163. Departamento	164. Ciudad/Municipio

165. Dirección

166. Número de matrícula mercantil	167. Fecha de la matrícula mercantil
168. Teléfono	**169. Fecha de cierre**

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdembus	DIANA CAROLINA EMBUS VELOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-073-912310	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA
Fecha y Hora Sistema:	21/07/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7022 de fecha 2022-05-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124822	**Fecha Registro:**	2022-07-21	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-073-912310 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	24.993.400,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.993.400,00	**Saldo x Obligar:**	24.993.400,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900687562	**Razón Social:**	TRANSFORMADORES GVR ENERGY S.A.S					**Medio de Pago:**	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA									
Número:	370381477	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.			**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	93408534	**Nombre:**	OSCAR ROLANDO CASTRO GUERRA			**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA		
CAJA MENOR			**VIÁTICOS**			**DOCUMENTO SOPORTE**			
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	**Número:**	3815052	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Fecha:	2022-07-21								

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
912324 CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		24.993.400,00	0,00		
					Total:	24.993.400,00	0,00	24.993.400,00	24.993.400,00

Objeto:	MANTENIMIENTO INMUEBLES: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS DE LAS CINCO (5) PLANTAS DE ENERGIA DE EMERGENCIA DE 156 KVA, 30 KVA, 20 KVA, 30 KVA y 45 KVA, DEL CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA SENA DEL ESPINAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-073-912310	CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA-TOLIMA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2022-09-30	24.993.400,00	24.993.400,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por MARCELA SANCHEZ SANCHEZ
Fecha: 2022.07.21 17:47:27 -05'00'

MARCELA SANCHEZ SANCHEZ
COORDINADORA ADMINISTRATIVA
FIRMA RESPONSABLE