

3.2.1

Bogotá D.C., 29 de diciembre de 2022

Doctor

DIEGO MAURICIO LARA ABELLA
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CONTRALORIA DE CUNDINAMARCA

Asunto: Entrega documentación, único pago Contrato 025 de 2022

Cordial saludo,

Por medio de la presente desde la Subdirección de Servicios Generales, la cual se encuentra a cargo de la supervisión del contrato de compraventa 025 de 2022 cuyo objeto es "COMPRA DE PURIFICADORES DE AGUA DE LA SEDE DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA" Hago entrega del informe de cumplimiento que corresponde al único pago, para ello entrego los soportes correspondientes que describiré a continuación:

- Informe de cumplimiento
- Factura
- Entrada a almacén
- Certificación y pago de parafiscales.
- Documentos del contador: cedula, tarjeta profesional y antecedentes
- Rut
- Certificación bancaria

Quedo atenta a sus comentarios.

Cordialmente,



LADY NATALY ESPINOSA CACERES
Subdirectora de Servicios Generales

Recibi
Eliana Lora Espinosa
29/12/2022
11:50 am

Recibido:
Adriana Gracia
29/12/2022
12:30

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

BOGOTA D.C., 28/12/2022

**INFORME DE CUMPLIMIENTO No. 01 DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
No 025 – 2022**

Cuyo objeto es: "COMPRA DE PURIFICADORES DE AGUA DE LA SEDE DE LA CONTRALORÍA DE CUNDINAMARCA"

En mi calidad de supervisor del contrato de compraventa No. 025 de 2022, me permito certificar que el contratista cumplió a satisfacción con las obligaciones las cuales son:

OBLIGACIONES ESPECIFICAS	CUMPLIMIENTO
1. Cumplir con el objetivo del contrato con plena autonomía técnica y administrativa, y bajo su propia responsabilidad.	El contratista DAMSU SAS a través del técnico ALEXANDER CORONADO TORRES identificado con cédula de ciudadanía No. 79826215 y el supervisor IVAN DOMINGUEZ identificado con cédula de ciudadanía No. 80178993 realizó la instalación de los purificadores en las instalaciones de la entidad.
2. Garantizar las condiciones técnicas mínimas exigidas de los purificadores.	El purificador instalado cumple las condiciones técnicas mínimas exigidas.
3. Garantizar el transporte e instalación, en la sede de la Contraloría de Cundinamarca.	DAMSU SAS se encargó del traslado de los equipos y personal garantizando la instalación en sitio de los purificadores.
4. Garantizar que los elementos instalados sean nuevos y originales y que cumplan con todas las características y especificaciones requeridas por la Contraloría de Cundinamarca	Los purificadores se encontraban debidamente empacados cumpliendo además las condiciones de nuevos y originales de la marca Damsu.
5. Realizar prueba de instalación y funcionamiento de los purificadores.	El contratista DAMSU SAS a través del técnico ALEXANDER CORONADO TORRES realizó la prueba de funcionalidad tanto de agua fría como caliente en cada purificador instalado.

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Página 1 de 3

CÓDIGO: PA04-PR28-F06

VERSIÓN: 1.0

6. Presentar informes de ejecución con registro fotográfico que dé cuenta de las condiciones de tiempo, modo y lugar de la venta e instalación de cada equipo y las recomendaciones de su uso, cuidado y mantenimiento.	El contratista DAMSU SAS remitió el informe correspondiente con registro fotográfico.
7. Contar con la disponibilidad para atender el requerimiento de la Contraloría de Cundinamarca y acatar los plazos pactados para el cumplimiento de las obligaciones a su cargo.	El contratista DAMSU SAS atendió los requerimientos de la entidad durante la ejecución del contrato a través de correo electrónico, llamadas y whatsapp con varios empleados del contratista.
8. Las demás que deriven de la naturaleza del objeto del contrato.	El contratista DAMSU SAS allegó los documentos correspondientes para tramitar el pago.

En calidad de supervisora del contrato No. 025 de 2022, me permito certificar que el contratista DAMSU SAS cumplió a satisfacción con la entrega e instalación de los purificadores de propiedad de la Contraloría de Cundinamarca durante el periodo comprendido entre el **21/12/2022 – 28/12/2022**.

Conforme a la facturación:

FACTURA	VALOR
FVE 10303	\$3.878.448

La factura relacionada en el cuadro anterior asciende a **TRES MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y OCHO PESOS M/CTE (\$3.878.448)**.

De igual manera, certifico que el contratista cumplió con el pago de sus obligaciones ante el Sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, y en constancia de lo anterior, adjunto los siguientes documentos:

- Factura
- Certificación Parafiscales
- Planilla Integrada Autoliquidación Aportes

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

- Documentos contador
- Ingreso a almacén.
- Informe del contratista con anexos fotográficos que data las condiciones de tiempo modo y lugar de la ejecución.
- Certificación bancaria
- Rut

En la ciudad de Bogotá, a los 28 días de diciembre de 2022.

SUPERVISORA,



LADY NATALY ESPINOSA CÁCERES
Subdirectora Operativa de Servicios Generales

Calle 49 No. 13 - 33 PBX 3394460
www.contraloriadecundinamarca.gov.co

Página 3 de 3

CÓDIGO: PA04-PR28-F06

VERSIÓN: 1.0

ENTRADA DE ELEMENTOS CONSUMO CONTROLADO Nº 922

A continuación se relacionan las recomendaciones de su uso, cuidado y mantenimiento.

Procedimiento de operación

- 1) Instale el acople suministrado, en la salida de agua potable, si es necesario (No conecte el agua de la llave al agua caliente. El agua caliente causa daños en el filtro).
- 2) Purgue todos los filtros antes de conectar el agua a la unidad, especialmente los de carbono.
- 3) Conecte la manguera desde el acople de la salida de agua potable al accesorio de conexión en la parte posterior de la unidad.
- 4) Abra la llave del acople de la salida de agua potable para iniciar el llenado de los tanques, que puede tardar de 15 min a 20 min.
- 5) Una vez llenos, asegúrese de que salga agua de la válvula de agua fría y caliente.
- 6) Conecte el equipo a la corriente eléctrica.
- 7) Encienda el interruptor principal (No inserte ningún otro objeto o dedo dentro de la unidad).
- 8) Encienda los interruptores de agua fría y caliente. (No encienda el interruptor de agua caliente hasta que salga agua de la válvula de agua caliente)
- 9) Espere tiempo suficiente para obtener agua fría y caliente, aproximadamente 20 min
- 10) Drene toda el agua en los tanques y realice el procedimiento anterior nuevamente, si no ha usado la unidad durante un periodo programado.

Funcionamiento del filtro / Vida útil

* El tiempo para cambio de filtros puede variar, dependiendo de la calidad del agua de entrada y frecuencia de uso.

Al cambiar los filtros purgue los nuevos dejando pasar agua por al menos 5 minutos a través del filtro.

- ⇒ 1er Filtro de Sedimentos / promedio 4 meses: Este filtro maximiza el efecto de purificación desde la etapa inicial removiendo completamente varios tipos de sedimentos, microorganismos, sustancias oxidadas incluido moho, tierra, arena y otras impurezas microscópicas de hasta 5 micras.
- ⇒ 2do Filtro de Pre Carbono / promedio 8 meses. Este filtro usa carbón activado granulada que hace el agua más natural absorbiendo o removiendo sustancias químicas como cloro y olor.
- ⇒ 3er Filtro de Ultrafiltración (UF) / Promedio 24 meses: El filtro microscópico de ultrafiltración permite únicamente el paso de agua limpia que contenga minerales después de remover todos los gérmenes e impurezas del agua.
- ⇒ 4º Filtro de Post Carbono / 12 meses en promedio: Este filtro es la última fase del proceso de limpieza haciendo el agua más cristalina y removiendo cualquier olor y sabor indeseable


Solución de problemas

Síntoma	Probabilidad	Solución
Fallas de energía	¿El enchufe está conectado correctamente a la toma de corriente eléctrica?	Conecte el enchufe en la posición correcta.
	¿El fusible está desconectado?	Reemplace o conecte el fusible firmemente.
Fallas en el sistema de enfriamiento	¿Exposición directa a la luz del sol o cualquier fuente de calor?	Evite el calor y los rayos directos de la luz solar.
	¿Distancia insuficiente de la pared?	Mantenga una distancia suficiente de la pared, por lo menos 10 cms.
	¿Gran cantidad de consumo de agua antes de enfriar?	Espere hasta que la unidad complete el proceso de enfriamiento.
Fallas en el Sistema de calentamiento	¿Interruptor de agua caliente apagado?	Encienda el interruptor de agua caliente.
	¿Gran cantidad de consumo de agua antes de calentar?	Espere hasta que la unidad complete el proceso de calentamiento.
Sistema de purificación	¿El tanque está vacío?	Revise el suministro de agua de la llave.
	¿El filtro está obstruido?	Reemplace el filtro
Ruido	¿Área de instalación inadecuada?	Coloque la unidad en una superficie sólida nivelada.
Fuga / Derrame	¿Manguera desconectada?	Confirme que la manguera esté conectada correctamente.
	¿El problema ocurre dentro del equipo?	Cierre la entrada de agua al equipo, desconéctelo de la corriente eléctrica y comuníquese con el centro de servicio técnico o distribuidor.

Esta solicitud se expide al 28 diciembre del 2022



IVAN ALEJANDRO DOMINGUEZ MORALES
Directora Operativo
DAMSU SAS



Calle 82 No 22-36 Bogotá, Colombia
www.damsu.com / info@damsu.com
PBX. 7498679 Tel.:7568269