



RESPUESTA A OBSERVACION DE LA PRECOTIZACION

Detalles de mensaje

Referencia interna: SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN No 05 DE 2023
Descripción del proceso: SOLICITUD DE PRECOTIZACIÓN No 05 DE 2023
De: Meltec Comunicaciones S.A.
Usuario: SUCURSALES MELTEC
Fecha: 3 horas de tiempo transcurrido (17/02/2023 12:01:26 PM(UTC-05:00)
Bogotá, Lima, Quito)
Referencia del mensaje: CO1.MSG.4526511
Tipo de mensaje: Observaciones
Asunto: OBSERVACIONES PROCESO

Texto de mensaje

1. Los sensores de humo van conectados a un panel de control, el cual tiene una marca y referencia específica, esto es importante para poder determinar la referencia y marca de los detectores de humo, pueden suministrar esta información?
2. Para poder dimensionar la cantidad el cableado y ductería, debemos conocer la distancia que hay desde el detector más cercano hasta el sitio donde se van a instalar los detectores de humo, pueden suministrar estas distancias?
3. La entidad sabe si el lazo de dispositivos de incendio tiene la capacidad disponible para agregar los detectores que necesita la entidad?
4. Qué tipo de detectores necesita la entidad fotoeléctricos, térmicos o iónicos?
5. Cuenta la entidad con copia del back up de información del panel de incendio para hacer la adición de los detectores de humo? De lo contrario tocaría programar el panel desde cero, lo cual conlleva un costo mayor en la instalación.

RESPUESTA DEL SENA

Especificaciones de las bodegas 14,15 y 49 para instalación de DETECTORES DE HUMO Y LAMPARAS DE EMERGENCIA

1. Los sensores de humo van conectados a un panel de control, el cual tiene una marca y referencia específica,

Respuesta No van conectados a ningún panel ya que el Sena no tiene paneles de control

2. Para poder dimensionar la cantidad el cableado y ductería, debemos conocer la distancia que hay desde el detector más cercano hasta el sitio donde se van a instalar los detectores de humo, ¿pueden suministrar estas distancias?

Respuesta. No se sabe ninguna en las bodegas de zona franca no existe red contra incendios, por tal motivo no tenemos con exactitud los metros de cableado y al ubicar el sensor de humo se tiene en cuenta la conexión más cerca

3. ¿La entidad sabe si el lazo de dispositivos de incendio tiene la capacidad disponible para agregar los detectores que necesita la entidad?

Respuesta. En el Sena específicamente en las bodegas 14,15 y 49 No hay lazos de dispositivos de incendio para poder agregar los detectores

Regional Antioquia/Centro de la Innovación la
Agroindustria y la Aviación Dirección Carrera 48 No. 49-62,
Rionegro - Antioquia - PBX 604 576 00 00



4. Qué tipo de detectores necesita la entidad fotoeléctricos, térmicos o iónicos?

Los tipos de Detectores de humo pueden ser

Respuesta Detectores los que son con baterías esa es la necesidad del Sena

5. ¿Cuenta la entidad con copia del back up de información del panel de incendio para hacer la adición de los detectores de humo? De lo contrario tocaría programar el panel desde e cero, lo cual conlleva un costo mayor en la instalación.

Respuesta El Sena no cuenta con copia del Back up del panel de incendio para hacer la adición de los detectores de humo.

6. ¿Con respecto a las luminarias de emergencia pueden indicarnos que distancia hay desde el punto eléctrico más cercano donde se puede tomar la energía y el sitio donde se van a instalar las luminarias?

Respuesta No tenemos con exactitud la distancia para la instalación de la Lámparas

7. Para el tema de instalación de los detectores y las luminarias, ¿qué tipos de techos son los que hay en los sitios que hay que intervenir? ¿Son techos desmontables, de fijos de y eso, etc, y a que altura se encuentran del piso?

Respuesta los tipos del techo son cielos falsos en el segundo piso y en el primer piso es más fácil de colocar los sensores y las lámparas la altura máxima es de 3 metros



Luz Martinez Líder de SG-SST
C.C. 39439315