GRUPO 5. COMPRESOR AIRE SECO			ATLAS COPCO					AYD				
			CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES	CUMPLE			REQUERIDO	OBSERVACIONES
No.	NOMBRE ELEMENTO	ESPECIFICACIONES	SI	NO	ACLARAR			SI	NO	ACLARAR		
5.1	Compresor de aire seco	1. Libre de aceite	X					X				
		2. Aire seco	X					X				
		3. Tanque vertical y/o horizontal de 200 litros o más	X					X				
		4. Certificación ISO 8573-1 CLASE 0 y/o ISO8573 de 2010 calidad de aire 1.2.1	X					X				
		5. Nivel de ruido igual o inferior a 66 Db	X						X			NO CUMPLE, NO SE EVIDENCIA EL NIVEL DE RUIDO EN DESIBELES
		6. Con sistema de protección IP 55 y aislamiento de clase F	X					X				
		7. Con sistema scroll o tornillo	X					X				
		8. Caudal minimo de 24 cfm a una presión de minimo 100 PSI en un solo equipo	X						X			NO CUMPLE, EL DOCUMENTO MENCIONADO NO COINCEDE CON EL CATALOGO OFERTADO INCIALMENTE EN SU PAGINA 14.
		9. Con filtro de entrada de aire de alto rendimiento que permita la eliminación de partículas de hasta 1 µm	X						X			NO CUMPLE, EL DOCUMENTO MENCIONADO NO COINCEDE CON EL CATALOGO OFERTADO INCIALMENTE EN SU PAGINA 16 Y 17.
		10. Alimentación eléctrica de 220 VAC Trifasico	X					X				

TS. FREDDY MONTENEGRO PARDO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. BUITRAGO GARCIA YIMMI ALEXANDER
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

SS. SANDOVAL QUIMBAYO JOHN JAIRO
COMITE TÉCNICO EVALUADOR

CT. LADY TATIANA BOHORQUEZ GONZALEZ
COMITE TÉCNICO EVALUADOR