AYM CONSULTORÍA S.A.S
Nit: 901410673 - 4

Bogotá D.C, 20 de febrero de 2023

20/2/23 13:56 Sticker web
Alcaldía Local de Bosa
R No. 2023-571-001734-2
20-2-2023 13:55 - Folios: 2 Anexos: 3
Dest: no: Area de Gestion de Desarr
Rem: D: AYM CONSULTORIAS S.A.S

04-104-0032-2023

Señores:
FONDO DE DESARROLLO LOCAL DE BOSA
Atn: Dr. Lizeth Jahira González Vargas
Alcaldesa Local de Bosa
Dirección: Carrera 80 I 61-05
Bogotá D.C

Ref. Contrato de interventoría N° 342-2022 (71937), cuyo objeto es: "Realizar la interventoría técnica, administrativa, financiera, jurídica, social, ambiental y SST al contrato de obra pública que tendrá por objeto contractual ejecutar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de reajuste y a monto agotable las actividades necesarias para la ejecución de las obras de construcción de malla vial y espacio público asociado de la localidad de bosa, de acuerdo con la descripción, especificaciones, estudios, diseños y demás condiciones establecidas en el anexo técnico".

Asunto: Listado de tubería y accesorios necesarios para el cambio de redes según grado estructural y de mantenimiento y reprogramación de CCTV pendientes.

Cordial saludo

En atención al comunicado del FDLB-336-0186 emitido por la firma contratista, en donde relacionan la tubería y accesorios solicitados para la intervención de los sectores de Remanso I, Gualoche, Brasil y Gran Britalia, producto de los resultados obtenidos en las inspecciones con CCTV, cuya calificación rápida PACP QUICK RATING fue de grado 4 o 5 en operación o estructural, y cuya acción debe ser atención inmediata, de conformidad con la norma NS-058 Aspectos técnicos para la investigación y calificación de redes de alcantarillado con equipos de CCTV Versión 4,1; nos permitimos informar que se verificó la información y avalamos las siguientes cantidades:

RED ALCANTAIRLLADO		
MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 8" TUBO POR 6ML	17	UND
TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 10" TUBO POR 6ML	7	UND
TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 12" TUBO POR 6ML	11	UND
SILLA YEE DE 8" X 6"	25	UND
SILLA YEE DE 10" X 6"	9	UND
SILLA YEE DE 12" X 6"	12	UND

Cabe resaltar, que la obtención de estas cantidades se encuentra en detalle en el mencionado comunicado, el cual se adjunta.

Quedamos atentos a la directriz que la Entidad disponga para continuar con el proceso de solicitud a la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB).

Igualmente se anexa la comunicación FDLB-336-187, donde el contratista presenta la programación de las CCTV que hacen falta por realizar.


En el cuadro a continuación se relaciona los CCTV ya realizados y los pendientes con fecha de programación, en resumen, de los 58 CIV´s, 35 ya se han realizado los CCTV y cuentan con la revisión del especialista de pavimentos de la interventoría y faltan 16 segmentos viales por realizar la inspección con CCTV.

No.	CIV	Sector	
1	7002710	El remanso 1	√
2	7002989	El remanso 1	24/02/2023
3	7003036	El remanso 1	√
4	7003061	El remanso 1	√
5	7003101	El remanso 1	22/02/2023
6	7003210	El remanso 1	15/03/2023
7	7002988	El remanso 1	01/03/2023
8	7007169	Gualoche	√
9	7007134	Gualoche	√
10	7003028	El remanso 1	20/02/2023
11	50008433	El remanso 1	20/02/2023
12	7002819	El remanso 1	√
13	7002743	El remanso 1	√
14	7002589	El remanso 1	√
15	7003174	El remanso 1	√
16	7004377	ARGELIA II	N/A
17	7004331	ARGELIA II	N/A
18	7004403	ARGELIA II	N/A
19	7004413	ARGELIA II	N/A
20	7004503	ARGELIA II	N/A
21	7008640	ARGELIA II	N/A
22	7002730	POTRERITOS	√
23	7002757	POTRERITOS	√
24	7002801	POTRERITOS	√
25	7002838	POTRERITOS	√
26	7002858	POTRERITOS	√
27	7004364	Islandia	√
28	7004370	Islandia	√
29	7004379	Islandia	√
30	7004382	Islandia	√
31	7004385	Islandia	√
32	7004394	Islandia	√
33	7004396	Islandia	√

34	7004401	Islandia	√
35	7004416	Islandia	√
36	7004408	Islandia	√
37	7004371	Islandia	√
38	7004134	San Diego Bosa	√
39	7000766	Brasil	√
40	7000780	Brasil	06/05/2023
41	7000792	Brasil	17/05/2023
42	7000824	Brasil	17/05/2023
43	7000829	Brasil	N/A
44	8007666	Gran Britalia	√
45	8007714	Gran Britalia	√
46	8007764	Gran Britalia	√
47	8007854	Gran Britalia	√
48	8007803	Gran Britalia	√
49	8011987	Gran Britalia	√
50	7004389	Islandia	√
51	7007150	Gualoche	√
52	50008413	El remanso 1	14/03/2023
53	7003558	El remanso 1	17/04/2023
54	7003593	El remanso 1	14/04/2023
55	7003670	El remanso 1	10/04/2023
56	7003756	El remanso 1	03/04/2023
57	7003782	El remanso 1	27/03/2023
58	7003809	El remanso 1	27/03/2023

La interventoría realizara seguimiento al cumplimiento de la programación

Cordialmente,



RICARDO TAFUR TAFUR
DIRECTOR DE PROYECTO

Elaboró: RTT
Revisó/Aprobó: RTT
Anexo 3 folios. Comunicados referidos.
C.C. Diego Alexander Barreto Gutiérrez – Ing. Infraestructura
Juan Edidson Vargas Mesa – Ing. Infraestructura
Constructora Camacón Rep/Legal Luis Felipe Castro Ramirez

jvcingenieriasas@gmail.com

info@camacon.co

+57 313 318 8346
+57 321 206 2337

Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

NIT. 900.452.410-0

FDLB-336-0186

Bogotá, 08 de febrero de 2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nº Radicado: 0031
Centro de Costos: 104-Bosa
Recibido Por: Jesús Durango
Destinatario: Ricardo Tafur Tafur
Anexos: Sin Anexos
Fecha: 20/02/2023

Señores:
AYM CONSULTORIA S.A.S
Carrera 15A #121-12 Oficina 318Bogotá D.C.

Ref.: FDLB-336-2022 "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Solicitud de tubería y accesorios – contrato FDLB-336-2022

Cordial Saludo,

Dando respuesta al requerimiento realizado por la supervisión en cuanto al inventario de redes a renovar de acuerdo a los resultados obtenidos de la CCTV se notifica únicamente las redes cuyo grado estructural y de mantenimiento evidenciado tras las inspecciones con CCTV sea de 4 y 5.

A continuación, se citan las redes de alcantarillado de los sectores Brasil, Gualoche, Remanso y Gran Britalia. De acuerdo con la visita a obra entre la Interventoría AYM, la supervisión de la Alcaldía local de Bosa, Empresa De Acueducto Y Alcantarillado De Bogotá E.S.P.- EAAB y la constructora CAMACON como empresa contratista, se encontraron los siguientes CIVs.

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

Sector / Barrio	CIV	Uso	No. Pozo Aguas Arriba	Prof. a clave (m)	No. Pozo Aguas Abajo	Prof. a clave (m)	Material actual	D	Longitud (m)	Fecha programada de intervención	Grado Estructural	Grado Operacional	Grado Estructural	Grado Operacional	Grado Estructural Diagnostico	Grado Mantenimiento Diagnostico	Diagnostico general
EL REMANSO II	7003036	Residual	PZ 1	1,82	PZ 2	1,94	Concreto (no reforzado)	8	27,50	10/01/2023	5231	3400	5	3	ATENCION INMEDIATA	ATENCION PROGRAMABLE A CORTO PLAZO	ATENCION INMEDIATA
GUALOCHE	7007134	Residual	CMP123611	1,6	CMP123596	2,6	Concreto (no reforzado)	12	36,88	22/05/2023	4231	3600	4	3	ATENCION INMEDIATA	ATENCION PROGRAMABLE A CORTO PLAZO	ATENCION INMEDIATA
GUALOCHE	7007169	Residual	CMI78351	1,5	CMP123617	1,86	Concreto (no reforzado)	8	14,57	22/05/2023	4134	5132	4	5	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA
BRASIL	7000824	Residual	CMI 69867	2,1	CMP 111892	2,15	Concreto (no reforzado)	10	42,07	17/04/2023	4124	5431	4	5	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA
GRAN BRITALIA	8007764	Pluvial	PMP102544	0,8	PMP102549	1	Concreto (no reforzado)	12	28,60	13/02/2023	4100	2100	4	2	ATENCION INMEDIATA	ATENCION PROGRAMABLE A LARGO PLAZO	ATENCION INMEDIATA
GRAN BRITALIA	8007714	Residual	CMI69979	1,4	CMP112086	1	Concreto (no reforzado)	8	30,84	13/02/2023	5142	0000	5	0	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA	ATENCION INMEDIATA
GRAN BRITALIA	8011987	Residual	CMP112089	1..5	CMI69979	1.5	Concreto (no reforzado)	8	31,54	13/02/2023	5100	2100	5	2	ATENCION INMEDIATA	ATENCION PROGRAMABLE A LARGO PLAZO	ATENCION INMEDIATA

jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

Teniendo en cuenta lo anterior, solicitamos amablemente a la EAAB información referente a la disponibilidad de los siguientes materiales dentro de sus inventarios y si es posible que puedan ser suministrados a la empresa contratista para poder llevar a cabo la renovación de las redes mostradas anteriormente.

RED ALCANTAIRLLADO		
MATERIALES	**CANTIDAD**	**UNIDAD**
TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 8” TUBO POR 6ML	17	UND
TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 10” TUBO POR 6ML	7	UND
TUBERÍA PVC CORRUGADA DE 12” TUBO POR 6ML	11	UND
SILLA YEE DE 8" X 6"	25	UND
SILLA YEE DE 10" X 6"	9	UND
SILLA YEE DE 12" X 6"	12	UND

Cabe aclarar que para esta relación no se incluyeron los CIV que ya están siendo intervenidos en este momento los cuales se citan a continuación:

Sector / Barrio	CIV	Uso	No. Pozo Aguas Arriba	No. Pozo Aguas Abajo	D (mm)	D (pulg)
EL REMANSO I	7002710	Residual	CMP101016	CMP100860	200	8
EL REMANSO I	7002743	Residual	CMP100860	CMP101036	200	8
EL REMANSO I	7002819	Residual	CMP101036	CMP101118	300	12
EL REMANSO I	7002589	Residual	CMP100992	CMP101016	200	8
EL REMANSO I	7003036	Residual	PZ 1	PZ 2	200	8
EL REMANSO I	7003036	Residual	PZ 2	PZ 3	200	8
POTRERITOS	7002858	Residual	CMP151614	CMP151615	200	8
POTRERITOS	7002838	Residual	CMP151615	CMP151616	200	8
POTRERITOS	7002838	Residual	CMP151615	CMP151616	200	8
POTRERITOS	7002838	Pluvial	PMI101914	PMP101142-1	300	12
POTRERITOS	7002801	Residual	CMP151616	CMP151617	200	8
POTRERITOS	7002757	Residual	CMP151617	CMP151611	200	8
POTRERITOS	7002757	Residual	CMP151617	CMP151611	200	8
POTRERITOS	7002757	Pluvial	PMP101142	PMP101141	350	14
POTRERITOS	7002730	Residual	CMP151611	CMP151610	250	10
ISLANDIA	7004371	Residual	CMP114811	CMP114813	200	8

jvcingenieriasas@gmail.com
info@camacon.co
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

ISLANDIA	7004379	Residual	CMP114813	CMP114815	200	8
ISLANDIA	7004385	Residual	CMP114815	CMP114817	200	8
ISLANDIA	7004394	Residual	CMP114807	CMP114821	200	8
ISLANDIA	7004396	Residual	CMP168943	CMP168941	200	8
ISLANDIA	7004401	Residual	CMP114821	CMP114822	200	8
ISLANDIA	7004408	Residual	CMP168942	CMP168941	200	8
ISLANDIA	7004416	Residual	CMP114808	CMP168942	200	8
SAN DIEGO	7004134	Residual	CMI69910	CMP111937	200	8

Sin Otro en Particular,

ANDRES FELIPE GOMEZ
Especialista Hidráulico
CONSTRUCTORA CAMACON SAS

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S
NIT. 900.452.410-0

bosa336.2022@gmail.com
+57 313 318 8346
+57 321 206 2337
Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

FDLB-336-0187

Bogotá, 11 de febrero de 2023

CORRESPONDENCIA RECIBIDA
Nº Radicado: 0032
Centro de Costos: 104-Bosa
Recibido Por: Jesús Durango
Destinatario: Ricardo Tafur Tafur
Anexos: Sin Anexos
Fecha: 20/02/2023
AYM CONSULTORIA S.A.S

Señores:
AYM CONSULTORIA S.A.S
Carrera 15A #121-12 Oficina 318
Bogotá D.C.

Ref.: FDLB-336-2022 "EJECUTAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DE MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO ASOCIADO DE LA LOCALIDAD DE BOSA, DE ACUERDO CON LA DESCRIPCIÓN, ESPECIFICACIONES, ESTUDIOS, DISEÑOS Y DEMÁS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL ANEXO TÉCNICO"

Asunto: Reprogramación de inspecciones con CCTV de CIVs pendientes.

En respuesta al compromiso establecido en el comité técnico No. 22 llevado a cabo el 24 de enero del 2023, a continuación, se presenta la relación de los informes de inspección con CCTV que se encuentran pendientes y la fecha programada para su entrega. La lista de los tramos pendientes incluye los 3 CIV de la inclusión y los 6 CIV de la adición.

Cabe resaltar que los retrasos en las inspecciones con CCTV y por ende en la entrega de informes se deben a que es necesario demoler las tapas atascadas o realizar excavaciones para encontrar pozos ocultos. A continuación, se presenta un cuadro con las fechas reprogramadas para los CIVs Faltantes.

NOMBRE DEL SECTOR	PK	CIV	KPI	EJE VIAL	DESDE	HASTA	Fecha de inspección
EL REMANSO I	357816	7002989	357815	DG 73B S	KR 87M	KR 87N	24/02/2023
EL REMANSO I	358065	7003101	358064	KR 87M	CL 73BBIS S	CL 73C S	22/02/2023
EL REMANSO I	358335	7003210	358334	KR 87M	CL 74BIS S	CL 74A S	15/03/2023

CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

bosa336.2022@gmail.com

+57 313 318 8346
+57 321 206 2337

Carrera 96 No. 72-49 Bogotá D.C

NIT. 900.452.410-0

EL REMANSO I	357813	7002988	357812	KR 87M	CL 72B S	DG 73B S	01/03/2023
JOSE MARIA CARBONEL	357903	7003028	357902	DG 73 B S	TV 88	KR 87E	20/02/2023
LA PAZ	357639	50008433	357638	CL 73B S	TV 88	KR 87N	20/02/2023
BRASIL	804355	7000780	92059675	KR 88FBIS	CL 51A S	CL 51B S	06/05/2023
BRASIL	804356	7000792	92059676	KR 88FBIS	CL 51B S	CL 51C S	17/05/2023
BRASIL	352111	7000824	352110	KR 88FBIS	CL 51C S	CL 52B S	17/05/2023
GUALOCHE	368113	7007150	358064	KR 78	CL 63 S	CL 63A S	01/04/2023
POTRERITOS	358191	50008413	359232	KR 87M	CL 73C S	CL 74 S	14/03/2023
REMANSO	359233	7003558	359321	CL 74BIS S	KR 87BBISA	KR 87C	17/04/2023
REMANSO	359322	7003593	359536	CL 74BIS S	KR 87BBIS	KR 87BBISA	14/04/2023
REMANSO	359535	7003670	359747	CL 74BIS S	KR 87B	KR 87BBIS	10/04/2023
REMANSO	359746	7003756	359805	CL 74BIS S	KR 87ABISA	KR 87B	03/04/2023
REMANSO	359806	7003782	359875	CL 74BIS S	KR 87A	KR 87ABISA	27/03/2023
REMANSO	359874	7003809	359873	CL 74BIS S	KR 87	KR 87A	27/03/2023

Las fechas establecidas se encuentran en concordancia con la fecha de apertura de dichos frentes, esto debido a que al demoler las tapas no pueden quedar descubiertos los pozos con el fin de prevenir accidentes.

cordialmente,

ANDRES FELIPE GOMEZ
ESPECIALISTA HIDRAULICO
CONSTRUCTORA CAMACON S.A.S

Elaboró: FHGB
Revisó: JOVC