LISTA DE CHEQUEO EXTINTORES

UBICACIÓN	CANTIDAD	EXTINTOR RECARGADO		EVIDENCIA FOTOGRAFICA	OBSERVACIONES
		SI	NO		
SIGA	1		X		El extintor se encuentra vencido
LABORATORIOS	8	X		   	El extintor que se encuentra dentro del laboratorio esta vencido

						
						
TOPOGRAFIA	1	X				
ENFERMERIA	1	X				

PAPELERIA	1	X			
PASILLO AULAS: 4-5	1	X			
ABC	2	X		 	
TALLER MECANICA	2	X		 	
RESIDUOS	3	X		 	

					
ALTURAS	1	X			
PORTERIA	1	X			
GIMNASIO	1	X			

BIBLIOTECA	1	X			
PASILLO F6	1	X			
MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO	1	X			

PORTERIA MINA	1	X				
MINA 1 PISO	2	X				
MINA 2 PISO	8	X				Varios extintores no se encuentran ubicados
						

						
						
CAFETERIA SERVICIOS GENERALES	1	X				
AREA DE QUIMICO	1	X				

AREA BAÑOS	1	X			
OFICINA CONTRATACION		X			
AREA CARCABO	2	X			Falta ubicación de un extintor

ZONA ABC-ENFERMERIA		X			La etiqueta se encuentra en mal estado
PARQUEADERO		X			
CAFETERIA		X		 	
SENOVA	1	X			Falta ubicación de señalización

NOTA: Los extintores de los vehículos se encuentran vencidos, por lo tanto, hay que recargarlos y se requiere realizar reubicación de extintores