

**FORMULARIO
VALORACIÓN DE LA PROPUESTA ECONOMICA**

Ciudad y fecha

REF: PROCESO DE MINIMA CUANTIA N° ____ CENAC TELEMÁTICA

El suscrito XXXXX (apoderado o representante legal), obrando en nombre y representación de conformidad con lo establecido en la Invitación a ofertar N° ____ CENAC TELEMÁTICA, oferto de forma irrevocable y con precio fijo, los servicios objeto del presente proceso de contratación, que cumplen con las características técnicas exigidas, por un valor total (acá se oferta el total de la propuesta con dos decimales) de _____ pesos (\$ _____), discriminado de la siguiente manera:

ITEM	PRODUCTO / DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO DE REFERENCIA	CANTIDAD	V/R UNITARIO (SIN IVA)	IVA 19%	VALOR TOTAL UNITARIO INCLUIDO IVA	VALORR TOTAL INCLUIDO IVA
1	<p>EL MANTENIMIENTO PARA LA UPS EATON POWERWARE 9390 DE 60 KVA SE DEBE REALIZAR MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO, REVISIÓN DE CONTACTOS DE CABLES DE ENTRADA, SALIDA Y BATERÍAS, TOMA INICIAL DE PARÁMETROS DE ENTRADA Y SALIDA CON OSCILOSCOPIO, REVISIÓN DE TEMPERATURA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LOS FAN INTERNOS, REVISIÓN EXHAUSTIVA DE TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA, AJUSTE DE CONTACTOS DE POTENCIA, VERIFICACIÓN DE CALIBRACIONES DE CONTROL, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE RIZADO EN FILTROS, VERIFICACIÓN DE BREAKER Y FUSIBLES, INSPECCIÓN DE SULFATACIÓN EN BATERÍAS, PRUEBA DE DESCARGA EN BATERÍAS, AJUSTE DE BORNES EN BATERÍAS, REVISIÓN DE CONTACTORES DEL MÓDULO DE BYPASS, SOPLADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPOS, REENCENDIDO DEL UPS, TOMA DE SEÑALES CON OSCILOSCOPIO, PRUEBA DE AUTONOMÍA, REPORTE POR ESCRITO, ENTREGA DEL EQUIPO, REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DETERIORO O DAÑO DURANTE LA REVISIÓN. 	MES	\$1.487.500,00	4				
2	<p>EL MANTENIMIENTO PARA LA UPS EATON POWERWARE 9395. 275 KVA SE DEBE REALIZAR MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO, REVISIÓN DE CONTACTOS DE CABLES DE ENTRADA, SALIDA Y BATERÍAS, TOMA INICIAL DE PARÁMETROS DE ENTRADA Y SALIDA CON OSCILOSCOPIO, REVISIÓN DE TEMPERATURA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LOS FAN INTERNOS, REVISIÓN EXHAUSTIVA DE TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA, AJUSTE DE CONTACTOS DE POTENCIA, VERIFICACIÓN DE CALIBRACIONES DE CONTROL, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE RIZADO EN FILTROS, VERIFICACIÓN DE BREAKER Y FUSIBLES, INSPECCIÓN DE SULFATACIÓN EN BATERÍAS, PRUEBA DE DESCARGA EN BATERÍAS, AJUSTE DE BORNES EN BATERÍAS, REVISIÓN DE CONTACTORES DEL MÓDULO DE BYPASS, SOPLADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPOS, REENCENDIDO DEL UPS, TOMA DE SEÑALES CON OSCILOSCOPIO, PRUEBA DE AUTONOMÍA, REPORTE POR ESCRITO, ENTREGA DEL EQUIPO, REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DETERIORO O DAÑO DURANTE LA REVISIÓN. 	MES	\$1.666.000,00	4				

3	<p>EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA UPS EATON POWERWARE 9390 DE 60 KVA SE DEBE REALIZAR MEDIANTE EL SIGUIENTE PROCEDIMIENTO:</p> <ul style="list-style-type: none"> • VERIFICACIÓN DEL ESTADO INICIAL DEL EQUIPO, REVISIÓN DE CONTACTOS DE CABLES DE ENTRADA, SALIDA Y BATERÍAS, TOMA INICIAL DE PARÁMETROS DE ENTRADA Y SALIDA CON OSCILOSCOPIO, REVISIÓN DE TEMPERATURA DEL EQUIPO, VERIFICACIÓN DE LOS FAN INTERNOS, REVISIÓN EXHAUSTIVA DE TARJETAS DE CONTROL Y POTENCIA, AJUSTE DE CONTACTOS DE POTENCIA, VERIFICACIÓN DE CALIBRACIONES DE CONTROL, VERIFICACIÓN DE VOLTAJE DE RIZADO EN FILTROS, VERIFICACIÓN DE BREAKER Y FUSIBLES, INSPECCIÓN DE SULFATACIÓN EN BATERÍAS, PRUEBA DE DESCARGA EN BATERÍAS, AJUSTE DE BORNES EN BATERÍAS, REVISIÓN DE CONTACTORES DEL MÓDULO DE BYPASS, SOPLADO Y LIMPIEZA DEL EQUIPOS, REENCENDIDO DEL UPS, TOMA DE SEÑALES CON OSCILOSCOPIO, PRUEBA DE AUTONOMÍA, REPORTE POR ESCRITO, ENTREGA DEL EQUIPO, REEMPLAZO DE LOS COMPONENTES QUE PRESENTEN DETERIORO O DAÑO DURANTE LA REVISIÓN. 	MES	\$4.206.650,00	4				
VALOR TOTAL OFERTA								XXXXXXX

NOTA 1: EL OFERENTE NO PODRÁ SOBREPASAR EL PRECIO DE REFERENCIA DE CADA ITEM, PUESTO QUE PARA EL COMITÉ ECONÓMICO EVALUADOR SERÁ CAUSAL DE RECHAZO LA OFERTA DEL PROPONENTE CUYO PRECIO UNITARIO SEA SUPERIOR AL CITADO PRECIO DE REFERENCIA.

NOTAS 2: PARA LA ELABORACIÓN DEL PRESENTE FORMULARIO, SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LOS DECIMALES DEBEN SER A DOS (02) DÍGITOS, SIN APROXIMACIONES

EI OFERENTE

Firma Representante Legal o Apoderado

Nombre: XXXXXXXXXXXXXXXX

C.C. / NIT XXXXXXXX

NOTAS: