RES 02503-03-2023

ANEXO No. 4
ESPECIFICACIONES TECNICAS A REALIZAR


Señores:
Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA
Ciudad.

ITEM	MATERIALES CONSUMIBLES Y/O SERVICIOS	DESCRIPCION TECNICA	CANTIDAD	CUMPLE	NO CUMPLE
1	LAVADO Y DESINFECCIÓN CON CLORACION DE TANQUE ELEVADDO Y SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE	TANQUE 1 LAVADO Y DESINFECCIÓN CON CLORACION DE TANQUE ELEVADDO Y SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE. (1 Tanque plástico, cuenta con escalera de acceso, requiere trabajo en alturas) Capacidad : 2 M3	UND	X	
2	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE	LAVADO Y DESINFECCIÓN DE TANQUE SUBTERRANEO DE AGUA POTABLE. (Tanque elaborado en cemento, no cuenta con escalera de acceso, requiere trabajo en alturas) Medidas: Largo: 5,5 m - ancho: 2,4 m - altura: 2,10 m. Capacidad agua: 27,72 m3	UND	X	
3	ANÁLISIS DE MUESTRAS FISICOQUÍMICAS Y MICROBIOLÓGICAS	Análisis de muestras fisicoquímicas y microbiológicas inmediatamente después de cada rutina de lavado. Incluye análisis y reporte de resultados de laboratorio certificado de muestra de agua cumpliendo a la Resolución 2115 de 2007. PH -Turbiedad - Color aparente - Conductividad - Alcalinidad P - Alcalinidad Total - Dureza total - Dureza Cálcica - Dureza magnésica - Cloruros - Calcio - Hierro - Aluminio - Sulfatos - Nitritos - Recuento de mesófilos - Coliformes totales - E. Coli.	UNID	X	

PROCESO No. MC-CUC-CA 006-2023

Declaramos, bajo nuestra responsabilidad personal, y comprometiendo la responsabilidad institucional de las personas jurídicas que representamos, que la información antes consignada es totalmente cierta, y puede ser verificada.

Atentamente,



RES 02503-03-2023

HAROLD ALBERTO RAMOS CASTILLO
C.C. No. 10.541.607-8