LUGAR Y FECHA: *MEDELLIN, 27 DE ABRIL DE 2023*

SEÑORES: *OFICINA DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BARRANQUILLA*

Cordial saludo.

IMPERIAL ELEVADORES SAS empresa dedicada a la prestación de servicios de instalación, modernización y mantenimiento de equipos para movilidad vertical, les informa a ustedes los hallazgos encontrados en la inspección realizada a los equipos del OFICINA DE REGISTROS DE INSTRUMENTOS PUBLICOS BARRANQUILLA


MANIOBRA







Conector Encoder, Se Observa Que No Tiene El Protector De Pulsos de la tarjeta de encoder






Se Realiza Limpieza De Cuarto De Maquinas, recorrido del foso.





Se ajusta display de hall sótano








Se recomienda cambiar cerradura de la botonera de cabina, para poder ajustar holguras en tablero de cabina

elevadores

CONCLUSIONES

- Se realiza mantenimiento preventivo del mes de ABRIL, Se encontraron algunas novedades en el mantenimiento, para realizar mejoras observadas (instalación de un ventilador tangencial cambiar conector tarjeta encoder, cambiar cerradura de botonera de cabina para mejorar el ajuste adecuado de la misma; instalación de citofonía de emergencia).
- Se realiza aseo limpieza, lubricación y revisión de seguridades, sin detectar NO CONFORMIDADES
- El equipo es seguro para su operación

Cordialmente



ING. Duvan Alexis Parra L.
Coordinador Operativo
Imperial Elevadores