E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

ESE BELLO SALUD
800174995

COMPROBANTE DE EGRESO
Número : 000000000068847

Consecutivo : 000000000068847 **Estado :** Confirmado

Fecha del Egreso : 23/05/2023 03:50:40 p. m. **Valor :** $ 69,877,065.00

Beneficiario **901359495** **SEVEMAC S.A.S**

Detalle : PAGO DE FACTURAS FE239 - 226 - 240 - 247 - 252 - 253 DE 2023 68847

Valor en Letras SESENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y CINCO PESOS CON CERO CTVS M/Cte.

DATOS DEL PAGO EN CHEQUE

Banco: BANCO BOGOTA

Nro del cheque: **Fecha:**05/23/2023 **Impuesto X Mil :**$ 0.00

DETALLE DEL MOVIMIENTO

CONCEPTO	NIT TERCERO	CUENTA	DEBITO	CREDITO
BANCO DE BOGOTA CORRIENTE	901359495	11100515	$ 0.00	$ 69,877,065.00
PAGO PROVEEDORES	901359495	24010101	$ 69,877,065.00	$ 0.00

FACTURAS AFECTADAS

Factura	Valor	Factura	Valor	Factura	Valor
FE239	$ 6,110,890.00	FE226	$ 10,225,964.00	FE240	$ 1,962,014.00
FE247	$ 6,532,788.00	FE252	$ 7,325,671.00	FE253	$ 37,719,738.00

ORDEN DE PAGO GENERADA

Consecutivo	Fecha	Rubro	Nombre	Recurso	Valor
340	20230523	2.1.2.02.02.008.006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11 - INGRESOS CORRIENTES	$ 10,225,964.00
340	20230523	2.1.2.02.02.008.006	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO - MANTENIMIENTO HOSPITALARIO	11 - INGRESOS CORRIENTES	$ 6,110,890.00

PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO

Nombre reporte : TSRPComprobanteEgresoCheque

Elaboró. :40780699 Monica Saldaña Gomez

Usuario Id. :40780699

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]

E.S.E BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio

CUENTA POR PAGAR

CONSECUTIVO: 24946 **FACTURA:** FE252 **ESTADO** Confirmado

TERCERO: 901359495 **SEVEMAC S.A.S**

FECHA DOCUMENTO: 19/05/2023 **VENCIMIENTO:** 19/05/2023 **PLAZO:** 0 Días

CUENTA: 24010101 - PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS

VALOR A PAGAR: **$ 7.325.671,00**

Valor: SIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON CERO CTVS M/Cte.
DETALLE: Contrato 021/2023 Realizar manteniiento preventivo y correctivo dela red de aires acondicionados de la E.S.E Bellosalud

CONCEPTOS

Codigo	Nombre	Cuenta	Centro	Naturaleza	Valor
108	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUINARIA	51111503	ZA030106	Debito	$ 6.761.118,00
108	MANTENIMIENTOS EQUIPOS, MAQUINARIA	51111503	ZA030106	Debito	$ 1.284.612,00
125	RETE-IVA 15% POR SERVICIOS	24362501		Credito	$ 192.692,00
09	RETEFTE SERVICIOS DEL 4%	24360504		Credito	$ 270.445,00
04	INDUSTRIA Y COMERCIO	24362701		Credito	$ 54.089,00
15	ESTAMPILLA ADULTO MAYOR	24072201		Credito	$ 135.222,00
342	ESTAMPILLAS PRO-DEPORTE	24072203		Credito	$ 67.611,00

CUOTAS

No. Cuota	Fecha Vencimiento	Valor
1	19/05/2023	$ 7.325.671,00

Total Cuotas: $ 7.325.671,00

21812880 - LUZ MARINA LONDOÑO GRACIANO

Elaboró

Revisó

Nombre reporte : PGRPCxP

Usuario: 21812880

LICENCIADO A: [ESE BELLO SALUD] NIT [800174995-1]



SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.495-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com



Factura Electrónica
No. FE 252

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(034) 4482030
Dirección	CL 54 56 A 11	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2023, 14:45
Expedición	09/05/2023, 11:53
Vencimiento	08/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES E.S.E BELLO SALUD	1.00		5,805,768.91	19 %	1,103,096.09	6,908,865.00
2	MANTENIMIENTO DE AIRE CENTRAL PARA URGENCIAS	1.00		322,575.63	19 %	61,289.37	383,865.00
3	CORRECTIVO, DE CAMBIO DE ASPAS PARA UN AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTUPARA LA SEDE PARIS	1.00		632,773.11	19 %	120,226.89	753,000.00

Total items: 3

Total Bruto	6,761,117.65
IVA 19%	1,284,612.35
Total a Pagar	8,045,730.00

Valor en Letras:
Ocho millones cuarenta y cinco mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-08 por $ 8,045,730.00

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retencion en la fuente, estamos inscritos bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE).

ESE HOSPITAL LOCAL DE SALUD
24946

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023417156 aprobado en 20211228 prefijo FE desde el número 123 al 1000 Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa
CUFE: 2fa22d4d56d916f50b5c51370da0bdf275a632bd419b23432b17d12665b0f5a29384d38143cd91331e4dde568dd018dc

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

E.S.E BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio			**CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA**
Código:	Versión: 3		Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	SEVEMAC SAS
Nit	901,359,495-2
Nombre del Representante Legal	JOSE ISIDRO LORA SERNA

INFORMACION DEL CONTRATO

Número	**Suscripción**	**Acta Inicio**	**NOMBRE DEL SUPERVISOR :**	
021	19/01/2023	19/01/2023	FABIO LEON LONDOÑO PARRA	
OTROS DATOS	**DP**	**RP**	**VALOR**	**PLAZO**
Inicial	0030	0106	31.687.424	3 Meses y 0 Días
Adición - 1	0175	0582	20.000.000	
Adición - 2				
Valor y tiempo final del contrato			31.687.424	12 Meses y 0 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	**SI**
		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	**4**
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN:	**2,51%**

No. Factura-Cuenta de cobro	**FE-252**	Valor del pago:	**8.045.730**	Saldo del contrato:	**11.394.101**

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN PROGRAMACION DEL MES DE ABRIL, SE ANEXA FORMATO F17, FACTURA No. FE-252 EVIDENCIAS CON LOS MANTENIMIENTOS Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

FECHA CERTIFICACIÓN:	18 de mayo de 2023

Firma del Supervisor

BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION		
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017	Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA	SEVEMAC SAS			
CONTRATO No	21			
SUPERVISOR	FABIO LEON LONDOÑO PARRA			
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No	FE-252			
VALOR AUTORIZADO A PAGAR	$ 8.045.730			
PERIODO DE SUPERVISION	Desde	1/04/2023	Hasta	30/04/2023

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, FORMATO F17, FACTURA FE-240 POR VALOR DE $8,045,730 Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: **18/05/2023**

}

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-18, 02:56:10 PM Tipo Planilla: E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. Numéro Planilla: 62299306

Periodo Cotización: marzo de 2023 Periodo Servicio: abril de 2023

PAGADO 18/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEVEMAC SAS		
Documento	NI901359495	Dirección	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	Teléfono	2913497
Tipo Persona	JURÍDICA	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	Departamento	ANTIOQUIA
Representante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	Identificación	CC 8415822
Total Afiliados	7	ARP	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																						Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días AFP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Min Educación	Total
CC 1020449562	ADRIAN DANILO LORA AGUIRRE	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1128058444	ANDRES MAURICIO LORA TORRES	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 15509191	WILSON DE JESUS DEOSSA ARANGO	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71678424	BORIS HUMBERTO AGUIRRE LAVERDE	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71700166	HENRY HENAO OSSA	01	00																0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8415822	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8419742	OMAR OLMED MONTOYA CARVAJAL	01	00																0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	Incapacidades, Licencias y Multas a Favor EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.120.000	$ 8.120.000	$ 8.120.000	$ 8.120.000	$ 1.299.200	$ 324.800	$ 565.600	$ 324.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.514.400	$ 0	$ 2.514.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

SEVEMAC

SEVEMAC S.A.S.
NIT 901.359.495-2
CR 39 66 34
Tel: (57) 2913497
Medellín - Colombia
sevemacsas@gmail.com

Factura Electrónica
No. FE 252

Señores	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BELLO SALUD		
NIT	800.174.995-1	**Teléfono**	(034) 4482030
Dirección	CL 54 56 A 11	**Ciudad**	Medellín - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	08/05/2023, 14:45
Expedición	09/05/2023, 11:53
Vencimiento	08/05/2023

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto Cargo	Vr. Total
1	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE LAS SEDES E.S.E BELLO SALUD	1.00		5,805,768.91	19 %	1,103,096.09	6,908,865.00
2	MANTENIMIENTO DE AIRE CENTRAL PARA URGENCIAS	1.00		322,575.63	19 %	61,289.37	383,865.00
3	CORRECTIVO, DE CAMBIO DE ASPAS PARA UN AIRE ACONDICIONADO DE 18.000 BTUPARA LA SEDE PARIS	1.00		632,773.11	19 %	120,226.89	753,000.00

Total items: 3

Total Bruto	6,761,117.65
IVA 19%	1,284,612.35
Total a Pagar	8,045,730.00

Valor en Letras:
Ocho millones cuarenta y cinco mil setecientos treinta pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Pago a Crédito - Cuota No. 001 vence el 2023-05-08 por $ 8,045,730.00

Observaciones:
Favor abstenerse de practicar retencion en la fuente, estamos inscritos bajo el regimen simple de tributacion (SIMPLE).

ESE BELLO SALUD
24946

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización 18764023417156 aprobado en 20211228 prefijo FE desde el número 123 al 1000. Vigencia: 18 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4799 Otros tipos de comercio al por menor no realizado en establecimientos, puestos de venta o mercados Tarifa.
CUFE: 2fa22d4d56d916f50b5c51370da0bdf275a632bd419b23432b17d12665b0f5a29384d38143cd91331e4dde568dd018dc

Elaborado por software Sigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Sigo. Sigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

ARUS®
Tecnología + Información + Conocimiento

SuAporte | AUTOLIQUIDACION CONSOLIDADA

Fecha creación reporte: 2023-04-18, 02:56:10 PM **Tipo Planilla:** E: PLANILLA EMPLEADOS EMPRESAS. **Numéro Planilla:** 62299306

Periodo Cotización: marzo de 2023 **Periodo Servicio:** abril de 2023

PAGADO 18/04/2023

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	SEVEMAC SAS		
Documento	NI901359495	**Dirección**	CR 39 #66 - 34
Tipo de Empresa	EMPLEADOR	**Teléfono**	2913497
Tipo Persona	JURÍDICA	**Forma Presentación**	ÚNICO
Ciudad	MEDELLIN	**Departamento**	ANTIOQUIA
Representante Legal	LORA SERNA JOSE ISIDRO	**Identificación**	CC 8415822
Total Afiliados	7	**ARP**	ARL SURA

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																		Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	COR	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	Días APP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 1020449562	ADRIAN DANILO LORA AGUIRRE	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 1128388444	ANDRES MAURICIO LORA TORRES	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 15509191	WILSON DE JESUS DEOSSA ARANGO	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS002) SALUD TOTAL EPS	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71678424	BORIS HUMBERTO AGUIRRE LAVERDE	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 71760166	HENRY HENAO OSSA	01	00																	0	30	30	30	30	(230201) PROTECCION	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8415822	JOSE ISIDRO LORA SERNA	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200
CC 8419742	OMAR OLMED MONTOYA CARVAJAL	01	00																	0	30	30	30	30	(25-14) COLPENSIONES	$ 1.160.000	$ 185.600	(EPS010) EPS SURA	$ 1.160.000	$ 46.400	6,960	$ 1.160.000	$ 80.800	(CCF04) COMFAMA	$ 1.160.000	$ 46.400	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 359.200

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
$ 8.120.000	$ 8.120.000	$ 8.120.000	$ 8.120.000	$ 1.299.200	$ 324.800	$ 565.600	$ 324.800	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 2.514.400	$ 0	$ 2.514.400

ARUS, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517806.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

E.S.E. BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio	F17 INFORME MENSUAL DE SUPERVISION			
Código: G-PC	Versión: 04	Fecha: Diciembre de 2017		Página: 1 de 1

FUNCIONES DEL SUPERVISOR DENTRO DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN.

INFORMACIÓN GENERAL

NOMBRE DE CONTRATISTA		SEVEMAC SAS		
CONTRATO No		21		
SUPERVISOR		FABIO LEON LONDOÑO PARRA		
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA No		FE-252		
VALOR AUTORIZADO A PAGAR		$ 8.045.730		
PERIODO DE SUPERVISION	**Desde**	**1/04/2023**	**Hasta**	**30/04/2023**

REQUISITOS DOCUMENTALES

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
CUENTA DE COBRO Ó FACTURA	x		
SOPORTE CONTABILIZACION(CUENTA POR PAGAR)	x		
APORTES A LA SEGURIDAD SOCIAL	x		
EVIDENCIAS DE EJECUCION DEL CONTRATO	x		
AUTORIZACION DE PAGO	x		

SEGUIMIENTO GENERAL

CONCEPTO	SI	NO	OBSERVACIONES
ENTREGA DE BIENES Y/O PRESTACION DE SERVICIOS EN CALIDAD Y CANTIDAD.	x		
PRESENTO INFORMES SOBRE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS (EVIDENCIAS)	x		
CUMPLIMIENTO OBJETO CONTRATADO	x		

OBSERVACIONES

EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS, FORMATO F17, FACTURA FE-240 POR VALOR DE $8,045,730 Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

Supervisor e interventor
Fecha de verificación: **18/05/2023**

Elaboró: Equipo Jurídico / GD	Revisó: Equipo de Calidad	Aprobó: Gerencia
Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017	Fecha: Diciembre de 2017

E.S.E BelloSalud Calidez y humanización a tu servicio			CERTIFICADO PARA LA AUTORIZACIÓN DE PAGOS AL CONTRATISTA
Código:	Versión: 3		Pagina: 1

INFORMACION DEL CONTRATISTA	
Nombre o Razón Social	SEVEMAC SAS
Nit	901,359,495-2
Nombre del Representante Legal	JOSE ISIDRO LORA SERNA

INFORMACION DEL CONTRATO				
Número	Suscripción	Acta Inicio	NOMBRE DEL SUPERVISOR :	
021	19/01/2023	19/01/2023	FABIO LEON LONDOÑO PARRA	
OTROS DATOS	DP	RP	VALOR	PLAZO
Inicial	0030	0106	31.687.424	3 Meses y 0 Días
Adición - 1	0175	0582	20.000.000	
Adición - 2				
Valor y tiempo final del contrato			31.687.424	12 Meses y 0 Días

CONCEPTO DEL SUPERVISOR		
EL CONTRATISTA CUMPLIÓ A CABALIDAD Y EN EL TIEMPO PACTADO CON EL OBJETO Y OBLIGACIONES CONTRATADAS EN EL PERIODO O ACTIVIDAD PARA EL CUAL SE AUTORIZA EL PAGO.	X	SI
		NO

NUMERO DE PAGO POR LO CUAL SE AUTORIZA:	4
PORCENTAJE DE EJECUCION:	2,51%

No. Factura-Cuenta de cobro	FE-252	Valor del pago:	8.045.730	Saldo del contrato:	11.394.101

OBSERVACIONES
EL CONTRATISTA CUMPLE A CABALIDAD CON EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LA RED DE AIRES ACONDICIONADOS SEGUN PROGRAMACION DEL MES DE ABRIL, SE ANEXA FORMATO F17, FACTURA No. FE-252 EVIDENCIAS CON LOS MANTENIMIENTOS Y PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE.

FECHA CERTIFICACIÓN:	18 de mayo de 2023

Firma del Supervisor

Nº 0531

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Hdl salud 4ro	Nº Orden :		Cod. equipo :	R-445
Nombre de equipo o maquinaria:	odontologia - 2pacos	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	contactfresh	Modelo :	ESMS122		
Capacidad :	12000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220 v	Corriente :	7.4A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	12-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corrientes	7.4A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	ok
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	ok
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corriente	7.0A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se realizo mantenimiento Preventivo

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0530

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Aire S.	Nº Orden :		Cod. equipo :	[redacted]
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación - Primera	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	GMC	Modelo :	GMHC12HR3HA1C		
Capacidad :	12.000 BTU	Serie :	3D1297000941492		
Voltaje :	220 V	Corriente :	0.31 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	12 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	0.31 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	ok
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	ok
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	0.89 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se Realiza mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [redacted]
Cedula: [redacted]
Telefono [redacted]

Firma funcionario
Nombre: [redacted]
Cedula: 1017213894
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0529

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Altos	Nº Orden :		Cod. equipo :	R- 724
Nombre de equipo o maquinaria:	Control interno-Zamora	Tipo :	Mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-12 10 E 2 S14 A		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :	D2022 77 40		
Voltaje :	220 V	Corriente :	5.1 A	Tipo de refrigerante :	R-410 A
Fecha de mantenimiento	12-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Delta de temperatura	OK
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	OK
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	5.1 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	4.9 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono 3148837240.

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0528

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Aycs	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-685
Nombre de equipo o maquinaria:	Contabilidad - Zamora	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24102		
Capacidad :	24.000. Btu	Serie :			
Voltaje :	220-230 V	Corriente :	10.8A	Tipo de refrigerante :	R-410 A
Fecha de mantenimiento	12-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Delta de temperatura	OK
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	OK
	Actividad 6	Voltaje	220-230 V
	Actividad 7	Corrientes	10.9

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	220-230 V
	Actividad 7	Corriente	7.5

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se corrige programacion del control remoto ya que hora no estaba bien manipulado.
se realiza mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0527

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	BelloSalud Anes	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-3288
Nombre de equipo o maquinaria:	Facturación - Zamora	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	24.000 Btu	Modelo :	EASE24C2ASKW		
Capacidad :	Electrolux	Serie :	15C03367		
Voltaje :	220 V	Corriente :	10,8 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	05-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	10,8 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	ok
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	ok
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	9,2

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo.
Se corrige fuga de agua en manguera de drenaje

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono [illegible]

Firma funcionario
Nombre: Hugo Cordoba G
Cedula: 98576980
Telefono 3178132505

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0521

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello Aires	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-3364
Nombre de equipo o maquinaria:	Farmacia Zamora	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Mirage	Modelo :	EMF12LF		
Capacidad :	12.000 Btu	Serie :	340E68990		
Voltaje :		Corriente :	4,5 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	04-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Delta de temperatura	OK
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	4,5 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	3,1 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo.

Firma teonico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono [illegible]

Firma funcionario
Nombre: DANIELA PAEZA HERNANDEZ
Cedula: 1035955146
Telefono 320-411-0722

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0515

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Vida Salud Aires	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-955
Nombre de equipo o maquinaria:	Sistemas	Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :	LS-C092RMAO		
Capacidad :	9.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-[illegible]-22
Fecha de mantenimiento :	03-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	220
	Actividad 7	Corrientes	4.1

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	ok
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	ok
	Actividad 6	Voltaje	220
	Actividad 7	Corriente	4.0

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se le realiza mant preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono [illegible]

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0550

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellasalud Ávis	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-22
Nombre de equipo o maquinaria:	Consul SIAU - Rosalpi	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Blue Inc	Modelo :	MS-1210F2		
Capacidad :	12000 Btu	Serie :	3409241209B03013005o		
Voltaje :	220V	Corriente :	9.0A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	19-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Delta de temperatura	OK
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	9.0A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	8.7A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Se Realiza mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020 449 562
Telefono 314 415 3565

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0546

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Ltda	Nº Orden :		Cod. equipo :	I-1675
Nombre de equipo o maquinaria:	Admisiones - Rosal P1	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Horeb	Modelo :	AA AS 518 220 BL		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :	63 229941437		
Voltaje :	220 V	Corriente :	12,4 A	Tipo de refrigerante :	R 22
Fecha de mantenimiento	19 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	12,4 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	ok
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	ok
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	12,1 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: Yuri Lis A.
Cedula: 1102 114 542
Telefono 316 413 5695

Firma funcionario
Nombre: Alba Lucia A.
Cedula: 45455555
Telefono 4442030 ext 205

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0551

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Altos	Nº Orden :		Cod. equipo :	R-6to
Nombre de equipo o maquinaria:	enfermos - Pasillo	Tipo :		Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Fedders	Modelo :	NS-24 10EE		
Capacidad :	24.000 BTU	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	10.9A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	20 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Delta de temperatura	OK
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	10A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	10.8 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se Realiza mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Daniel Orango
Cedula: 98713842
Telefono

Nº 0552

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	BelloSalud Aires	Nº Orden :		Cod. equipo :	BS-1218
Nombre de equipo o maquinaria:	Facturación - Rosario	Tipo :	minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-1210 E2		
Capacidad :	12000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220V	Corriente :	5.1 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	20 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Delta de temperatura	OK
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	5.0A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	5.1A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se Realiza mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider:
Nombre: Luis A.
Cedula: 1036 [illegible]
Telefono 310 [illegible]

Firma funcionario
Nombre: Natalia Escobar
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0553

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosolad Aires	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-1585
Nombre de equipo o maquinaria:	Toma de muestras-Rosal	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-36 10 E2		
Capacidad :	36.000 Btu	Serie :	D202165330214171200012		
Voltaje :	230 V	Corriente :	15.0 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	20-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	230 V
	Actividad 7	Corrientes	15.0 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	230V
	Actividad 7	Corriente	14.9 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: 1020417450
Telefono 6017565

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Gloria Stella Duque Ortiz
Cedula: 43.904.132
Telefono 3014003469

Nº 0554

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Belksalud Arcos	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-1325
Nombre de equipo o maquinaria:	Laboratorio 1 - Recepción	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24 10 E2		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :	D202147710 2141012 00036		
Voltaje :	220 V	Corriente :	10.8 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	21 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	230 V
	Actividad 7	Corrientes	10.9 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	ok
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	ok
	Actividad 6	Voltaje	230 V
	Actividad 7	Corriente	10.5 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono [illegible]

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Diana Stella Duque Ortiz
Cedula: 43.904.932
Telefono 3014003489

Nº 0557

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello Salud Aires	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-1319
Nombre de equipo o maquinaria:	Laboratorio 2 Postal Pi	Tipo :	Mini Split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-7410E2		
Capacidad :	21.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	10.8 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento	21 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Delta de temperatura	OK
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	OK
	Actividad 6	Voltaje	230V
	Actividad 7	Corrientes	10.8A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	10.9A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se Realiza mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: Jorge Mora A
Cedula: 1020-744562
Telefono 321-411-5599

Firma funcionario
Nombre: Edwin Alvarez A
Cedula: 1.F13135 58
Telefono 3147201795

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0558

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Aires	Nº Orden :		Cod. equipo :	
Nombre de equipo o maquinaria:	Urgencias - Rosalpi	Tipo :	central	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	TECAM	Modelo :			
Capacidad :		Serie :			
Voltaje :		Corriente :		Tipo de refrigerante :	
Fecha de mantenimiento :	21 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Delta de temperatura	
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se Realiza mantenimiento Preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Andres Lopez
Cedula: 1017157111
Telefono 3003241635

Nº 0562

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellacentro Aires	Nº Orden :	Paris	Cod. equipo :	B-3130
Nombre de equipo o maquinaria:	Cuarto eléctrico y Bombillo	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Electrolux	Modelo :	M- 12 HFZ		
Capacidad :	12000 BTU	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :	6.5 A	Tipo de refrigerante :	R 410 A
Fecha de mantenimiento	24 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	K
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	K
	Actividad 4	Delta de temperatura	
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	6.5 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	K
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	6.5 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se recarga con 1 kg de gas Refrigerante
Se cambia Fall. CC en el equipo

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0540

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bella Vista Altos	Nº Orden :		Cod. equipo :	B- 794
Nombre de equipo o maquinaria:	Vacunación - Mirador	Tipo :	Minisplit	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	LG	Modelo :	LS-C092QMAO		
Capacidad :	9.000 Btu	Serie :	411KAAE00R44		
Voltaje :	220 V	Corriente :	4,2 A	Tipo de refrigerante :	R-22
Fecha de mantenimiento	17 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corrientes	4,2 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	ok
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	ok
	Actividad 6	Voltaje	220 V
	Actividad 7	Corriente	3,5 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre: Leidy Ramirez
Cedula: 1020446362
Telefono 4030350 EXT: 310

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0539

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Colsalud Ltda	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-627
Nombre de equipo o maquinaria:	Adaptadora - Muralla	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Fluctuna	Modelo :	MSW-18IOAZ		
Capacidad :	18.000 Btu	Serie :	D2000866521550411200027		
Voltaje :	220v	Corriente :	8.7 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	17. Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corrientes	8.7 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	ok
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	ok
	Actividad 6	Voltaje	220v
	Actividad 7	Corriente	2.5 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
se realizo mantenimiento preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula: 4779200
Telefono 3122491424

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0536

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bello Salud Aires	Nº Orden :		Cod. equipo :	B 1f49
Nombre de equipo o maquinaria:	Odontologia - Planta vieja	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Mirline	Modelo :	MS-24HOEZ		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220-220V	Corriente :	10.8A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	17-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Delta de temperatura	ok
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	ok
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	10.9A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	ok
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	ok
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	ok
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	ok
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	ok
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	10.5A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se Realizo mantenimiento Preventivo.

Firma tecnico lider
Nombre: [illegible]
Cedula: [illegible]
Telefono [illegible]

Firma funcionario
Nombre: Diana Ortega
Cedula: 43904911
Telefono 3105992555

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

Nº 0537

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellavista Aires	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-1756
Nombre de equipo o maquinaria:	Refrigeración-Tecnica	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA					
Marca :	Blueline	Modelo :	MS-24/10 E2		
Capacidad :	24.000 Btu	Serie :	—		
Voltaje :	220 V	Corriente :	10.8 A	Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	17 - Abril - 2023				

COMPONENTES PRINCIPALES			
UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Delta de temperatura	OK
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corrientes	10.2 A

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	OK
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	OK
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	OK
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	OK
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	OK
	Actividad 6	Voltaje	220V
	Actividad 7	Corriente	9.9 A

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES		
ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES
Se realiza mantenimiento preventivo.

Firma teonico lider
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario
Nombre:
Cedula:
Telefono

Firma funcionario area
Nombre: Yohnwar Giraldo
Cedula: 1437918705
Telefono 3045594199

Nº 0538

SEVEMAC	REPORTE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Código:
		Versión : 01
		Fecha:
		Pagina 1 de 1

Contrato de mantenimiento:	Bellosalud Arics	Nº Orden :		Cod. equipo :	B-3434
Nombre de equipo o maquinaria:	Enfermeria PyP - Habitacion	Tipo :	mini split	Operacón (h) :	

ESPECIFICACIONES PLACA

Marca :	Haceb	Modelo :			
Capacidad :	1.000 Btu	Serie :			
Voltaje :	220V	Corriente :		Tipo de refrigerante :	R-410A
Fecha de mantenimiento :	17-Abril-2023				

COMPONENTES PRINCIPALES

UNIDAD CONDENSADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Delta de temperatura	
	Actividad 5	Presiones de trabajo (Solo si el delta de temperatura es incorrecto)	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corrientes	

UNIDAD MANEJADORA	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO		ESTADOS
	Actividad 1	Verificación general de la unidad y soportes	
	Actividad 2	Limpieza de serpentin	
	Actividad 3	Revisión y ajuste sistema electrico	
	Actividad 4	Revisión y funcionamiento del sistema de control (termostato)	
	Actividad 5	Limpieza o cambio de filtro	
	Actividad 6	Voltaje	
	Actividad 7	Corriente	

MANTENIMIENTO Y ACTIVIDADES PENDIENTES

ACTIVIDAD	FECHA	RESPONSABLE

OBSERVACIONES

Equipo puesto de servicio.
Se le hace limpieza al equipo.

Firma tecnico lider
Nombre: Edwin Lora A.
Cedula: 1.064.115.672
Telefono 311 328 6350

Firma funcionario Leidy Pachon S
Nombre:
Cedula: 1128450315
Telefono

Firma funcionario area
Nombre:
Cedula:
Telefono

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

000936

MEDELLIN. ABRIL DEL 2023

BelloSalud
Calidez y humanización a tu servicio
Ventanilla Única
05 MAY 2023
Recibido Por:
8:47 am

DOCTOR:
DIEGO ALFONSO MONTOYA GRAJALES
GERENTE E.S.E BELLO SALUD

INFORME DE ACTIVIDADES DEL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS.

De acuerdo al contrato N 021 que tiene como objeto realizar las siguientes actividades, dejo la constancia del informe general de las actividades dando cumplimiento a lo acordado dentro del contrato, informe general de los equipos que se encuentran en el momento trabajando, trabajos que se realizaran con personas de experiencia y altamente calificados para hacer dichos trabajos.

- **SEDE ROSALPI**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 24.000 BTU blueline, el día 20 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **SISTEMAS**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Central TECAM de 60.000 BTU, el día 21 de Abril de 2023 que se encuentra ubicado en **URGENCIAS,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste

	de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 12.000 BTU, el día 19 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **CONSULTORIO # 8**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 9.000 BTU, el día 18 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **CITOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split Haced DE 18.000 BTU, el día 19 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **ADMISIONES**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 19 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **RAYOS X**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua en el equipo.
7	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC de 12.000 BTU, el día 19 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 1**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
8	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split GREE de 12.000 BTU, el día 19 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
9	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 36.000 BTU, el día 20 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **TOMA DE MUSTRAS** , se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
10	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado minisplit blueline de 12.000 BTU, el día 20 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **FACTURACION**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
11	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado minisplit electrolux de 24.000 BTU, el día 18 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **SIAU**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
12	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado minisplit blueline de 24.000 BTU, el día 221 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **LAVORATORIO 1**, este equipo se encontraba totalmente apagado por falta de reparación más que un mantenimiento, no enfriaba, alarma de baja presión, se realizaron las siguientes actividades, presurización con nitrógeno durante 3 días, recarga de refrigerante y puesta en marcha, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengas ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
13	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini śplit blueline de 18.000 BTU, el día 21 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **ESTERILIZACIÓN** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

14	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 24.000 BTU, el día 21 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **LABORATORIO 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
15	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 21 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **SALA DE PARTOS**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
16	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit confortfresh de 12.000 BTU, , el día 18 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **PROCEDIMIENTOS ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
17	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit blueline de 12.000 BTU, , el día 19 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **COORDINACION SIAU ,** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE ZAMORA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, , el día 03 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **SISTEMAS**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 03 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **SEGURIDAD LABORAL**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split carrier de 9.000 BTU, el día 03 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **RACK - SERVIDOR**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Ventana LG de 18.000 BTU, el día 03 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 1** se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
5	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 24.000 BTU, el día 03 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
6	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split confortfresh de 12.000 BTU, el día 12 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
7	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 14.000 BTU, el día 04 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **CRECIMIENTO Y DESARROLLO - PYP**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
8	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split CIAC de 12.000 BTU, el día 12 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, este equipo se encontraba totalmente apagado por falta de reparación más que un mantenimiento, no enfriaba, alarma de baja presión, se realizaron las siguientes actividades, presurización con nitrógeno durante 3 días, recarga de refrigerante y puesta en marcha, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengas ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
9	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Ventana Toshiba de 18.000 BTU, el día 04 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **SECRETARIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
10	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split Electrolux de 24.000 BTU, el día 05 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **FACTURACION**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones. Se corrige fuga de agua que se encontraba en tubería d drenaje del equipo.
11	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 18.000 BTU, el día 05 de febrero del 2023 que se encuentra ubicado en **JURIDICA**, se realizaron las siguientes actividades,

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
12	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 24.000 BTU, el día 12 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **CONTABILIDAD**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
13	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split LG de 9.000 BTU, el día 05 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **SUBGERENCIA**, este equipo se encontraba totalmente apagado por falta de reparación más que un mantenimiento, no enfriaba, alarma de baja presión, se realizaron las siguientes actividades, presurización con nitrógeno durante 3 días, recarga de refrigerante y puesta en marcha, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengas ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
14	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 12.000 BTU, el día 12 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **CONTROL INTERNO**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los

	procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
15	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 12.000 BTU Mirage, el día 04 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **FARMACIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
16	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 9.000 BTU , el día 04 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **COMUNICACIONES**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
17	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split de 12.000 BTU LG, el día 04 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **FACTURACION 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

- **SEDE FONTIDUEÑO**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini Split CIAC DE 12.000 BTU, el día 14 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones,

	verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Ventana LG 18.000 BTU, el día 14 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 1**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
3	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Ventana LG 18.000 BTU, el día 14 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **AUDITORIO 2**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
4	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split york 18.000 BTU, el día 14 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

SEVEMAC
Servicio-Ventas-Mantenimiento-Construcción

➢ **SEDE MARUCHENGA**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca mini split blueline de 20.000 BTU, el día 28 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
2	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split blueline de 36.000 BTU, el día28 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **ODONTOLOGIA**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

➢ **SEDE MIRADOR**

ITEM	DESCRIPCION
1	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Mini split carrier de 12.000 BTU, el día 17 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **VACUNACIÓN**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34

	general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit blueline de 18.000 BTU, el día 24 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **CRECIMIENTO Y DESARROLLO**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.
	Se realiza mantenimiento de un aire acondicionado marca Minisplit York de 12.000 BTU, el día 24 de Abril del 2023 que se encuentra ubicado en **ADMISIONES**, se realizaron las siguientes actividades, mantenimiento en general del equipo tanto interno como externo, aseo del equipo interno y externo, verificación de parámetros de operación, medir las presiones, verificar los voltajes eléctricos, verificar las temperaturas del equipo, ajuste de bornes eléctricos, verificar durante que las tuberías tanto de gas como de refrigeración estén en perfecto estado y no tengan ninguna fuga, revisar y asegurarnos de que después de hacer todos los procedimientos adecuados, el equipo quede trabajando en perfectas condiciones.

ATENTAMENTE.

JOSE ISIDRO LORA SERNA
GERENTE

291 34 97 - 320 682 56 33
sevemacsas@gmail.com
Carrera 39 # 66 - 34