RV: Revisión ficha técnica Lote 3

Diana Wilches

Jue 20/04/2023 8:14 PM

Para:vanymuebles@gmail.com <vanymuebles@gmail.com>;leiguz@hotmail.com <leiguz@hotmail.com>

CC:Renato González Cruz <renato.gonzalez@crcom.gov.co>;Martha Valenzuela Penagos <martha.valenzuela@crcom.gov.co>

Señores V&M INNOVA S.A.S

Buenas noches , una vez revisada la ficha técnica de la marca "Vertilux", remitida por ustedes, respecto a las persianas enrollables, de manera atenta les envío las observaciones de la CRC al respecto:

REQUISITO CRC	FICHA ENVIADA	CUMPLIMIENTO
Tela Screen metalizada al 5%	Solar Screen	No cumple. No especifica que sea Screen Metalizada
Rangos de material del 15% al 25% Polyester y del 75% al 85% PVC	15%HT-PES+85%PVC	Cumple
Factor de apertura al 5%	No se especifica	No cumple
Espesor mínimo de 0,55 mm	0,80 mm	Cumple
Tipo de construcción del tejido 2x1	No se especifica	No cumple
Factor de retardancia al fuego mínimo cumplimiento NFPA 701 TM#1	NFPA 701	Cumple
Mínimo 8% de transmisión solar	Varios colores	Solo cumplen los colores: Lino, Perla, Gris Perla, Lino Perla, Arena perlada, Blanco, Gris Blanco, Lino Blanco, Perla blanca.
Mínimo 72% de reflexión solar	Varios colores	Solo cumplen los colores: Blanco
Mínimo 20% de absorción solar	Varios colores	Solo cumplen los colores: Ceniza, Bronce, Ébano, Lino, Perla, Gris perla, Lino Perla, Arena perlada, Arena, Tabaco y Perla Blanca
Mínimo 8% de transmisión visual	No se especifica	No cumple
Mínimo 70% de reflectancia luz visible	No se especifica	No cumple
Mínimo 0,15 de ganancia térmica	No se especifica	No cumple
Resistencia a la tracción por deformación mayor a 1400,8 N/5cm y por trama mayor a 1300 N/5cm	No se especifica	No cumple

Por otro lado, es importante que ustedes nos suministren el catálogo completo de la marca en el que la entidad pueda verificar que la tela entregada corresponde con la ficha técnica suministrada.

Muchas gracias



Diana Gissela Wilches Torres
Coordinador de Gestión Administrativa y Financiera
diana.wilches@crcom.gov.co
@CRCCol /CRCCol /CRCCol CRCCOL
Calle 59a Bis No. 5 - 53 Piso 9 Ed. Link Siete Sesenta
Código Postal: 110231 - Tel: +57 6013198300 ext 8329
Bogotá - Colombia