

REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS

NOMBRE CONTRATISTA	CARLOS ALBERTO NIETO CASTRO	CONTRATO NO.	CD-25-2023-1184
ACTIVIDADES INGENIERO ELECTRICO, ELECTRONICO, ELECTROMECHANICO	FECHA	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EVIDENCIAS	VOBO
1.Apoyar en la elaboración de Proyectos.			
2.Apoyar en el seguimiento progresivo a zonas vulnerables.			
3. Asesorar en la implementación de programas de calidad en la Oficina de Gestión del Riesgo.			
4. Apoyar en la elaboración de planes de contingencia y plan distrital para la gestión del riesgo.	Visita Técnicas	Informe técnico N°373-2023, Poste de hormigón PV de 12 metros en mal estado con alto riesgo de colapsar CALLE 78 N°53-70 Villa Country Petición de la EXT-QUILLA-23-070171. Respuesta Mediante QUILLA-23-096127 a Air-e Caribe Sol con COD-102-OGR-1333-2023. Respuesta Mediante QUILLA-23-096129 William Enrique Hernández Moscote con COD-102-OGR-1334-2023. Informe técnico N°476-2023 de Visita de Inspección Técnica 011-CN al Conjunto Residencial Santillana para el análisis de	

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

		<p>gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092843 Cod-102- OGR-1300-2023.</p> <p>Informe técnico N°475-2023 de Visita de Inspección Técnica 014-CN al Conjunto Residencial Toledo para el análisis de gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092845 Cod-102- OGR-1301-2023.</p> <p>Informe técnico N°477-2023 de Visita de Inspección Técnica 012-CN al Edificio Palm Avenue Apartamentos para el análisis de gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092849 Cod-102- OGR-1306-2023.</p> <p>Informe técnico N°478-2023 de Visita de Inspección Técnica 013-CN al Edificio Palmetto Towers para el análisis de gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de</p>	
--	--	--	--

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

		<p>Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092848 Cod-102- OGR-1307-2023.</p> <p>Informe técnico N°453-2023 de Visita de Inspección Técnica 015-CN al Edificio Allegro para el análisis de gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092844 Cod-102- OGR-1302-2023.</p> <p>Informe técnico N°454-2023 de Visita de Inspección Técnica 018-CN Edificio Altos de Bonavista para el análisis de gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092847 Cod-102- OGR-1304-2023.</p> <p>Informe técnico N°474-2023 de Visita de Inspección Técnica 017-CN Edificio Brizzo para el análisis de gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092850 Cod-102- OGR-1305-2023.</p>	
--	--	--	--

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

		<p>Informe técnico N°452-2023 de Visita de Inspección Técnica 016-CN Edificio Murano Apartamentos para el análisis de gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092846 Cod-102- OGR-1303-2023.</p> <p>Informe técnico N°464-2023 de Visita de Inspección Técnica 019-CN Edificio Portobelo para el análisis de gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092851 Cod-102- OGR-1308-2023.</p> <p>Informe técnico N°463-2023 de Visita de Inspección Técnica 020-CN Edificio Select para el análisis de gestión del Riesgo en Ascensores, Planta de Emergencia, Piscinas, Rutas de Evacuación y Sistemas de detección contraincendios Mediante Quilla-23-092852 Cod-102- OGR-1309-2023</p> <p>Se Anexan Soportes en PDF de actas de Prevista y Visitas Técnicas.</p>	
--	--	---	--

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1

5. Asesorar en la elaboración e implementación de censos.			
6. Apoyar en la elaboración de censos a la población vulnerable ante situaciones de riesgo.			
7. Apoyar en las entregas de ayudas humanitarias.			
8. Prestar Apoyo en las actividades de sensibilización sobre el COVID 19 como es: cercos sanitarios y jornadas de pruebas rápidas.			
9. Prestar apoyo en la recolección de evidencias en las entregas de ayudas humanitarias.			
10. Asesorar y Elaborar planes de emergencia familiar de gestión del riesgo.			
11. Apoyar en la planificación y evaluación del simulacro nacional.			
12. Elaborar un informe pormenorizado de la actividad realizada.			
13. Las demás que se relacionen con la necesidad del servicio conforme a la misión y visión de la Oficina de Gestión del Riesgo de Desastres.			

Fecha de Aprobación 03/03/2022

Versión: 1



CUENTAS 2023 <ogrcuentas2023@gmail.com>

Informe de gestión - Carlos Nieto

1 mensaje

Yenis Paola Moreno Bermudez <ymorenob@barranquilla.gov.co>
Para: "ogrcuentas2023@gmail.com" <ogrcuentas2023@gmail.com>
Cc: carlos nieto <cnietoc1025@gmail.com>

23 de junio de 2023, 9:41

Cordial Saludo.

Adjunto envío registro de actividades con visto bueno de Carlos Nieto.

Quedo atenta.

YENIS PAOLA MORENO BERMÚDEZ**Profesional Universitario****Oficina de Gestión del Riesgo****Calle 34 No. 43 – 31 Piso 6****Teléfono 3399571****Barranquilla - Colombia**

ALCALDÍA DE

BARRANQUILLA

/ Soy BARRANQUILLA

De: carlos nieto <cnietoc1025@gmail.com>

Enviado: jueves, 22 de junio de 2023 20:45

Para: Yenis Paola Moreno Bermudez <ymorenob@barranquilla.gov.co>

Asunto: Informe de gestion

Buenas Noches
Yenis

Adjunto y envío informe de gestión para su revisión y aprobación

Atento a tu comentario

Att
Carlos Nieto

• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.

• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

• Por favor no imprima este correo o sus anexos si no son necesarios. Cuidemos el medio ambiente.

• Este mensaje va dirigido exclusivamente al destinatario y puede contener información confidencial. El titular da su autorización por este medio, para que sus datos sean tratados por la Alcaldía Distrital de Barranquilla, de acuerdo con la Ley de Protección de Datos Personales (Ley 1581 de 2012).

• La Alcaldía de Barranquilla ha implementado un sistema para el control de virus; sin embargo, no asume la responsabilidad por virus que pueda llevar este mensaje o sus anexos.

2 adjuntos



**PROPUESTA DE FORMATO REGISTRO DE ACTIVIDADES PRESTACIÓN DE SERVICIOS ING. ELECTRICO
MES DE JUNIO.pdf**

1179K



ACTIVIDADES AL INFORME DE GESTION DDEL MES DE JUNIO .pdf

18504K