

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO		Versión: 7.0
	PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO		Fecha: 21/04/2021
			Código: GPA-F-16

Sesión de Comité No. : 2023-24 de 2/06/2023			
Código	Proyecto Presentado		
1-2022-152	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA		
Departamento :	TOLIMA	Valor del Proyecto :	\$ 8.586.154.215
Municipio :	Saldaña(TOL)	Origen :	PGN

Asistentes Comité Técnico	
Nombre	Cargo
Braulio Cano Burgos	Delegado Dirección de Política y Regulación
Carlos Andres Castillo Sotomayor	Delegado Subdirector de Desarrollo Empresarial
Gina Juliana Rincon Rodriguez	Delegada Viceministro de Agua y Saneamiento Básico
Ivan Dario Suescun Quinones	Profesional Responsable del Proyecto
Jackeline Meneses Olarte	Subdirectora de Proyectos
María Edilma Nieto Moyano	Delegada del Director de Infraestructura y Desarrollo Empresarial
Miguel Angel Castro Munar	Delegado del Subdirector de Programas
Yulieth Rossio Coronel Picon	Delagado Grupo de Desarrollo Sostenible - Dirección de Política y Regulación

Evaluación Inicial	Fecha Radicación :	01/12/2021	Estado / Concepto :	Viable
Número / Fecha Comité :	2023-24 de 02/06/2023	Responsable :	Ivan Dario Suescun Quinones	
Justificación :				
No Aplica.				

Plan Financiero - Evaluación Inicial

Componente	Aportes Nación-PGN 2023	Total
OBRAS CIVILES Y SUMINISTROS	7.819.598.932	7.819.598.932
Apropiación y profundización de estudios y diseños de suelos y estructuras.		
TANQUES DE ALMACENAMIENTO:		
Construcción de dos tanques superficiales en concreto impermeabilizado de 28 Mpa, así:		
Tanque No. 1: 15 m x 25 m x 3 m		
Tanque No. 2 21m x 31m x 3.3 m		
SISTEMA FOTOVOLTAICO:		
Sistema solar para suministro de energía eléctrica conformado por 526 m2 de paneles solares.		
SITEMA DE IMPULSIÓN:		
Suministro e instalación de Equipo de bombeo conformado con diez (10) bombas centrifugas instaladas en paralelo de acero inoxidable a una presión de trabajo de 72Psi con Cabeza Dinámica de 72m, Potencia de 25 HP.		
RED DE CONDUCCIÓN – DISTRIBUCIÓN:		

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	Versión: 7.0
		Fecha: 21/04/2021
		Código: GPA-F-16

Sesión de Comité No. : 2023-24 de 2/06/2023	
Código	Proyecto Presentado
1-2022-152	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA

Componente	Aportes Nación-PGN 2023	Total
Suministro e instalación de 2034 metros de red así: 1020 metros de tubería PVC 6" RDE 21 UNION MECANICA 1014 metros de tubería PVC 8" RDE 21 UNION MECANICA MICROMEDICIÓN: Suministro e instalación de 2766 micromedidores ½" (Caja plástica, manguera PF +UAD, accesorios)		
INTERVENTORIA DE OBRAS Y SUMINISTROS Interventoría de obras y suministros	598.199.318	598.199.318
SEGUIMIENTO MVCT (2%) Seguimiento MVCT (2%)	168.355.965	168.355.965
Totales	8.586.154.215	8.586.154.215
% Participación	100,00 %	100 %

Observaciones : Dado que el ente territorial entregó los estudios y diseños detallados de este proyecto de manera integral y que el Ministerio realiza una evaluación basada en la competencia establecida por la Resolución 0661 de 2019, es necesario implementar una fase a fin de apropiar el diseño por parte del contratista de obra, quién deberá atender las recomendaciones derivadas del presente concepto de viabilidad, las cuales se consideran relevantes para la ejecución del proyecto; en cualquier caso, el proyecto debe ser construable y funcional, para este propósito se asignaron \$45.400.147 para esta fase; lo anterior, deberá realizarse antes del inicio de la ejecución de las obras. Cabe señalar que, si de la ejecución de la actividad mencionada resulta intervención adicional que implique mayores recursos y que deba ser desarrollada en el marco del proyecto, esta deberá ser gestionada por el municipio.

Condicionamiento del Proyecto					
	Tipo	Condición	Cumplida	Fecha	Vencimiento
Observaciones :					
Sin Observación					




CON LA SUSCRIPCIÓN DEL CONVENIO, SE ENTIENDE QUE USTED MANIFIESTA QUE SU MUNICIPIO ESTA CUMPLIENDO CON LA LEY 617 DE 2000, LA LEY 819 DEL 2003.
EL BENEFICIARIO Y EL CONTRATISTA DEBERÁN PROPENDER Y DAR CUMPLIMIENTO A TODAS LAS EXIGENCIAS AMBIENTALES, LEGALES Y DEMAS NECESARIAS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO.
EN CASO QUE LA EJECUCIÓN DE SU PROYECTO OCASIONE REASENTAMIENTO INVOLUNTARIO DE POBLACIÓN, AFECTE TERRITORIOS INDÍGENAS O DETERIORO DEL PATRIMONIO CULTURAL O HISTÓRICO, DEBE TENER EN CUENTA PARA ELLO, LAS POLÍTICAS DE SALVAGUARDA ESTABLECIDAS PARA EL CASO Y PUBLICADAS EN LA PÁGINA WEB DEL MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO.
PARA EL PRESENTE PROYECTO SE DEBERÁ DAR CUMPLIMIENTO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 87.9 DE LA LEY 142 DE 1994, RELACIONADO CON APORTES BAJO CONDICIÓN.

Observaciones del Comité
DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO 1, NUMERAL 5.1 - REQUISITOS DE REFORMULACIÓN DE

 MINISTERIO DE VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO	FORMATO: ACTA DE COMITÉ TÉCNICO PROCESO: GESTIÓN A LA POLÍTICA DE AGUA Y SANEAMIENTO BÁSICO	Versión: 7.0
		Fecha: 21/04/2021
		Código: GPA-F-16

Sesión de Comité No. : 2023-24 de 2/06/2023	
Código	Proyecto Presentado
1-2022-152	CONSTRUCCIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO, BOMBEO Y DISTRIBUCION DEL ACUEDUCTO URBANO DEL MUNICIPIO DE SALDAÑA -TOLIMA

PROYECTOS DE LA RESOLUCIÓN 0661 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2019, EL COMITÉ TÉCNICO DE PROYECTOS COMO INSTANCIA ASESORA EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN Y APROBACIÓN DE PROYECTOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BÁSICO, RECOMIENDA:	Viable
---	---------------

Como constancia de la anterior decisión se firma la presente acta el 02 junio de 2023 por los siguientes miembros del comité :	
 Miguel Angel Castro Munar	 María Edilma Nieto Moyano
 Carlos Andres Castillo Sotomayor	 Yulieth Rossio Coronel Picon
 Jackeline Meneses Olarte	 Braulio Cano Burgos
 Gina Juliana Rincon Rodriguez	 Ivan Dario Suescun Quinones