Recomendaciones SST- Actividad de Raspado o revoque de paredes exteriores.

Yijan Garcia <8leonas@gmail.com>

Mar 04/07/2023 11:44

Para:acabadosdacar@hotmail.com <acabadosdacar@hotmail.com>;julianaguevara5@gmail.com <julianaguevara5@gmail.com>

CC:consorciogarciaygarcia@gmail.com <consorciogarciaygarcia@gmail.com>;Roney Yally Bartolo Florez <rbartolf@cendoj.ramajudicial.gov.co>;Diana Carolina Martinez Buitrago <dmartineb@cendoj.ramajudicial.gov.co>

Buenos días,

Conforme a las medidas de prevención y protección en obras, quiero hacerles algunas recomendaciones vitales, específicamente en la actividad desarrollada en la mañana de hoy, donde se está interviniendo el edificio de la Dirección Seccional de Administración Judicial con actividades de raspado o retiro de revoque:

1- Evitar el paso de personas ajenas a la obra, en esta área he visto pasar niños jugando, personas de la tercera edad , mamas embarazadas, niños en coches y de mano y demás personal que no sabe y no prevé el riesgo, aun teniendo cintas de seguridad en el área de trabajo, por eso considero que es vital ubicar un cerramiento provisional en tela verde o malla de lona, evitando así la caída de material , proyección de partículas o nubes de polvo, ya sea directa o indirectamente a personal transeúnte y vehículos .

2- Esta cerramiento también permite evitar la visibilización de la obra, protegiendo el material que se usa para el desarrollo del objeto contractual y en general el personal, así mismo la distracción de los trabajadores.

3- El uso de los EPP debe ser constante en el desarrollo de la actividad, por tanto los guantes y gafas deben de ser ajustados a los requerimientos para la actividad desarrollada, en caso específico el uso de gafas oscuras debe ser en momentos de sol , en momentos de nubosidad las gafas deben ser transparentes, que evite el ingreso de material particulado y lesiones oculares, ya que el viento y más aún en alturas es coadyuvante a que la exposición sea mayor.

4- La señalización informativa debe ser bien visible que sea estable y permita comunicar las actividades desarrolladas en sitio.

La seguridad es una responsabilidad compartida, es un conjunto de respuestas eficaces que permitirá que el avance de la obra se dé eficientemente.

Quedo atenta.

Atentamente,

Yijan Garcia L.
Profesional en SST
Lic. 9969 MPS

Especialista en DO

