



ADENDA #1

PROCESO DE SELECCIÓN: MC-DAAL-019-2023

OBJETO: «CONTRATAR EL MANTENIMIENTO DE OBRAS ELECTRICAS PREVENTIVAS Y CORRECTIVAS DE LAS SEDES ADMINISTRATIVAS CASA AFRO AIKU Y EL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVA DE SALUD DADIS»

FECHA: 05/07/2023

La **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO**, atendiendo a la importancia de la claridad de los documentos que soportan la invitación pública expide la presente adenda, la cual no altera, adiciona, cambia o transforma el objeto del proceso de contratación en sus condiciones determinantes y sustanciales.

El artículo 2.2.1.1.2.2.1. del Decreto 1082 de 2015 señala:

"Artículo 2.2.1.1.2.2.1. Modificación de los pliegos de condiciones. La Entidad Estatal puede modificar los pliegos de condiciones a través de Adendas expedidas antes del vencimiento del plazo para presentar ofertas.

La Entidad Estatal puede expedir Adendas para modificar el Cronograma una vez vencido el término para la presentación de las ofertas y antes de la adjudicación del contrato.

La Entidad Estatal debe publicar las Adendas en los días hábiles, entre las 7:00 a. m. y las 7:00 p. m., a más tardar el día hábil anterior al vencimiento del plazo para presentar ofertas a la hora fijada para tal presentación, salvo en la licitación pública pues de conformidad con la ley la publicación debe hacerse con tres (3) días de anticipación". (Resaltados nuestros).

Estando dentro del término para ello, la **DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO**, se dispone a realizar adenda para ajustar la descripción de los ITEMS 4, 13 y 14 de la ficha técnica del proceso, la cual se encuentra en análisis del sector, oferta económica. Así mismo se complementa la información con el cargue del anexo técnico que permita a los interesados tener una mayor claridad sobre el proceso.


La anterior aclaración, obedece a la observación realizada el día 4 de julio de 2023 mediante mensaje público, dentro del plazo de observaciones establecido en el cronograma de Secop II, en la cual nos solicitaron aclarar la zona a intervenir, por ello se modificó la descripción de ITEMS 4, 13 y 14 de la ficha técnica del proceso, la cual se encuentra en análisis del sector, oferta económica, además se amplió la información con el cargue anexo técnico y será publicado junto con la presente adenda.


Así mismo, procederemos a ajustar el cronograma con el fin de permitirle a los interesados que quieran participar en la selección, realizar los ajustes en sus propuestas.



FICHA TECNICA

ITEMS	DESCRIPCION	UND	CANT.
CASA AFRO AIKU			
1	S.E.I. tablero de circuito bifásico de 36 puestos con espacio para totalizador Tableros 225Amp dos fases (Dos líneas vivas).	UND	1
2	S.E.I. breaker industrial dos fases por 125 AMP, incluye desmonte del existente.	UND	1
3	S.E.I. Reflector LED de 100W, incluye accesorios de instalación y alimentación para su funcionamiento.	UND	1
4	S.E.I. Transformador bifásico de 25 KVA en aceite - 13200V - 120V-240v. El transformador se encuentra en el poste, Incluye desmonte del transformador existente, transporte del equipo, alquiler de grúa y demás materiales y herramientas para su instalación.	UND	1
5	S.E.I. lampara LED circular de sobreponer de 24W, incluye desmonte de la existente.	UND	12
6	S.E.I. automático unipolar de 20AMP, incluye desmonte del existente.	UND	10
7	S.E.I. toma regulado de 15 AMP. Incluye desmonte del existente.	UND	10
8	S.E.I. toma normal blanco de 15AMP. Incluye desmonte del existente.	UND	10
9	S.E.I. lampara LED circular de incrustar de 24W. Incluye desmonte de existente.	UND	20
10	S.E.I. Salida de voz y dato para la oficina de guardacostas. Tubería, cableado categoría 6A y faceplate categoría 6A incluidos todos los accesorios certificados	UND	1
11	S.E.I. Luces riel spot GU10 de 2mts x 4 luces decorativas.	UND	4
12	S.E.I. Caja corta circuitos de 15KVA - 100 AMP ROBUSTA CON ERRAJE, incluye 4 fusibles de 3 amp de hilo, conectores ampac con estribos y terminal de ojo grande #2.	UND	2
SUBESTACIÓN DADIS			
13	Suministro e instalación de puntas premoldeadas internas en los equipos de medida de media tensión de la subestación (TP y TC) (Incluye terminal tipo ojo de 3/8 en cobre Terminales Premoldeadas para 15 KV - Uso Interior para Calibres de Cable entre 250 - 500 - Juego x 3 Ref: TFT152INT	UND	2
14	Suministro e instalación de 3 puntas premoldeadas tipo exterior en poste, incluye carro canasta, accesorios y fijación. Terminales Premoldeadas para 34 5 KV - Uso Exterior para Calibres de Cable entre 1-0 - 250 KCM - Juego x 3 Unidades - TFT352EXT	UND	1
15	Mantenimiento de subestación eléctrica (incluye limpieza con desengrasante a gabinete de transformador de 150KVA, gabinete de equipos de medida de media tensión)	UND	1


DORYS LUCÍA ARRIETA CARO
Directora Administrativa de Apoyo Logístico

	Nombre	Cargo	Área	Firma
Revisó jurídicamente	Soraya Pamela Romero Ríos	Asesora Jurídica Externa	Unidad Interna de Contratación DAAL	
Proyectó jurídicamente	Angelica Esther Leottau Cabeza	Asesora Jurídica Externa	Unidad Interna de Contratación DAAL	
Revisó técnicamente	Leonel Gómez Vanegas	Asesor técnico externo	Unidad Interna de Contratación DAAL	
Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales y/o técnicas vigentes y por lo tanto lo presentamos para la firma del remitente.				