ANEXO TECNICO

Requisito
Obligaciones Especiales Además de las establecidas en la Ley y la invitación a participar, el CONTRATISTA se obliga para con el MINISTERIO a realizar:

Item	Descripción	Cantidad	Unidad de medida
1	Panel controlador, sistema de cuatro bucles con un bucle de 250 puntos instalado. 110v,	1	UN
2	Módulo de expansión, mínimo 250 puntos.	2	UN
3	Detector inteligente de haz reflectivo con reflectores de 4 piezas (8-100m)	6	
4	Detector de humo fotoeléctrico	70	UN
5	Sensor de temperatura-Termómetro rápido - 135F	7	UN
6	Estación manual de doble acción	14	UN
7	Módulo de supervisión 2 entradas	10	UN
8	Sirena estroboscópica, Variable Temporal, constante, alto o bajo dB, Estrobo LED de 15, 30, 75, 110 cd.	14	UN
9	Base para sensores	77	UN
10	Fuente de alimentación, 390 watts tensión 120Vac, 6.5Amperios	1	UN
11	Módulo de señal de entrada única y salida (CKt), clase B	2	UN
12	Módulo de entrada	1	UN
13	Interfaz con frecuencia de prueba de transmisión por hora, Dos interruptores programables con LED, Puerto Ethernet opcional para diagnóstico, RJ45	1	UN
14	BATERIAS 12v-7Amp	2	Un
15	BATERIAS 12v-12Amp	2	UN
16	Anunciador remoto, LCD o LED, 80 caracteres, controles para manejo a distancia	1	UN

ANEXO TECNICO

17	cable fpl 2x16 awg x 305 mtrs	3965	METROS
18	Tubo emt 3/4" incluye Accesorios y pintura roja	542	METROS
19	Stopper sti-1130	14	UN
20	Cable duplex 2x16 awg x 100 mtrs	2200	METROS
21	Tapa ciega metálica caja 2400 10x10	300	UN
22	Instalación y puesta en funcionamiento de sistema	1	UN

Los equipos y el servicio de instalación contarán con un tiempo mínimo de dos (2) años de garantía.

Manifiesto explícitamente que los elementos a suministrar cumplen con las características técnicas mínimas señaladas en este anexo.

Atentamente,

Firma: _____
Nombre o Razón Social del Proponente: _____
Nit _____
Nombre del Representante Legal: _____
C. C. No. _____ de _____
Dirección _____
Teléfonos _____ Fax _____
Ciudad _____