	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS	Código: CBA-SGSST
		Versión: 001
		Fecha: Septiembre 05 de 2019

INSPECCION DE EXTINTORES SEGURIDAD INDUSTRIAL

FECHA: 15 Junio 2023

RESPONSABLE INSPECCION: Mary luz Muñoz Ospina

Nº	TIPO DE EXTINTOR	FECHA DE PROXIMA RECARGA	UBICACIÓN	PRESION		SELLO GARANTIA		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		MANGUERA		SEÑALIZACION Y/O DEMARCACION
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
1	Solkaflan	Junio23	Entrada dirección	X		X		X		X		X		X		✓
2	Multipropósito ABC	Marzo24	Bodega 51	X		X		X		X		X				✓
3	Gas carbónico CO2	Nov 23	Comedor Principal	X		X		X		X		X		X		✓
4	Acetato y citrato de potasio K	Nov 23	Cocina	X		X		X		X		X		X		✓
5	Multipropósito ABC	Junio23	Bodega Horno	X		X		X		X		X				✓
6	Multipropósito ABC	Junio 23	Tina de gas	X		X		X		X		X				✓
7	Gas carbónico CO2	Nov 23.	Lavandería Abajo	X		X		X		X		X		X		✓
8	Multipropósito ABC	Junio23	Bodega Acopio	X		X		X		X		X				✓
9	Multipropósito ABC	Junio23	Estacionario zona Verde	X		X		X		X		X				✓
10	Multipropósito ABC	Marzo24	Zona verde bodega	X		X		X		X		X				✓
11	Multipropósito ABC	Marzo24	Gimnasio atrás	X		X		X		X		X				✓

	PROCEDIMIENTO DE INSPECCIONES PLANEADAS	Código: CBA-SGSST Versión: 001 Fecha: Septiembre 05 de 2019

INSPECCION DE EXTINTORES SEGURIDAD INDUSTRIAL

FECHA: 15 Junio 20

RESPONSABLE INSPECCION: Mary Luz Muñoz Ospina.

Nº	TIPO DE EXTINTOR	FECHA DE PROXIMA RECARGA	UBICACIÓN	PRESION		SELLO GARANTIA		MANOMETRO		RECIPIENTE		MANIJA		MANGUERA		SEÑALIZACION Y/O DEMARCACION
				B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
12	Extintor de Agua	Junio 23.	Gimnasio	X		Y		Y		X		Y		X		✓
13	Multipropósito ABC	Nov 23.	Comedor discapacidad Hombres	X		X		X		X		Y				✓
14	Multipropósito ABC	oct 23	Comedor hombres auxiliar	X		Y		Y		Y		X				✓
15	Multipropósito ABC	Junio 23	Entrada corredor mujeres	X		Y		X		X		X		X		✓
16	Multipropósito ABC	Junio 23	Comedor Mujeres discapacidad	X		Y		Y		X		X				✓
17	Multipropósito ABC	Mar 2024	Entrada Capilla	X			X	X		Y			X			✓
18	Multipropósito ABC	Junio 23	Entrada clausura 2do Piso	X		X		Y		Y		X				✓
19	Multipropósito ABC	Junio 23	Clausura 2do piso	X		Y		Y		Y		X				✓
20	Multipropósito ABC	Junio 23	2do piso sala tv	X		X		X		X		X				✓

OBSERVACIONES: Ya se coordino la recogida de los extintores para su respectiva recarga.