ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptación Oferta No. 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	Centro Día Ni Refugio	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	29	06	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	[✓]	TIPO PLANTA	
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	[ ]	DIESEL	[✓]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	[ ]	GASOLINA	[ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	20
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE

PLACAS 2203101

HORAS DE TRABAJO 205

TIPO DE MONTAJE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA — ESTACIONARIO
CARGADOR DE BATERIA — POR DEFINIR
DAÑADO

VOLTAJE

R-S	216
R-T	216
TS	216
R-N	124
S-N	124
T-N	124
KVA	20
KW	

AMPERAJE

R	—
S	—
T	—
FRECUENCIA	60 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, SE REALIZA VERIFICACION DE FLUIDOS, REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS, LIMPIEZA GENERAL, SE REALIZA ENCENDIDO CON BATERIA PROVISIONAL YA QUE LA INSTALADA SE ENCUENTRA DESCARGADA, EL CARGADOR DE BATERIA SE ENCUENTRA DAÑADO, SE REQUIERE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS)

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
John Jairo Vargas Diaz	Viviana Gonzalez
79 765 233 BTA.	1030535350

CC

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptación Oferta No 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	JI EL CARACOL	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	29	06	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

		TIPO PLANTA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓	DIESEL	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA		GASOLINA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO			

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	PERKINS

SERIE

PLACAS: 2208594

HORAS DE TRABAJO: 67

TIPO DE MONTAJE — ESTACIONARIO / FUERA SERVICIO / DESCONECTADO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA

CARGADOR DE BATERIA

VOLTAJE	
R-S	220
R-T	220
TS	221
R-N	127
S-N	127
T-N	127
KVA	53
KW	42.4

AMPERAJE	
R	—
S	—
T	—
FRECUENCIA	61 Hz

MODELO POWER MOTORS

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS, VERIFICACION DE LOS FLUIDOS, SE REALIZA ENCENDIDO CON BATERIA PROVICIONAL YA QUE LA INSTALADA SE ENCUENTRA DESCARGADA, EL CARGADOR NO CUENTA CON PUNTO 110v, LA TRANSFERENCIA NO ESTA FUNCIONAL, LA PLANTA QUEDA FUERA DE SERVICIO SIN COMBUSTIBLE Y REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, EL CUARTO NO CUENTA CON LA VENTILACION REQUERIDA

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
John Jairo Vargas Díaz 79 765 233 BTA.	Sonia Bernal B 53013783

CC

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptación oferta NO. 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaria Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	Centro Crecer Balcones	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	17178
	30	06	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	[✓]	TIPO PLANTA	
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	[ ]	DIESEL	[✓]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	[ ]	GASOLINA	[ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	✓
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE	EJ758E1001
PLACAS	2211511
HORAS DE TRABAJO	75

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	✓
CARGADOR DE BATERIA	✓

VOLTAJE	
R-S	230
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	125
KW	100

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA	
ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se hace revisión de filtros de Batería, combustible, aceite. Se hacen pruebas se hace limpieza general. la planta queda funcionando BIEN

Se requiere cambio de filtros, cambios de aceite cambio de Batería con cargador

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Dilan Garcia CC 1072095218	Angelica Cello G CC 52736252

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA – Aceptación Oferta ND-8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	J1 Jorge Bejarano	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	30	06	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [V] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	V
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	V
GASOLINA	

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	MDX15A

SERIE: X171782

PLACAS: 2232932

HORAS DE TRABAJO: 413

TIPO DE MONTAJE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	Ancilla
CARGADOR DE BATERIA	V
	NO

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	53
KW	42

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se hace limpieza General se hace revision de aceite de Filtros de combustible, se hace revision de Bateria se hacen ajustes de mangeras, y se hace pruebas y esta operando Bien

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Dilan Garcia CC 1072995218	Johanna Guzman CC. 52985214 Tel: 2372876

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptación Oferta ND-8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	C.D.C. Bellavista	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	1170
	14	07	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

		TIPO PLANTA	
MANTENIMIENTO PREVENTIVO	[✓]	DIESEL	[✓]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	[ ]	GASOLINA	[ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	[ ]		

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE

PLACAS
2208595

HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE	ESTATICO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERIA	

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	75
KW	60

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	60Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA	
ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, AJUSTES ELECTRICOS, SE TOMA REGISTRO FOTOGRAFICO SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO SE EVIDENCIO QUE LA BATERIA Y EL CARGADOR ESTAN DAÑADO, SE REQUIERE EL CAMBIO DE ACEITE, FILTROS, BATERIA Y REFRIGERANTE, SE HACEN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO CON BATERIA PRESTADA Y SE EVIDENCIA QUE LA PLANTA ELECTRICA SE ENCUENTRA OPERANDO SIN NOVEDAD, NO SE HACEN PRUEBAS CON CARGA POR QUE NO DIERON AUTORIZACION, SE REVISA TRANSFERENCIA Y SE ENCUENTRA NORMAL, LA PLANTA ELECTRICA TIENE SOPORTE PARCIAL DEL EDIFICIO Y NO TOTAL, SE ENCONTRO TRANSFERENCIA DESABILITADA MANUALMENTE

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
PEDRO GUZMAN CC 1496777	Carla Patricia Zarro L. CC 52 185 784 Bta. Referente CDC Bellavista

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

Aceptamos oferta #8176-2023

CLIENTE	Secretaria Integral Social		SERVICIO No	CDC el porvenir	
			OFICINA		
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	121200
	04	7	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [/] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	[/]	TIPO PLANTA	
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	[ ]	DIESEL	[/]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	[ ]	GASOLINA	[ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	
SERIE	
PLACAS	
220855 4	
HORAS DE TRABAJO	

TIPO DE MONTAJE	
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERIA	

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	167
KW	

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA	
ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza asistencia electromecanica electrica, toma de registro fotografico, se determina y evidencia que la bateria no sirve el cargador de bateria dañado la planta no arranca, se requiere suministro de combustible, cambio aceite y filtro, refrigerante, cambio manguera alta combustible, shelter para evitar que se refleje agua

Nota: No se pudo realizar prueba de funcionamiento debido a lo anteriormente reportado

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
PEDRO GUZMAN	Yolida del C. Hurtado
CC 1996474	5425478
	Referente CDC Porvenir

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptacion Oferta NO. 8176 - 2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaria Integracion Social		SERVICIO No		
			OFICINA	JI los Sauces	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	10	07	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS STEWART	SDC-SY

SERIE: 1105221 77

PLACAS: —

HORAS DE TRABAJO:

TIPO DE MONTAJE: ESTATICA

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: —

CARGADOR DE BATERIA: DAÑADO

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	55
KW	

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

SE REALIZO ASISTENCIA ELECTROMECANICA, REVISION ELECTRICA, AJUSTES DE CONTACTO Y BORNERAS, SE EVIDENCIO BATERIA DAÑADA Y CARGADOR, SE RECOMIENDA CAMBIO DE ACEITE FILTROS, BATERIA Y CARGADOS, NIVELACION DE ACPM Y REFRI-GERANTE, LIMPIEZA GENERAL

NOTA: LA PLANTA ELECTRICA QUEDA DESABILITADA POR BATERIA,

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre PEDRO GUZMAN	**Nombre** Adriana Tello S.
Cedula 1996474	**Cedula** 52309811
Cargo TECNICO	**Cargo** Responsable
Teléfono 3179342907	**Teléfono** 3114794081
Firma P Guzman	**Firma** Adriana Tello S.

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptación Oferta NO. 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaria Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	JI Oso De Anteojos	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120 FONTIBON
	10	7	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [X] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	X
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL [X] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE

PLACAS —

HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE: Fija
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK
CARGADOR DE BATERIA: OK

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	55
KW	

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza asistencia electromecanica revision electrica se encontro planta electrica deshabilitada por parte de la administracion ya que presenta una falla que hace que encienda todas las Medios noche, y hubo problema con la comunidad este problema radica a raiz de la configuracion VORKOM ya que no esta configurado, se requiere combo de aceites y filtro Nivelacion de refrigerante salida de gases aprox 18 Mts de altura
Nota: planta electrica queda desactivada hasta la instacion y configuracion del VORKOM

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Sergio Enaso	**Nombre** YEISON FABIAN ORTIZ A
Cedula 1033774648	**Cedula** 80007117
Cargo tecnico	**Cargo** Adm ADMINI
Teléfono 3006320189	**Teléfono** 3192199819
Firma	**Firma**

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA ACEPTACION OFERTA # 8176 - 2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE

ATENCION DE SERVICIO

D	M	A
11	07	2023

SERVICIO No
OFICINA JI ATA
CODIGO No. 12120

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS MPMC	MYDL365-2

SERIE: ML 1411 010 - 5

PLACAS: —

HORAS DE TRABAJO: 2

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: MANUAL
CARGADOR DE BATERIA: OK

VOLTAJE

R-S	212
R-T	212
TS	212
R-N	126
S-N	126
T-N	126
KVA	
KW	36

AMPERAJE

R	—
S	—
T	—
FRECUENCIA	60Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS, REAJUSTE DE CONTACTOS, LIMPIEZA GENERAL, PRUEBAS SIN CARGA, LA PLANTA QUEDA OPERATIVA CON 30% DE COMBUSTIBLE, TRANSFERENCIA EN MODO MANUAL.
SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO CORRECTIVO

NOMBRE DEL TECNICO

Nombre John Jairo Vargas Diaz
Cedula 79 765 233
Cargo TECNICO
Teléfono 317 4378383
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Sonia Velandia
Cedula 52132835
Cargo Responsable del servicio
Teléfono 3143644977
Firma

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA- Aceptación Oferta No. 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	JI JUEGO DE COLORES	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	11	07	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO [ ]
- ASISTENCIA POR EMERGENCIA [ ]
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO [ ]

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE

PLACAS —

HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: OK

CARGADOR DE BATERIA

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	75
KW	60

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, LA PLANTA SE ENCUENTRA SIN COMBUSTIBLE POR LO CUAL NO ES POSIBLE PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, SE REQUIERE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (CAMBIO DE ACEITE, CAMBIO DE FILTROS, LIMPIEZA GENERAL Y SE RECOMIENDA INSTALAR BASES ANTIBIBRATORIAS)

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Jose Isaac Vargas Díaz	**Nombre** Nelson Javier Betancourt M.
Cedula 79 765 253	**Cedula** 11413929
Cargo TECNICO	**Cargo** Docente
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3112638849
Firma	**Firma**

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA-- Aceptación Oferta NO. 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: Secretaría Integración Social

ATENCION DE SERVICIO: D 11 | M 07 | A 2023

SERVICIO No

OFICINA: JI SAN JORGE

CODIGO No.: IZ120

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ / GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	J120U
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	

SERIE: J120U 15003436

PLACAS: —

HORAS DE TRABAJO: 212

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA:

CARGADOR DE BATERIA: OK

VOLTAJE

R-S	212
R-T	212
TS	212
R-N	127
S-N	127
T-N	127
KVA	131
KW	105

AMPERAJE

R	—
S	—
T	—
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA VERIFICACION DE FLUIDOS, REAJUSTE Y REVISION DE CONTACTOS Y BORNERAS, SE REALIZA PRUEBA DE ENCENDIDO SIN CARGA, EL GRUPO ELECTROGENO QUEDA OPERATIVO;
SE RECOMIENDA Y/O REQUIERE MANTENIMIENTO CORRECTIVO (CAMBIO DE ACEITE FILTROS Y LIMPIEZA) COMBUSTIBLE (ACPM) AL 30%

NOMBRE DEL TECNICO

Nombre John Jairo Vargas Díaz
Cedula 79 765 233
Cargo TECNICO
Teléfono 317 4378383
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Luz Marjie Porras
Cedula 52123740
Cargo Responsable U.O.
Teléfono 312 397 8348
Firma

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptación Oferta NO. 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	JI EL CARMEN	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	12	JUL	23		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: — — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	—
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA

DIESEL	—
GASOLINA	

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	✓
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	
SERIE	
PLACAS	
—	
HORAS DE TRABAJO	

TIPO DE MONTAJE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERIA	

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	50
KW	36

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

Se realiza revision de planta electrica, se encuentra transferencias desinstaladas no tienen contactor y breked de red planta se encuentran desinstalados, requiere cambio de aceites y Filtros, calibracion y cambio de líquido refrigerantes se realizan pruebas pero no pueden se ejecutadas por que la planta no esta funcionando se requiere cambio de cargador y realizar pruebas a la bateria por posibles fallas

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Sergio Erazo	**Nombre** Ana María González
Cedula 1033774648	**Cedula** 1019026978
Cargo Tecnico	**Cargo** Responsable de Servicio
Teléfono 3006940184	**Teléfono** 3223961427
Firma SERGIO	**Firma** Ana G

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptación Oferta NO. 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaria Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	JIRONDAS Y JUEGOS	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	15	Jul	23		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	[✓]
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	[ ]
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	[ ]

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	Cummins

SERIE

PLACAS —

HORAS DE TRABAJO

TIPO DE MONTAJE
TRANSFERENCIA AUTOMATICA
CARGADOR DE BATERIA

VOLTAJE	
R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	50
KW	40

AMPERAJE	
R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA	
ACEITE	-
BATERIA	-
FILTRO AIRE	-
FILTRO ACEITE	-
FILTRO COMBUSTIBLE	-
BUJIA	-
COMBUSTIBLE	-
OTROS	-

OBSERVACIÓN

Se realiza revisión de planta electrica, se encuentran baterias sin carga lo cual no permite encenderla, se verifican niveles de aceite se recomienda cambio y cambio de filtros y nivelacion de liquido refrigerante realizar pruebas de metricas

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Sergio Greiso	**Nombre** MAGALY TORRES
Cedula 1033 [illegible]	**Cedula** 52 836 922
Cargo	**Cargo** Responsable del servicio
Teléfono	**Teléfono** 311 245 1390
Firma	**Firma**

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptación Oferta NO. 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	JI LOS PINOS	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	13	Jul	23		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [x] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	x
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL [x] — GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	STAMFORD
SERIE	
PLACAS	—
HORAS DE TRABAJO	

TIPO DE MONTAJE

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	
CARGADOR DE BATERIA	

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	35
KW	27

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	
BATERIA	
FILTRO AIRE	
FILTRO ACEITE	
FILTRO COMBUSTIBLE	
BUJIA	
COMBUSTIBLE	
OTROS	

OBSERVACIÓN

Se realiza revision de planta electrica, todo operando con Normalidad, se requiere cambio de aceite se hace Medicion de nivel y se encuentran bajo, cambio de filtros, nivel de liquido refrigerante bajo, Metricas en Normalidad

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre Sergio Enciso	**Nombre** IVAN YOPASA
Cedula 1033774648	**Cedula** 1032380649
Cargo Tecnico	**Cargo** Aseo
Teléfono 3006946189	**Teléfono** 3133227623
Firma	**Firma**

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA - Aceptación Oferta NO. 8176 - 2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	Secretaría Integración Social		SERVICIO No		
			OFICINA	Centro Día Luz de Esperanza	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	17	07	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	PG-45 KW

SERIE: 17 11 224

PLACAS: —

HORAS DE TRABAJO: 7.5

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA: —
CARGADOR DE BATERIA: OK

VOLTAJE

R-S	222
R-T	219
TS	218
R-N	128
S-N	127
T-N	126
KVA	51
KW	41

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

- SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE FLUIDOS: ACEITE, REFRIGERANTE, COMBUSTIBLE.
- VERIFICACION ESTADO DE BATERIA Y CARGADOR
- LIMPIEZA GENERAL Y REAJUSTE DE CONTACTOS
- NO HAY CONOCIMIENTO DE LA UBICACION DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA LO QUE IMPIDE VALIDAR SU ESTADO (PRESENTA PULSO AUTOMATICO CERRADO LO QUE CAUSA ENCENDIDO DE PLANTA EN AUTO

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre John Jairo Vargas Díaz	**Nombre** María Alicia Sanchez Jimenez
Cedula 79 765 233	**Cedula** 24178723T
Cargo TECNICO	**Cargo** Administrativa
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3203427281
Firma	**Firma**

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

ACEPTACION OFERTA # 8176 - 2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCION DE SERVICIO: D 19 | M 07 | A 2023

SERVICIO No

OFICINA: II CAMPO VERDE

CODIGO No.: 12120

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ — GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABB	C165D6

SERIE: A 190518S

PLACAS: —

HORAS DE TRABAJO: 7.42

TIPO DE MONTAJE

	ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERIA	OK

VOLTAJE

R-S	218
R-T	219
TS	218
R-N	127
S-N	127
T-N	127
KVA	165
KW	134

AMPERAJE

R	20
S	7
T	17
FRECUENCIA	60 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA, VERIFICACION DE NIVEL DE ACEITE, VERIFICACION NIVEL REFRIGERANTE, VERIFICACION NIVEL COMBUSTIBLE, REAJUSTE EN LOS CONTACTOS Y BORNERAS, LIMPIEZA GENERAL, REVISION ESTADO DE BATERIAS, PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO EN LA CUAL SE DETERMINAN CONDICIONES FAVORABLES PARA OPERACION AUTOMATICA, SE RECOMIENDA MANTENIMIENTO (CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS), SE REQUIERE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (A.C.P.M.) YA QUE EL NIVEL ESTA EN MENOS DE 1/4 DEL TANQUE.

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ	**Nombre** [illegible]
Cedula 79 765 233	**Cedula** 52.770.320
Cargo TECNICO	**Cargo** Administradora
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3150027099
Firma	**Firma**

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA ACEPTACION OFERTA #8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL			SERVICIO No	
				OFICINA	I.I. FORTALEZA DEL OSO
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	18	07	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS MPM C	PG-120KW

SERIE: MLD-04014-09/23

PLACAS: —

HORAS DE TRABAJO: 16.4

TIPO DE MONTAJE	ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERIA	OK

VOLTAJE	
R-S	220
R-T	220
TS	221
R-N	127
S-N	127
T-N	128
KVA	151
KW	129

AMPERAJE	
R	27
S	22
T	13
FRECUENCIA	60 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA	
ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACION

- SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA
- VERIFICACION FLUIDOS (ACEITE, REFRIGERANTE, D.C.P.M.)
- LIMPIEZA GENERAL
- REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS
- SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO CON CARGA SIN NOVEDAD.

* SE ENCUENTRA PLANTA SIN REFRIGERANTE SE COMPENSA CON AGUA (SE REQUIERE DRENADO Y SUMINISTRO DE REFRIGERANTE)
* SE PRESENTA INGRESO DE AGUA POR CABINA (PLANTA ELECTRICA AL INTERPERIE)
* SE RECOMIENDA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ	**Nombre** Maria Solano
Cedula 79 765 233	**Cedula** 39799975
Cargo TECNICO	**Cargo** Responsable
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3192751802
Firma	**Firma**

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA

ACEPTACION OFERTA # 8176 - 2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

SERVICIO No

OFICINA: II. RINCON DE LAS ARDILLAS

ATENCION DE SERVICIO

D	M	A
18	07	2023

CODIGO No.

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO: ✓
- ASISTENCIA POR EMERGENCIA:
- MANTENIMIENTO CORRECTIVO:

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ — GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS ABC	AF44S

SERIE: 1907426

PLACAS: —

HORAS DE TRABAJO: 22

TIPO DE MONTAJE: ESTACIONARIO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA: F. D. S.

CARGADOR DE BATERIA: OK

VOLTAJE

R-S	222
R-T	223
TS	223
R-N	128
S-N	128
T-N	129
KVA	55
KW	44

AMPERAJE

R	11
S	10
T	9
FRECUENCIA	60 Hz

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

- SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA
- VERIFICACION DE FLUIDOS (ACEITE, REFRIGERANTE, A.C.P.M.)
- REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO
- * SE ENCUENTRA TRANSFERENCIA AUTOMATICA FUERA DE SERVICIO, OPERA DE FORMA MANUAL Y EN AUTO NO RECONOCE RED
- * SE RECOMIENDA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
- * RECIPIENTE DE REFRIGERANTE (AUXILIAR) SE ENCUENTRA DAÑADO.
- * TANQUE DE COMBUSTIBLE A MENOS DE 1/4

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ	**Nombre** OSCAR JAVIER PAILKA BARRERA
Cedula 79765233	**Cedula** 80072599
Cargo TECNICO	**Cargo** AUX ADMINISTRATIVO
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 3134763596
Firma	**Firma** OSCAR PAREA

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA ACEPTACION OFERTA #8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE	SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL		SERVICIO No		
			OFICINA	I.I. JOSE MARTI	
ATENCION DE SERVICIO	D	M	A	CODIGO No.	12120
	19	07	2023		

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO [✓] — MESA DE AYUDA [ ]

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL [✓] GASOLINA [ ]

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS POWER L.	EAP44PX6

SERIE: PL5825/15

PLACAS: 220893

HORAS DE TRABAJO: 138

TIPO DE MONTAJE — ESTACIONARIO
TRANSFERENCIA AUTOMATICA — —
CARGADOR DE BATERIA — OK

VOLTAJE

R-S	
R-T	
TS	
R-N	
S-N	
T-N	
KVA	55
KW	44

AMPERAJE

R	
S	
T	
FRECUENCIA	

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA
- VALIDACION DE FLUIDOS (ACEITE, REFRIGERANTE, A.C.P.M)
- REAJUSTE DE CONTACTOS SENSORES Y BORNERAS
- SE ENCUENTRA BATERIA DESCARGADA (SE REQUIERE EL CAMBIO YA QUE LA PLANTA QUEDA FUERA DE SERVICIO
- SE RECOMIENDA CAMBIO DE ACEITE Y FILTROS
- SE REALIZA LIMPIEZA GENERAL
- PLANTA CON 1/4 DE TANQUE A.C.P.M.

NOMBRE DEL TECNICO

Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ
Cedula 79 765 233
Cargo T. TECNICO
Teléfono 317 4378383
Firma

FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO

Nombre Mª Belén Lesmes O
Cedula 24574926
Cargo Responsable.
Teléfono 3017629998
Firma Mª Belén Lesmes O.

ORDEN DE SERVICIO
PLANTA ELECTRICA ACEPTACION OFERTA # 8176-2023

H&H TECNIELECTRICOS S.A.S

CLIENTE: SECRETARIA INTEGRACION SOCIAL

ATENCION DE SERVICIO: D 19 M 07 A 2023

SERVICIO No

OFICINA: I.I. TRAVESURAS DE COLORES

CODIGO No.: 12120

SOLCITUD DEL SERVICIO — MANTENIMIENTO: ✓ — MESA DE AYUDA:

SERVICIO SOLICITADO:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO	✓
ASISTENCIA POR EMERGENCIA	
MANTENIMIENTO CORRECTIVO	

TIPO PLANTA: DIESEL ✓ / GASOLINA

MARCA	MODELO
YAMAHA	
HONDA	
FG WILSON	
KIPOR	
HIUNDAY	
SDMO	
CUMNIS ONAN	
KHOLER	
OTROS	T45X

SERIE: TPS01FJI700082

PLACAS: 2232928

HORAS DE TRABAJO: 10.8

TIPO DE MONTAJE — ESTADO OPERATIVO

TRANSFERENCIA AUTOMATICA	OK
CARGADOR DE BATERIA	OK

VOLTAJE

R-S	220
R-T	220
TS	220
R-N	117
S-N	117
T-N	117
KVA	47
KW	37.5

AMPERAJE

R	0.3
S	0.7
T	0.5
FRECUENCIA	60 HZ

MATERIALES UTILIZADOS PLANTA ELECTICA

ACEITE	—
BATERIA	—
FILTRO AIRE	—
FILTRO ACEITE	—
FILTRO COMBUSTIBLE	—
BUJIA	—
COMBUSTIBLE	—
OTROS	—

OBSERVACIÓN

- SE REALIZA REVISION ELECTROMECANICA
- VERIFICACION DE FLUIDOS (ACEITE, REFRIGERANTE, DEPM)
- REAJUSTE DE CONTACTOS Y BORNERAS
- LIMPIEZA GENERAL
- PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO (LA TRANSFERENCIA AUTOMATICA REQUIERE VARIACION DE PARAMETROS PARA OPERACION EN AUTO.

NOMBRE DEL TECNICO	FIRMA FUNCIONARIO Y SELLO
Nombre JOHN JAIRO VARGAS DIAZ	**Nombre** Celina Velasquez
Cedula 79765233	**Cedula** 52361109
Cargo TECNICO	**Cargo** Responsable.
Teléfono 3174378383	**Teléfono** 7455345
Firma	**Firma**