MATRIZ DE COMPATIBILIDAD



Clases														
Clase 1 Explosivos 6 Divisiones														
Clase 2 Division 2.1 Gases Inflamables														
Clase 2 Division 2.2 Gases no Inflamables- No toxicos														
Clase 2 Division 2.3 Gases Toxicos														
Clase 3 Liquidos Inflamable												4	2	
Clase 4 Division 4.1 Solidos Inflamables, reaccion espontanea y explosivos insensibilizados								3						
Clase 4 Division 4.2 Sustancias que pueden experimentar combustion espontanea.								3				3	3	
Clase 4 Division 4.3 Sustancias que al contacto con el agua desprenden gases inflamables						3	3					3	3	
Clase 5 division 5.1 Sustancias Comburentes														
Clase 5 Division 5.2 Peroxidos Organicos														
Clase 6 Sustancias Toxicas													2	
Clase 7 Material Radiactivo														
Clase 8 Sustancias Corrosivas					4		3	3						

Scanned by CamScanner

Clase 9 Sustancias y objetos peligrosos varios					2		3	3			2			

Convenciones

	Pueden almacenarse juntos. Verificar reactividad individual utilizando la FDS	**1.** El almacenamiento mixto de EXPLOSIVOS depende de las incompatibles especificas.
	Precaución, posibles restricciones. Revisar incompatibilidades individuales utilizando FDS, pueden ser incompatibles o pueden requerirse condiciones especificas.	**2.** Las Sustancias de la clase 9 (Sustancias y Objetos peligrosos varios) que inicien, propaguen o difundan el fuego con rapidez no deben almacenarse al lado de sustancias toxicas o liquidos inflamables.
	Se requiere almacenar por separado. Son incompatibles.	**3.** Se permite almacenamiento mixto solo si no reaccionan entre si en caso de incidente. Pueden utilizarse gabinetes de seguridad o cualquier separación física que evite el contacto.
		4. Liquidos corrosivos en envases quebradizos no deben almacenarse con liquidos inflamables, excepto que se encuentren separados por gabinetes de seguridad o cualquier



NOTAS

- En todos los casos deben seguirse las normas, leyes, regulaciones nacionales sobre rotulado, etiquetado y segregación aplicables.
- El grupo de los gases (clase UN 2.1, 2.2 y 2.3) debe almacenarse en comportamiento separado de las demás sustancias, independiente de compatibilidad química, ya que exigen condiciones especiales.
- Los recipientes presurizados pequeños pueden tener menores restricciones con los liquidos inflamables, las sustancias toxicas y la Clase 9.
- Las sustancias de la clase 6.2 (Infecciosas) requieres condiciones especiales y su almacenamiento obedece a una reglamentación particular. Solo pueden almacenarse entre la misma clase. No se incluyen aquí.
- Para mayor información consultar la Guia para al Almacenamiento de Sustancias Quimicas o comunicarse con las lineas de Seguridad Industrial y Salud ocupacional (SYSO) 634400 extensiones 2617 - 2409 o Sistema de Gestión Ambiental (SGA) 2239
- En caso de emergencia comuníquese con las líneas: Seccional Arauca B

Scanned by CamScanner