



Acacias, 28 de agosto de 2023

**INFORME SUPERVISION DE ACTIVIDADES
DEL 27-07-2023 al 26-08-2023**

Ref. CONTRATO 145 de 2023

1 **OBJETIVO:** Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al INSTITUTO DE TRANSITO DE ACACIAS, respecto del desarrollo del contrato, verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la ley 1474 de 2011 y el Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría del ITTA.

2 INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No	145 DE 2023		
CLASE DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS		
CONTRATISTA:	WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE C.C 1.122.116.589 de Acacias		
OBJETO:	“PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS.”		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE \$ 5.000.000		
PLAZO DE EJECUCION:	DOS (2) MESES. Contados a partir de la firma del acta de inicio, sin perjuicio que se pueda terminar antes, una vez se cumpla el 100% del contrato.		
FECHA DE INICIO:	27 DE JUNIO DE 2023		
MODIFICACIONES:			
CESION:	N.A.	FECHA:	DIA/MES/AÑO
ADICIONAL EN VALOR:	\$ 2.500.000	FECHA:	27/07/2023
PRORROGAS :	N/A	FECHA:	N/A
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA CONTRATO INICIAL	26 DE AGOSTO DE 2023		

	INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACIAS Proceso Gestión de Compras y Contratación	FR-GCC-22-V1
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN CPS	Vigencia: 24-11-2020

3. DESARROLLO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO: Teniendo en cuenta que se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual.

El contratista ejecutó las obligaciones establecidas en la minuta, que corresponden 100 % de del periodo de adición, representado en las siguientes actividades:

- 1. Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini Split, convencional a 220 V, marca Midea, ubicado en la oficina de Planeación y jurídica.**

El contratista realizó el mantenimiento al equipo relacionado en la descripción del primer ítem, que consto de lavado completo de evaporador, condensador, limpieza de partes eléctricas, lavado de filtros de aire, lubricación de motores, verificación de voltaje, amperaje y presiones.

- 2. Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini Split, convencional a 220 V, marca Midea, ubicado en la oficina Administrativa y Financiera.**

El contratista realizó el mantenimiento al equipo relacionado en la descripción del segundo ítem, que consto de lavado completo de evaporador, condensador, limpieza de partes eléctricas, lavado de filtros de aire, lubricación de motores, verificación de voltaje, amperaje y presiones.

- 3. Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo mini Split, convencional a 220 V, marca Haceb, ubicado en la oficina de dirección.**

El contratista realizó el mantenimiento al equipo relacionado en la descripción del tercer ítem, que consto de lavado completo de evaporador, condensador, limpieza de partes eléctricas, lavado de filtros de aire, lubricación de motores, verificación de voltaje, amperaje y presiones.

- 4. Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 18.000 BTU tipo mini Split, convencional a 220 V, marca Haceb, ubicado en sala de juntas.**

El contratista realizó el mantenimiento al equipo relacionado en la descripción del cuarto ítem, que consto de lavado completo de evaporador, condensador, limpieza de partes eléctricas, lavado de filtros de aire, lubricación de motores, verificación de voltaje, amperaje y presiones.



- 5. Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 24.000 BTU tipo mini Split, convencional a 220 V, marca Mirage, ubicado en la oficina de secretaría.**

El contratista realizó el mantenimiento al equipo relacionado en la descripción del quinto ítem, que consto de lavado completo de evaporador, condensador, limpieza de partes eléctricas, lavado de filtros de aire, lubricación de motores, verificación de voltaje, amperaje y presiones.

- 6. Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo mini Split, convencional a 220 V, marca Mirage, ubicado en la oficina de control interno.**

El contratista realizó el mantenimiento al equipo relacionado en la descripción del sexto ítem, que consto de lavado completo de evaporador, condensador, limpieza de partes eléctricas, lavado de filtros de aire, lubricación de motores, verificación de voltaje, amperaje y presiones.

- 7. Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 12.000 BTU tipo mini Split, convencional a 220 V, marca Blue Line, ubicado en la oficina de almacén.**

El contratista realizó el mantenimiento al equipo relacionado en la descripción del séptimo ítem, que consto de lavado completo de evaporador, condensador, limpieza de partes eléctricas, lavado de filtros de aire, lubricación de motores, verificación de voltaje, amperaje y presiones.

- 8. Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo mini Split, convencional a 220 V, marca Mirage, ubicado el área de agentes de tránsito.**

El contratista realizó el mantenimiento al equipo relacionado en la descripción del octavo ítem, que consto de lavado completo de evaporador, condensador, limpieza de partes eléctricas, lavado de filtros de aire, lubricación de motores, verificación de voltaje, amperaje y presiones.

- 9. Mantenimiento preventivo a equipo de aire acondicionado de 36.000 BTU tipo mini Split, convencional a 220 V, marca Mirage, ubicado en la oficina de inspección**

El contratista realizó el mantenimiento al equipo relacionado en la descripción del octavo ítem, que consto de lavado completo de evaporador, condensador, limpieza de partes eléctricas, lavado de filtros de aire, lubricación de motores, verificación de voltaje, amperaje y presiones.

Nota: Las evidencias fotográficas se encuentran en el informe del contratista.



4. **CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL:** Sobre dicho aspecto se verificó el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social (salud, pensión) correspondiente al respectivo periodo así:

MES	JULIO DE 2023
PLANILLA	9454096886
SALUD	\$ 145.900
PENSION	\$ 186.700
RIESGOS	\$ 12.300
TOTAL	\$ 344.900

5. **BALANCE FINANCIERO DE EJECUCION DEL CONTRATO A LA FECHA.** El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:


CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0		
PRIMER PAGO	\$ 5.000.000	27/06/2023 26/07/2023	100 %
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 5.000.000	27/06/2023 26/08/2023	100%

ADICIÓN

CONCEPTO	VALOR	FECHA	%
ANTICIPO	0		
SEGUNDO Y ÚLTIMO PAGO AUTORIZADO EN EL PRESENTE INFORME	\$ 2.500.000	27/07/2023 26/08/2023	100%
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	0		

6. **CONCLUSIÓN:** Con base en todo lo expuesto anteriormente, el suscrito SUPERVISOR certifica que el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social y en consecuencia autoriza el segundo y último pago correspondiente al periodo comprendido del 27/07/2023 y el 26/08/2023, por valor de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.500.000)

ANEXOS: Soportes pago de seguridad social
Todos los documentos que se relacionen en el informe en original.


CARLOS ADRIANO PABON
Supervisor contrato No 145 de 2023

	INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS Proceso Gestión de Compras y Contratación	FR-GCC-21-V1
	FORMATO CERTIFICADO DE SUPERVISIÓN CPS	Vigencia: 24-11-2020

**EL SUSCRITO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL INSTITUTO DE TRANSITO Y
TRANSPORTE DE ACACIAS ITTA.**

CERTIFICA

Que WILSON ESNEIDER ROLDAN SOLAQUE, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.122.116.589 de Acacias, cumplió cabalmente y a satisfacción con las obligaciones contraídas dentro del Contrato de Prestación de Servicios, No 145 de 2023 suscrito con el ITTA cuyo objeto es “PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL INSTITUTO DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE DE ACACÍAS - ITTA” durante el periodo comprendido entre el 27 de julio y el 26 de agosto de 2023.

La presente certificación se expide en Acacias, veintiocho (28) días del mes de agosto de 2023.




CARLOS ADRIANO PABON
Técnico Administrativo ITTA
Supervisor Contrato No. 145 de 2023

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1122116589		ROLDAN SOLAQUE WILSON ESNEIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 22 a N 24 - 52	ACACIAS-META	6465089	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2023-07	2023-07	125505709	9454096886	1	2023/08/23	2023/08/28	BANCO DAVIVIENDA	5	\$344,900

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$185,600	\$1,100	\$0	\$186,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$185,600	\$1,100	\$0	\$186,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$12,200	\$100	\$0	\$12,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$12,200	\$100	\$0	\$12,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$145,000	\$900	\$0	\$145,900
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$145,000	\$900	\$0	\$145,900
TOTAL				1	\$342,800	\$2,100	\$0	\$344,900


ANDRÉS G.