

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA N° 41			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA: 41

ÁREA:	Técnica	PROCESO:	Contrato: 2000 118 H4 2000 1219 H3	
TEMA DE LA REUNIÓN:	Prueba plan de contingencia			
LUGAR:	Campamento Ecodorado			
FECHA:	29-04-2022	HORA INICIO:	15:00	HORA FINAL: 16:00
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes			

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Revisión Prueba Plan de contingencia.

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas a tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Relación de lo que sucede, debate y se acuerda en la reunión, citando la agenda. - Fugas en tramo de válvulas 2 y PTAR, las fugas son mínimas en uniones, se solicita cubrir con cinta tapa ductos. - Anclaje de bombas sumergibles, se solicita anclar con bolsas en arena para evitar el movimiento del sistema de conexión (Manifold)

①

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA N° 41			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 2 de 3



- Desocupar los fractanys por lo menos al $\frac{1}{3}$ de su capacidad para evitar el día de la operación desbordamientos.
- Personal en cada sitio de bombeo, se debe coordinar en cada sitio con un personal permanente con radio teléfono que monitoree el nivel del fractank y evitar desbordamientos.
- Uniones y codos de repuesto, se tienen en stock uniones, codos abrazaderas y demás elementos para reemplazo en el caso de presentarse la necesidad.
- Proteger tubería (Manguera plana) en los sitios que se apoyan sobre el concreto, para evitar el rasamiento por la vibración.
- Entre sábado y Domingo se termina de adecuar el cárcamo de valvulas N° 2 para el lunes tener listo para la operación.
- En general la prueba es positiva.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA N° 41			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 3 de 3

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)			
No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Reparar fugas	Conytrac	02 Mayo 2022
2	Anclar bombas en EBAR	Conytrac	02 Mayo 2022
3	Proteger manguera en concreto	Conytrac	02 Mayo 2022
4	Terminar de adecuar curcama V2	Conytrac	02 Mayo 2022.

Firmas:

Para constancia se firma en la Ciudad de Bogotá a los 29 días del mes de ABRIL de 2022, por los asistentes:

Nombre completo	Cargo	Firma
EDUARDO BUSTAMANTE	ING. RESIDENTE CONYTRAC	
Fabio Villamil	Supervisor Hidráulico	
JOHN ALEJO PÉREZ	ING. ALCAZARILLOS	JOHN ALEJO
Austin Sierra R	Ing. Residente Ecoturismo	