

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	ACTA C – 51			
Principio de procedencia: xxxx.001	Clave: GDIR-3.0-12-011	Versión: 03	Fecha: 12/02/2019	Página: 1 de 3

NUMERO DE ACTA: 51

ÁREA:	Infraestructura Aeroportuaria	PROCESO:	20001188 H4 de 2021		
TEMA DE LA REUNIÓN:	SOCIALIZACION PROYECTO CALLE-LIMA- EJERCITO				
LUGAR:	CAMPAMENTO CALLE LIMA				
FECHA:	13/07/2022	HORA INICIO:	3:30pm	HORA FINAL:	4:30pm
ASISTENTES:	Ver listado de participantes y/o asistentes				

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
Realizar el comité semanal

1. AGENDA
Orden del Día: 1. Verificación de quórum 2. Lectura y aprobación del acta anterior 3. Seguimiento de los compromisos acta anterior 4. Temas para tratar 5. Planes de acción (Generación de compromisos)

2. TEMAS TRATADOS EN LA REUNIÓN
Se reúnen en campamento los firmantes en la presente acta, donde se revisaron los siguientes temas: 1. <u>SOCIALIZACION PROYECTO CALLE-LIMA</u> El contratista expone en que consiste la calle de rodaje lima, menciona la importancia del proyecto para agilizar la parte operativa del aeropuerto, menciona la interferencia que se presenta con la vía cerrito con la construcción de la calle de rodaje, razón por la cual se esta construyendo el deprimido para darle continuidad a esa vía. Expone que las vías de accesos a la zona del ejercito no se vera afectada por el proyecto calle-lima , al finalizar el proyecto las vías intervenidas quedaran pavimentadas en su totalidad hasta limites con el área del ejército.



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

ACTA C – 51

Principio de procedencia:
xxxx.001

Clave: GDIR-3.0-12-011

Versión: 03

Fecha: 12/02/2019

Página: 2 de 3

El contratista expone que en cuanto las redes que se conectan con la PTAR se realizó el traslado de las mismas mediante un tunner liner, actividad que fue culminada con éxito para poder realizar la excavación del deprimido.

El contratista menciona que es importante revisar una caja de aguas lluvias del ejercito que se encuentra en predios de la Aerocivil, la cual estaba conectada a la red que se trasladó con el tunner liner, pero ahora mismo no se es claro donde conecta y es importante evitar daños y afectaciones a futuro.

El contratista expone que, en el área de caniles, se cuenta con un cerramiento, área en la cual ya se realizó una excavación y es necesario realizar una estructura de contención (muro en gaviones), por ende, se necesita permiso para desmontar el cerramiento provisionalmente durante la excavación y luego volver a montarlo en su ubicación inicial.

- Enviar por oficio la información y planos de Diseño de actividades a ejecutar, para tramitar autorización del ejercito para las actividades descritas.

El ejercito menciona que en el área de caniles se han presentado grietas, por lo cual solicita las actas de vecindad realizadas antes de la intervención.

El cerramiento costado oriental de la calle lima, que limita con las instalaciones del ejercito pertenecen a la aeronáutica civil y se debe realizar la adecuación necesaria para que cumpla con las especificaciones del aeropuerto.

Solicitar a la supervisión la legalización de áreas concesionadas para verificar el estado del Cerramiento costado sur -zona 1.

Contratista menciona una de las obras que va iniciar, va realizar una canalización de redes eléctricas en zona restringida, en área que limita con la policía y el edificio BRIMI

El ejercito menciona que como solución a la caja que se encontraba en predios de la Aerocivil, las aguas que desaguan en esa caja, ahora están conectadas a un pozo séptico construido recientemente.

Próxima reunión lunes 18 de julio de 2022 (3:00 pm), en la cual se revisarán los planos de redes y la información necesaria para evaluar las interferencias con áreas concesionadas.

FIN DE LA REUNION

3. PLANES DE ACCIÓN (Compromisos)

No	Actividad	Responsable	Fecha de Cumplimiento
1	Acta de vecindad con el ejercito realizada antes de iniciar la intervención.	CONYTRAC	
2	Enviar por oficio la información y planos de Diseño de actividades a ejecutar en el área de Caniles.	CONYTRAC	

